



Číslo dokumentu :

Počet příloh : 1+4

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

ZMĚNOVÝ LIST:

Číslo: **ZL060**

Datum: 19.02.2021

Objekt / soubor: Skleněné zábradlí

Předmět: Skleněné zábradlí

Důvod změnového listu:

Záměna tloušťky skel skleněného zábradlí na balkonech a pozorovatelně

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy: viz PD

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:

Záměna tloušťky skel skleněného zábradlí na balkonech a pozorovatelně z rozměru 10/10/2 na 8/8/2 dle vydané výrobní projektové dokumentace ze dne 9.10.2020 (viz příloha). Současně byla prodloužena délka záruční doby na skleněné zábradlí o 1 rok na 72 měsíců.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 0 Kč

Celkem odpočet -50 000 Kč

Celkem změna -50 000 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: Datum:

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted] podpis: Datum:

TDI:

jméno: [redacted] podpis: Datum:

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL060

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: -50 000 Kč Nový termín dokončení:

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1



Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 5

Rozdělovnil 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

zábrazdi sklo kalené comex 88/2 čiré, kaleno bez rozřitka, hrany rovné se zábrkem leštěné



zábrazdi sklo kalené comex 88/2 čiré, kaleno bez rozřitka, hrany rovné se zábrkem leštěné

