

Teplo Přerov a.s.  
Blahoslavova ul. 1499 / 7  
Přerov I – Město PSČ: 750 02

## **ŘÍDÍCÍ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI**

Název:

Podmínky požární bezpečnosti na Klubu Teplo Přerov, při pořádání kulturních společenských, zábavných, politických, obchodních a jiných obdobných akcí a shromážděních, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Označení:

### **SMĚRNICE č. 15 / 2017**

	<i>Jméno</i>	<i>Funkce</i>	<i>Podpis</i>
Zpracovatel:	Vladimír Svoboda	osoba odborně způsobilá	
Schválil :	Ing. Jaroslav Klvač	ředitel společnosti	

Nabytí účinnosti od 1. 1. 2017

Počet evidovaných výtisků :	3
Počet listů :	9
Výtisk číslo :	1

### **Všeobecné pokyny.**

Směrnice definuje závazný interní pracovní postup, kterým se musí řídit všichni zaměstnanci společnosti související s jejich pracovní náplní dle organizační struktury společnosti .

Uložení směrnice :

Tato směrnice musí být uložena spolu se záznamem o seznámení u ředitele společnosti, na sekretariátu ředitele a u vedoucích odborných úseků .

Závazné ustanovení:

Směrnice je součástí duševního majetku společnosti a jako taková nesmí být předávána a nebo rozmnožována pro potřebu třetí osoby .

Ve smyslu Nařízení Olomouckého kraje 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, vydávám tuto směrnici.

Směrnice stanovuje podmínky požární bezpečnosti při pořádání kulturních, společenských, zábavných, politických, obchodních a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).

Za plnění podmínek k zajištění požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba anebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který akci pořádá (dále jen „organizátor akce“).

**Členění akcí podle místa konání a počtu osob:**

V objektu mohou být využívány tyto prostory:	1PP	vinárna krbovna bar kuchyně	40 osob 10 osob 8 osob 5 osob
	1NP	velký sál malý sál	327 osob 90 osob
	2NP	malý sál zasedací místnost 2 kanceláře	90 osob 30 osob 2 osoby
	3NP	učebny	3 x 7 osob

Při pořádání akcí se v objektu může vyskytovat až **490 osob**.

**Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce.**

K pořádání akcí lze využít jen prostory, které jsou k tomu určeny, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob výše uvedených.

V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru, kde se akce koná, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou.

**Organizátor akce** prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podléjících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce. Dále se řídí pokyny této směrnice pro pořádání akcí.

**Pro pořádání akcí v objektu Klubu stanovují tyto jednotné pokyny k zabezpečení požární ochrany:**

- 1) Při akcích, kdy se bude v objektu vyskytovat více jak 200 osob, případně 50 osob s omezenou schopností pohybu zřídit preventivní požární hlídku (příloha č.1). Preventivní požární hlídku bude organizačně zajišťovat majitel objektu (pokud nebude dohodnuto jinak).
- 2) Organizátor akce (pokud není majitel objektu) v předstihu sdělí majiteli objektu předpokládaný počet osob na pořádané akci, dohodne prostory využívané pro akci, sdělí případná možná požární nebezpečí spojená s jejím pořádáním.
- 3) Podmínky pro činnost preventivní požární hlídky:
  - a) Činnost v preventivní požární hlídce může vykonávat pouze osoba která absolvovala odbornou přípravu preventivních požárních hlídek.
  - b) Vymezit úkoly pro preventivní požární hlídku včetně určení stanoviště: úkoly stanovit konkrétně pro velitele i pro členy požární hlídky a v takovém rozsahu, aby je bylo možné dosáhnout (příloha č.1).
  - c) Stanovit a zabezpečit mezi velitelem a členy preventivní požární hlídky funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

- 4) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zajištění požární ochrany:
    - a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, která mohou být součástí pozvánky či prezentace akce).
    - b) osoby podílející se na zabezpečení akce (preventivní požární hlídky, pořadatelská služba)
    - c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejce včetně všech osob zajišťující pro ně technické zázemí).
  - 5) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce (příloha 1 a 2).  
V případě, že:
    - a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny – organizátor akci nezahájí
    - b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popř. ukončí: přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny – únik, záchrana osob nebo majetku.
- Ve všech případech musí pořadatel brát zřetel na doporučení vlastníka objektu a požární hlídky.
- 6) K vytvoření podmínek pro hlášení požáru a pro záchranné práce organizátor akce zajistí:
    - a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany vždy, i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by vozidla bránila v příjezdu mobilní požární techniky, východům z prostor, které mají sloužit k úniku osob pro evakuaci, nebo znemožnila použití odběrného místa požární vody.
    - b) umístění atrakcí, prodejných míst nebo stánků, ukázků služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (požárním hydrantům)
    - c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.
  - 7) V případech, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této směrnice, pokynů organizátora, vlastníka objektu, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkajících se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.
  - 8) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, která by mohla představovat zvláštní rizika (pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů; plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (vodík, acetylén) je zakázáno.
  - 9) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně č.133/85 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti, předpisů o požární ochraně, této směrnice a dalších pokynů organizátora akce, vlastníka objektu, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkajících se požární bezpečnosti při akci.
  - 10) Při akcích nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.
  - 11) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto směrnicí a na jeho základě, zabezpečuje organizátor akce.
  - 12) Organizátor akce zabezpečí, aby se účastníci akce nepohybovali v prostorách, které nesouvisí s jejich konáním.



13) Organizátor akce je povinen:

- seznámit všechny osoby, které akci zajišťují (spolupořádají), se způsobem evakuace osob, dále s rozmístěním únikových východů, s PPS – požárně poplachovou směrnicí a požárním řádem objektu.
  - osoby, které akci zajišťují (spolupořádají), musí vědět kde se nachází hlavní uzávěr plynu, vody, kde je umístěn hlavní vypínač elektrické energie a jak a kdy použít hasicí přístroje a hydranty.
  - organizátor akce nesmí skladovat materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce.
  - udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy. Na chodbách, schodištích nesmí být skladován žádný materiál!!
- 14) Organizátor akce je povinen seznámit se s *Identifikační kartou objektu KLUB TEPLO* která je přílohou č.3 této směrnice a také součástí *Smlouvy o nájmu sloužícího k podnikání*.

Zpracoval: Vladimír Svoboda – osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

## PŘÍLOHA č. 1

Podrobnosti při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení jejich úkolů.

### 1. Podrobnosti ke zřizování preventivní požární hlídky

- a) preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Pro potřeby Klubu je rozsah složení hlídky následující :
  - Při pořádání akce v 1 NP bez současného provozování 1 PP(vinárna, bar) bude preventivní požární hlídka zajištěna 2 osobami (velitel + 1 člen)
  - při pořádání akce v 1 NP a 2 NP bez současného provozování 1 PP (vinárna, bar), bude preventivní požární hlídka zajištěna 2 osobami (velitel + 1člen)
  - při pořádání akce v 1 NP a 2 NP a současného provozování 1 PP (vinárna, bar) bude preventivní požární hlídka zajištěna 3 osobami ( velitel + 2 členové)
- b) do preventivní požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně i duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob, se doporučuje u osob starších 62let stanovisko ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu)
- c) členové preventivní požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v preventivní požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během činnosti
- d) úkoly stanovené preventivní požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky

### 2. Podrobnosti k úkolům preventivní požární hlídky a velitele požární hlídky

- a) Velitel preventivní požární hlídky:
  - odpovídá za plnění úkolů preventivní požární hlídky
  - zajišťuje provedení kontrolních úkolů podle b.5 této směrnice ředitele ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provede zápis o jejich provedení a výsledcích ( zjištěných skutečnostech) do požární knihy Klubu Teplo Přerov, (zápis musí obsahovat: datum, čas, jméno osoby která kontrolu provedla včetně podpisu, zjištění případných nedostatků a způsobu jejich odstranění)
  - záznam o výsledku kontroly provede před zahájením akce a předloží organizátorovi akce nebo majitelem určené osobě, kteří potvrdí toto svým podpisem předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo majitelem určené osobě, kteří stvrdí toto svým podpisem
- b) Preventivní požární hlídka:
  - provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů ( rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů, včetně jejich funkčnosti, neporušeností hydrantových skříní)
  - je oprávněna vydávat pokyny podle b. 9 této směrnice ředitele a v případě nebezpečí z prodlení také podle b. 5 odst. b) této směrnice
  - plní další úkoly stanovené pořadatelem akce související se zajištěním požární bezpečnosti.

### 3. Preventivní požární hlídka musí:

- a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné: seznámení s charakterem akce, s místem konání, s dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky bezpečnosti pro akci (úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán)
- b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanovené pořadatelem
- c) nosit v průběhu akce určené označení „POŽÁRNÍ HLÍDKA“

## PŘÍLOHA č. 2

### Podrobnosti k provádění kontrol.

- 1) Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akce se provádí:
  - a) před zahájením akce
    - v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou. Jedná se o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověrování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
    - v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. kontrola stavu únikových cest a únikových východů vč. jejich označení, stavu příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární vozidla, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
  - b) v průběhu akce
    - pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla)
    - v případě, že nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení. Záznam o případných zjištěných provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

PŘÍLOHA č. 3

**Identifikační karta objektu KLUB TEPLA**

Zpracováno dle nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002 §3 odst. 2 a příl. 3, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

<b>Název objektu</b>	Klub Teplo
<b>Adresa objektu</b>	Horní náměstí č.9, Přerov, 750 02
<b>Velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce</b>	1PP - vinárna 69m <sup>2</sup> /krbovna 38 m <sup>2</sup> / bar 30 m <sup>2</sup> 1NP – velký sál 260 m <sup>2</sup> / malý (hnědý) sál 130 m <sup>2</sup> 2NP – malý (růžový) sál 130 m <sup>2</sup> / zasedací místnost 42 m <sup>2</sup> 3NP – učebny A 22,5 m <sup>2</sup> / B 15 m <sup>2</sup> /C 20 m <sup>2</sup>
<b>Stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob</b>	Maximální počet osob ve vnitřních prostorách objektu je 490 osob.
<b>Způsob a postup vyhlášení požárního poplachu</b>	Požární poplach bude vyhlašován dle požárních poplachových směrnic – pořadatelem nebo členem preventivní požární hlídky. Vzhledem k malému prostoru společenského sálu bude poplach vyhlašován ústně nebo za pomocí zvukových aparatur vystupujících skupin.
<b>Způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo, jakým způsobem oznámi nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací a východů atd.) a pomoci při zdolávání požáru</b>	Evakuaci zajišťují členové preventivní požární hlídky ve spolupráci s pořadateli akce. Nutnost evakuace oznámi hlavní pořadatel nebo jím určený pořadatel, nebo velitel požární hlídky. Lokalizaci a likvidaci požáru zajišťují členové preventivní požární hlídky, pořadatelé a na požádání případně další účastníci společenské akce.
<b>Počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti</b>	Evakuace z budovy bude zajištěna třemi únikovými východy na volné prostranství, hlavním vchodem na Horní náměstí a dvěma zadními vchody na hradby. Po dobu trvání společenské akce musí být únikové východy trvale volně průchozí.
<b>Rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů</b>	- venkovní nadzemní hydrant ve vzdálenosti 120 m umístěný v dolní části Horního náměstí -vnitřní hydrant umístěný na velkém sále vlevo od vstupních dveří do sálu
<b>Počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů</b>	V budově jsou instalovány tyto hasicí přístroje:  1PP - 1ks CO <sub>2</sub> 5 kg, 5 ks práškové 6 kg 1NP - 7 ks práškové 6 kg 2NP - 2 ks práškové 6 kg 3 NP - 1ks CO <sub>2</sub> 5 kg, 5 ks práškové 6 kg

<i>Informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních</i>	Další věcné prostředky požární ochrany .....NEJSOU..... Požárně bezpečnostní zařízení – nouzové osvětlení.
<i>Umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim</i>	Hlavní uzávěr vody je umístěn v suterénu v místnosti na konci chodby vpravo od dveří do vinárny. Hlavní vypínač elektřiny je umístěn v elektrické rozvodně ve sklepě. Hlavní uzávěr plynu pro objekt je umístěn v místnosti vpravo od vchodu do šatny.
<i>Seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.</i>	Hlavní el. rozvaděč – Hlavní vypínač elektřiny  Tabulky s označením únikové cesty a východu  Tabulky s označením umístění hasicích přístrojů 