

AGEL Hornická poliklinika s.r.o.
Sokolská třída 2587/81
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

REGULAČNÍ PLÁN ODBĚRU TEPLA

pro odběrná místa dle Seznamu odběrných míst smlouvy

Regulační plán je součástí Smlouvy o dodávce tepelné energie. Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5. Dodacích podmínek.

Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je pro každé odběrné místo uveden v Diagramu na dodávku a odběr tepla.

Reg. stupeň

Význam

- RS 0** Normální provoz - odběr podle diagramu na dodávku a odběr tepla.
- RS 1** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 10%.
- RS 2** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 20%.
- RS 3** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 30%.
Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30 % proti sjednanému výkonu.
- RS 4** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 40%.
Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40 % proti sjednanému výkonu.
- RS 5** Havarijní provoz.
Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 50 % a přerušení dodávek tepla pro přípravu teplé vody.

Ostrava dne 29 -03- 2021.....

Ostrava dne 10. 02. 2021.....

.....
dodavatel

.....
odběratel