



## Smlouva o kontrolní činnosti č. SMLDEU-24-37/2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

Zhotovitel: **FASS, s.r.o.**  
Čiklova 23, 140 00 Praha 4  
**hlavní provozovna – Kladenská 209, 273 43 Buštěhrad**

IČ: **458 08 163**  
DIČ: **CZ45808163**

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
tel. / fax / e-mail: [REDACTED]

zastoupený: **Ing. Františkem Markem - jednatelem**

Zapsaná : **OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 12220**

Objednatel : **Správa Krkonošského národního parku**  
**Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**

IČ: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
tel. / fax / e-mail: [REDACTED]

zastoupený: **PhDr. Robin Böhnisch, ředitel**

Zapsaná : **Krajský soud v Hradci Králové. Kód soudu: 6. Spis číslo: C 3407**

### 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek servisní organizace zabezpečit pro objednatele servisní služby v rozsahu specifikovaném v bodě 2, resp. 3 a závazek objednatele vytvořit pro provádění servisních služeb potřebné podmínky a za provedení služeb zaplatit smlouvenou cenu.
- 2.2. Základní rozsah prováděných služeb spočívá v provádění periodických ročních kontrol plynového hasicího zařízení, ( GHZ ) v souladu s § 6a zákona o PO č.133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a dalších technických norem, předpisů včetně projektu GHZ a přílohy č. 2.

2.3. Servisní služby zahrnují:

- a/ roční kontroly a zkoušky GHZ Inert IG541 /hasicí medium směs inertních plynů / + revize PZ (plynových zařízení)
- b/ opravy závad GHZ s nástupem pracovníků servisní organizace do 72 hodin po prokazatelném ohlášení na tel./fax/e-mail: [REDAKCE]. Součástí této služby jsou i dodávky náhradních dílů
- c/ školení obsluhy a pracovníků odpovědných za provoz GHZ, technická pomoc při rekonstrukci a modernizaci v objektech objednatele.

2.4. Doba plnění

U periodické kontroly a zkoušky - 1 x ročně + revize PZ 1x za 3 roky  
Přesný termín provedení kontroly a zkoušky zařízení bude oznámen objednateli nejméně 10 pracovních dnů před plánovaným termínem.  
Zahájení plnění dle bodu 2.1. a 2.2. - dnem podpisu smlouvy, bod 2.3 a/ do 2 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

2.5. Obsah a rozsah periodické kontroly a zkoušky - je dán v projektové dokumentaci stabilních hasicích zařízení, v návodech na obsluhu jednotlivých GHZ a příloze č. 2.

2.6. Záruka po provedení kontroly a zkoušky na činnost je stanovena v délce 12 měsíců všeobecně pro činnosti uvedené pod bodem 2.1. Záruka u náhradních dílů činí obecně 24 měsíců od data dodání.

**3. Cena plnění**

3.1. Cena kontroly, zkoušky a revize PZ je stanovena dohodou dle zákona 526/90 Sb. o smluvních cenách a to na základě provedené kalkulace viz příloha č. 1:

- 3.1.1. u periodické kontroly a zkoušky v částce  
roční periodická kontrola a zkouška – strojní + elektro **49.470,- Kč + DPH**  
\* Provozní revize Plynového zařízení 1x za 3 roky **14.500,- Kč**

3.3. plošiny a lešení budou účtovány dle ceníku půjčoven a dle skutečně zapůjčených zařízení a za dobu po kterou musely být zapůjčeny za účelem provedení služeb dle této smlouvy

**4. Základní podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele a objednatele**

- 4.1. Objednatel se zavazuje ke spoluúčasti potřebné pro zajištění činnosti dle bodu 2 této smlouvy. Je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech předmětu činnosti dle této smlouvy za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít.
- 4.2. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu činnosti plnění dle bodu 2 nebudou pracovníci zhotovitele vyrušováni zásahy třetích osob, kromě těch, kteří jsou vyčleněni pro styk s pracovníky zhotovitele. Jedná se o tyto pracovníky: [REDAKCE].
- 4.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostorách prováděných prací, za to, že práce v požárně nebezpečných prostorách nebudou prováděny bez písemného souhlasu objednatele (zejména svářečské práce) a dále, že bude v minimální míře omezován provoz

objednatele. Při provádění veškerých prací zajistí zhotovitel dodržování všech bezpečnostních předpisů, platných **pro Depozitář KM Hořejší Vrchlabí, Horská 437** za předpokladu prokazatelného proškolení objednatelem.

- 4.4. Pokud budou při kontrole a zkoušce zjištěny vady a nedostatky nebo nutnost opravy přesahující rozsah roční kontroly a zkoušky, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli nejpozději v kontrolní zprávě GHZ a závady neprodleně odstranit nebo s objednatelem dohodnout termín opravy. Současně dohodne rozsah a cenu této opravy.
- 4.5. Při provádění kontroly a zkoušky je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí tak, aby byla prověřena spolehlivost a trvalá funkce zařízení dle projektové dokumentace.
- 4.6. Objednatel zabezpečí zhotoviteli:
  - místnost pro umytí včetně přístupu na společné sociální zařízení
  - napojení na 230 V el. proudu pro provádění kontroly
  - seznámení s prostředím areálu a příslušných objektů (zákazy, příkazy z hlediska PO a BOZP)
- 4.7. Předmět plnění - práce, budou ukončeny protokolárním předáním díla, které zahrnuje:
  - vyhotovení kontrolní zprávy minimálně DVOJMO s konstatováním stavu zařízení GHZ,
  - vyhotovení předávacího PROTOKOLU, pokud to druh práce a činnosti bude vyžadovat další doklady:Výše uvedené materiály musí být podepsány odpovědnými pracovníky obou smluvních stran.
- 4.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla oprávněnými pracovníky uvedenými v bodě 4.2. této smlouvy a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je tento zhotovitel povinen neprodleně tyto vady odstranit a dílo provádět řádným způsobem.
- 4.9. V případě, že při provádění kontroly a zkoušky GHZ budou zjištěny vady a nedostatky, které mohou ovlivnit spolehlivost a funkci instalovaného zařízení, je objednatel povinen zabezpečit na doporučení zhotovitele jejich odstranění. V opačném případě nemůže nést zhotovitel odpovědnost za chybnou funkci nebo nedostatečnou spolehlivost zařízení.
- 4.10. V ostatním se řídí právy a povinnostmi smluvních stran dle Občanského zákoníku.

## **5. Platební a dodací podmínky**

- 5.1. Do 10 dnů po předání díla ( dle bodu 2. ) vystaví zhotovitel daňový doklad, který bude zaslán objednateli s kopiemi příslušných dokladů uvedených v bodě 4.7.
- 5.2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů od data vystavení.

## **6. Závěrečná a zvláštní ujednání**

- 6.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu **n e u r č i t o u** s šestiměsíční výpovědní lhůtou před následným termínem periodické kontroly zařízení GHZ. Smlouva může být vypovězena i v kratším termínu po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
- 6.2. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.



- 6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat v plném rozsahu ekologické předpisy platné v objektu. V případě způsobení jakýchkoliv ekologických škod z vlastní viny uhradí v plném rozsahu náklady na jejich odstranění.
- 6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden.
- 6.6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.7. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti i účinnosti od data jejího podpisu druhou smluvní stranou.

## 7. Podpisy smluvních stran

  
.....  
odpovědný zástupce zhotovitele  
TECHNICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ  
podpis, razítko ①  
  
**FASS s.r.o.**  
Kladenská 209, 273 43 Buštěhrad  
Tel.: 222 269 969 • E-mail: fass@fass.cz

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
512 01 Mlýnský náhon



- 8. 04. 2021

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

.....  
odpovědný zástupce objednatele

podpis, razítko

V Praze dne 15.2.2021

Za správnost: 

č. 08: 

Příloha č. 1 Kalkulace ceny plnění

**Kontrola provozuschopnosti GHZ dle vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb. - Depozitář SKNP Vrchlabí**

	ks	kontrola/ks	ročně celkem
Ústředna GHZ, včetně V/V modulů			
Automatický hlásič optickokouřový			
Manuální hlásič - spouštěcí			
Manuální hlásič - blokovací			
Siréna			
Siréna s majákem			
Maják			
Magnetický kontakt			
Elektroventil			
Zkouška výstupu do EPS			
GHZ strojní (systém, tlakové lahve, ventily, rozvody, trysky, příslušenství)			
Doprava			
<b>CELKEM kontrola provozuschopnosti 1x ročně</b>			<b>49 470 Kč</b>

**Stanovení ceny revize plynového zařízení (PZ) dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb.**

Zařízení	ks	revize/ks	ročně celkem
tlaková stanice			
rozvod potrubí GHZ do 100 m			
zpracování revizní zprávy			
<b>Provozní revize Plynového zařízení 1x za 3roky *</b>			<b>14 500,00</b>

**Stanovení ceny kontroly plynového zařízení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. a dle §3 vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.**

kontrola plynového zařízení		kontrola/ks	ročně celkem
<b>kontrola plynového zařízení 1x za rok</b>		<b>v ceně</b>	<b>0,00 Kč</b>