

Změnový list č. 17

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV**

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ÚPRAVA NIVELETY KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:

V rámci realizace stavby bylo nutno výškově upravit niveletu stávající šachty v nově realizované asfaltové ploše a nahradit poklop aby umožňoval odtok povrchových vod do kanalizace.

Popis nového řešení:

Stávající zastropení šachty bude vybouráno a provedeno nové v upravené nivelitě. Bude osazen nový poklop umožňující odtok povrchových vod.



Změnový list č. 17

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Zdůvodnění změny: Úprava nivelety poklopu šachty, náhrada těsného poklopu za odvodňovací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Nemá vliv na termín. Zvýšení kvality provozu. Cena díla se zvyšuje o 10 888,22 Kč bez DPH.	

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u> Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Lukáš Havel	prokurista	

<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u> Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Ing. Karel Drahoukoupil	projektant	

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u> Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	

<u>Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:</u> Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Změnový list č. 17

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

bez připomínek

		zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
		vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

bez připomínek

Datum: 17.3.2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 17

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	Celkem					10 888,22
	Vícepráce					
	Méněpráce					

Změnový list č. 17 - Úprava nivelety kanalizační šachty						
317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,02			
997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,82			
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,82			
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,60			
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,82			
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,77			
13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,02			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,53		
	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00		
	55241015R	mříž šachtová třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm se zajištěným pantem	kus	1,00		
	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,00		
	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,60		

