

## Změnový list č. 19

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO  
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:  
**Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**OSOUSEČE RUKOU**

### Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace neřešila.

**Popis stávajícího stavu:**

Nová dodávka, není původní stav.

**Popis nového řešení:**

Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Praze požádala o instalaci rychlosousečů rukou do všech místností před toaletami (jak žáků, tak pedagogů), které nebyly zadávací dokumentací řešeny. Jedná se o dodávku jištění, kabelů, úprav elektro rozvaděčů a samotnou dodávku rychlosousečů.

**Zdůvodnění změny:**

Zvýšení kvality standardu provozu. Dodatečný požadavek Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV v Praze.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **54 127,00 Kč bez DPH.**

### Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan

technický dozor stavebníka

## Změnový list č. 19

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO  
759, SOKOLOV

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

|                     |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| Mgr. Ilona Medunová | ředitelka školy |  |
|                     | správce budov   |  |

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

*Bez připomínek.*

|  |                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|
|  | zástupkyně ředitele pro<br>ekonomický úsek                 |  |
|  | vedoucí odboru středního<br>policejního vzdělávání Sokolov |  |

Vyjádření objednatele:

*bez připomínek*

Datum:

*14.3.2021*

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Karlovarský kraj<br>vedoucí odboru investic                                  |  |
|  | Karlovarský kraj<br>oddělení přípravy a realizace<br>investic odbor investic |  |

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 19**

Název stavby:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV**

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-------------|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |             |                     |    |          |              |                   |

|  |                  |  |  |  |  |                  |
|--|------------------|--|--|--|--|------------------|
|  | <b>Celkem</b>    |  |  |  |  | <b>54 127,00</b> |
|  | <b>Vícepráce</b> |  |  |  |  |                  |
|  | <b>Méněpráce</b> |  |  |  |  |                  |

|                                            |              |                                                                           |     |        |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| <b>Změnový list č. 19 - Osoušeče rukou</b> |              |                                                                           |     |        |  |  |
|                                            | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením                                   | kus | 4,00   |  |  |
|                                            | 00358891503  | Chránič nadproudový 16A, char.B, 1N, 0,030mA, AC, 6kA                     | kus | 4,00   |  |  |
|                                            | 210111022R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž. zapojení                       | kus | 9,00   |  |  |
|                                            | 1434551614   | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami IP 40 16 A, 250 V AC | kus | 9,00   |  |  |
|                                            | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený                              | m   | 130,00 |  |  |
|                                            | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený                              | m   | 160,00 |  |  |
|                                            | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                         | kus | 78,00  |  |  |
|                                            | 222260022R00 | Krabice KP 68 pod omítku + vysekání                                       | kus | 9,00   |  |  |
|                                            | 1434571511   | Elektroinstalační krabice - pod omítku d 74x30 mm                         | kus | 9,00   |  |  |
|                                            | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh                        | kus | 13,00  |  |  |

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-------------|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-------------|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|

|  |             |                                                                                                              |    |       |  |  |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
|  | 00210120441 | Úpravy v rozvaděči, montáže, zapojování, montáž + řezání desky přístrojové, do tl. 2 mm                      | h  | 9,80  |  |  |
|  | 143453545   | Automatický osoušeč rukou - Osoušeč rukou ZY 203-A v plastovém provedení 1800 W - dodávka                    | ks | 13,00 |  |  |
|  | 143453545   | Automatický osoušeč rukou - Osoušeč rukou ZY 203-A v plastovém provedení 1800 W - doprava, montáž, připojení | ks | 13,00 |  |  |
|  | 00355715389 | Retrofit 2M pro jistič 2f                                                                                    | ks | 4,00  |  |  |