

Změnový list č. 20

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZÁSUVKOVÝ OKRUH V 1.PP A PŘEPOJENÍ BYTU ŠKOLNÍKA

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:

Nevyhovující stávající technický stav zásuvkového obvodu šaten v 1.PP. Byt školníka je napojen na samostatné fakturační měření.

Popis nového řešení:

1/ Na základě kontroly stávajícího stavu elektroinstalace zásuvkového obvodu v 1.PP, v rekonstruovaných prostorách šaten, bylo zjištěno, že tyto jsou v nevhovujícím technickém stavu. Projektovou dokumentací nebyla výměna zásuvkového obvodu uvažována.

Níže vyjádření revizního technika:

ING.MIROSLAV ČÁP

Projektování, montáž, revize elektrických zařízení

Otročin 135 364 01 Toužim

IČ 42841036

Věc: Stavební úpravy a změna užívání části objektu – SOŠ a SOU v Sokolově,
Komenského ulice 759.

Projektová dokumentace „Stavební úpravy a změna užívání části objektu“ SOŠ a SOU
V Sokolově, Komenského ul.759, **neřeší zásuvkové okruhy**. Stávající zásuvkové okruhy
jsou v provedení systému sítě TN-C - **nepřípustné**. Zásuvkové okruhy musí být
v provedení systému sítě TN-S.

Elektroinstalace musí být provedena podle platných norem ČSN v době realizace stavby
(ČSN 33 2130 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ...).

S pozdravem
Ing.Miroslav Čáp

Ing. Miroslav Čáp - elektro
projektování, montáž, revize
364 63 Otročin 135
IČ: 42841036



Změnový list č. 20

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

2/ Zástupci VPŠ a SPŠ MV v Praze požádali o zrušení samostatného měření bytu školníka a jeho napojení na fakturační měření celého objektu.

Zdůvodnění změny:

Ad1/ Nevyhovující stav zásuvkového obvodu platným normám.

Ad2/ Odpojení bytu od dodávky elektrické energie.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality a bezpečnosti provozu.

Cena díla se zvyšuje o **35 071,00 Kč bez DPH.**

Vyřádění zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyřádění hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil	projektant	
------------------------	------------	--

Vyřádění technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyřádění Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Změnový list č. 20

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

Pro Křivonice

		zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
		vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

Pro příjmu

Datum:

14.3.2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 20

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	Celkem					35 071,00
	Vícepráce					
	Méněpráce					

	Změnový list č. 20 - Zásuvkový okruh v 1.PP a přepojení bytu školníka					
	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus			
	00358891503	Chránič nadproudový 16A, char.B, 1N, 0,030mA, AC, 6kA	kus			
	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus			
	1434551614	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami IP 40 16 A, 250 V AC	kus			
	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m			
	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus			
	222260022R00	Krabice KP 68 pod omítku + vysekání	kus			
	1434571511	Elektroinstalační krabice - pod omítku d 74x30 mm	kus			
	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus			
	003358220023	Jistič 25A, 3 pól. charakteristika B	ks			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou	m	36,00		
	00210120441	Úpravy v rozvaděči, montáže, zapojování, montáž + řezání desky přístrojové, do tl. 2 mm	h	18,80		
	220301021R00	Lišta elektroinstalační	m	34,00		
	00355715389	Retrofit 2M pro jistič 2f	ks	4,00		