

Změnový list č. 21

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ABSENCE SVÍTIDEL A ORIENTAČNÍHO OSVĚTLENÍ V 1.PP

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila orientační osvětlení a výkaz výměr neobsahoval část dodávky svítidel v 1.PP.

Popis stávajícího stavu:

Nová dodávka, není původní stav.

Popis nového řešení:

Zhotovitel upozornil na chybu ve výkazu výměr, kde chyběla specifikace materiálové dodávky 33 ks svítidel. Výkaz výměr obsahoval pouze montáž 33 ks svítidel.

Dále bylo v průběhu realizace rozhodnuto doplnit osvětlení nově budovaného venkovního schodiště do 1.PP a doplnit orientační osvětlení v 1. PP.

Zdůvodnění změny:

Chybějící položky souvisejí s dodávkou 33 ks svítidel ve výkazu výměr a dodatečný požadavek objednatele na instalaci osvětlení nového venkovního schodiště a orientační osvětlení. Objednatel je toho názoru, že projektant měl doplňující osvětlení zahrnout do projektové dokumentace a to z důvodu bezpečnosti provozu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality a bezpečnosti provozu.

Cena díla se zvyšuje o **55 779,00 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

Změnový list č. 21

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan

technický dozor stavebníka

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová

ředitelka školy

správce budov

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

Bez připomínek

zástupkyně ředitele pro
ekonomický úsek

vedoucí odboru středního
policejního vzdělávání Sokolov

Vyjádření objednatele:

bez připomínek

Datum:

14.3.2021

Karlovarský kraj
vedoucí odboru investic

Karlovarský kraj
oddělení přípravy a realizace
investic odbor investic

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 21

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	Celkem					55 779,00
	Vícepráce					
	Méněpráce					

Změnový list č. 21 - Absence svítidel a orientačního osvětlení v 1.PP						
	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	3,00		
	00358891502	Chránič nadproudový 10A, char.B, 1N, 0,030mA, AC, 6kA	kus	3,00		
	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	200,00		
	210200211R00	Svítlidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	1,00		
	1434561421	Spojovací krabicová svorka 3vodičová, 2,5mm2, 24A	kus	3,00		
	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	210,00		
	222260022R00	Krabice KP 68 pod omítku + vysekání	kus	9,00		
	1434571511	Elektroinstalační krabice - pod omítku d 74x30 mm	kus	9,00		
	153240389R00	Přisazené, venkovní nebo interiérové, stropní nebo nástěnné svítidlo se skleněným kulatým stínítkem, patice E27	kus	1,00		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	00210120441	Úpravy v rozvaděči, montáže, zapojování, montáž + řezání desky přístrojové, do tl. 2 mm	hod	7,70		
	153240479R00	Pohybové čidlo PIR pro spínání osvětlení	ks	1,00		
	00355715389	Retrofit 2M pro jistič 2f	ks	3,00		
	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	19,00		
	1532024213	LED nouzové osvětlení, 100lm, bat. 1h	ks	19,00		
		Interiérové, stropní nebo nástěnné svítidlo	kus	33,00		