

Změnový list č. 22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

STOUPACÍ POTRUBÍ ÚT, VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:


Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:

Zakryté stávající stoupací vedení ÚT. Otopná tělesa v nevyhovujícím technickém stavu, průchodné z cca 20%, značně omezen výkon.

Popis nového řešení:

Při provádění prací bylo odkryto stoupací vedení UT, které bylo uprostřed bourané přičky – nesoulad s původní dokumentací ústředního topení. Stoupací vedení je nutné přeložit. Otopná tělesa připojená na tuto stoupačku nešla zpětně použít - byla zanesená sedimentem a je navržena jejich výměna.



Stoupací potrubí UT vedené
bouranou konstrukcí

Zdůvodnění změny:

Nesoulad původní dokumentace ústředního topení se skutečným stavem, nevyhovující technický stav těles.

Změnový list č. 22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **19 781,43 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil	projektant	
------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední školy živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Změnový list č. 22

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

per přímoušek

		zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
		vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

per přímoušek

Datum:

17.3.2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 22

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	Celkem					19 781,43
	Vícepráce					
	Méněpráce					

Změnový list č. 22 - Stoupací potrubí UT, výměna otopných těles						
	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,06		
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,06		
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,40		
	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,06		
	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5	kus	2,00		
	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	27,00		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	19,00			
998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,02			
734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,00			
998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,00			
998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00			
735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,00			
998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,05			
998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,05			
998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02			
733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	2,00			
733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	4,00			
73322422R	Přípojovací garnitura T RP 158, lisovaný spoj	kus	4,00			
733290802	Demontáž potrubí měděného do D 64x2 mm	m	19,00			
733322211	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2,2	m	8,00			
733322212	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8	m	19,00			
55044100R	regulační a uzavíratelné šroubení PN 10, T = +120 °C, přípojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné potrubí pomocí svěrných šroubení, materiál niklovaná mosaz CW617N	kus	2,00			