

Změnový list č. 23

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV**

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZMĚNA TYPU PODHLEDŮ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řešila provedení podhledů SDK podhledů.

Popis stávajícího stavu:

Projektem navrženy podhledy pevné sádrokartonové.

Popis nového řešení:

Po odkrytí konstrukcí stropů (sejmutí tepelné izolace) a vzhledem k umožnění údržby technických zařízení budovy a možnosti dodatečných instalací zejména slaboproudých rozvodů bylo rozhodnuto provádět nerozebíratelný sádrokartonový podhled pouze v části sociálních zařízení a v ostatních místnostech zaměnit nerozebíratelný sádrokartonový podhled za skládaný minerální podhled do AI lišt.

Záměna byla z hlediska požárně bezpečnostního projektantem odsouhlasena. Před vlastní montáží proběhne vzorkování, zhotovitel předloží objednateli a projektantovi vzorky kazet k odsouhlasení.

Zdůvodnění změny:

Umožnění údržby technických zařízení budovy a možnosti dodatečných instalací zejména slaboproudých rozvodů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se snižuje o **-918,72 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

Změnový list č. 23

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

Datum:

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 23

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	Celkem					-918,72
	Vícepráce					
	Méněpráce					

Změnový list č. 23 - Změna typu podhledů						
	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-248,16		
	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-133,59		
	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-381,75		
	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	-5,73		
	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	-381,75		
	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-1,50		
	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-1,50		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-381,75		
	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	360,47		
	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	360,47		

