

## SMLOUVA

### o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany

#### Smluvní strany:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Sídlo: Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

IČO: 70979057

DIČ: není plátce DPH

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

(společně také označeny jen jako „smluvní strany“)

#### I. Základní ustanovení



1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a v souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 40/2018 ze dne 17.08.2018, kterým se stanoví technické podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „PGR č. 40/2018“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.


## II. Předmět smlouvy

1. HZS MSK je provozovatelem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC“). Integrovaná součástí IBC je pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“). Obsluha vyhodnocovací části PCO - elektrické požární signalizace je zajišťována příslušníky HZS MSK. Odpovědným zástupcem provozovatele PCO je plk. Ing. Radek Zeman.
2. Provozovatelem zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) je společnost uvedená v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s připojením elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) instalované v objektu či objektech provozovatele EPS, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, na PCO a v souvislosti s provozem této EPS. Účelem připojení je přenos požárně-taktických informací z ústředí EPS na PCO.
4. HZS MSK se touto smlouvou zavazuje připojit objekty provozovatele EPS, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, k PCO a dále zajišťovat v souladu s touto smlouvou obsluhu PCO, vyhodnocování informací poskytovaných na PCO prostřednictvím ZDP a vysílání sil a prostředků podle Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje do střeženého objektu. Předurčenými jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) kategorie JPO I, které budou zasahovat podle Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje ve střeženém objektu, jsou jednotky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Provozovatel EPS se touto smlouvou zavazuje plnit povinnosti sjednané v této smlouvě.

## III. Práva a povinnosti smluvních stran

### 1. Povinnosti provozovatele EPS:

- a) Připojení EPS k ZDP a PCO nezabývá provozovatele EPS povinností, stanovených v § 7 a § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), ČSN 34 2710 „Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba“ zejména v kapitolách č. 9 - 12, týkajících se určení osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak jako nezabývá provozovatele EPS povinností provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných kontrol a revizí EPS. Provozovatel EPS je povinen veškeré tyto činnosti zajistit na vlastní náklady a odpovídá za jejich řádné a včasné provedení.
- b) Provozovatel EPS je povinen zajistit trvalou obsluhu ústředny EPS po celou dobu poruchy podle bodu III. odst. 2 písm. c) této smlouvy, a rovněž po dobu provádění zkoušek, oprav, kontrol, servisu, revizí a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO. V ostatních případech, nemusí být u EPS zajištěna trvalá obsluha.
- c) Provozovatel EPS je povinen předem telefonicky oznámit obsluze vyhodnocovací části PCO na dohledové pracoviště IBC na telefonní číslo  nebo emailem na:  vypnutí zařízení EPS, popř. ZDP, nebo zahájení činnosti, která může ovlivnit činnost EPS, popř. ZDP (např. při provádění plánovaných zkoušek, oprav, kontrol, servisu, revizí EPS, ZDP) a poté oznámit ukončení této činnosti a uvedení EPS do provozu. Provozovatel EPS je rovněž povinen stejným způsobem oznámit odstranění stavu „PORUCHA“ EPS a ZDP.

- d) Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostřední blízkosti obslužného pole požární ochrany nebo v prostorách, stanovených po dohodě s HZS MSK, byla uložena dokumentace řešící rychlou orientaci jednotek PO v objektu. Za dostačující se považuje dokumentace nejméně v rozsahu operativní karty (viz § 15 zákona o PO a v návaznosti na § 34 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vyhlášky o požární prevenci), a dále Dokumentace rozmístění hlásičů EPS vypracovaná podle čl. 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní obsluze ústředny EPS neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS, resp. na základě údajů přenášených ZDP. Tyto dokumentace bude provozovatel EPS udržovat v souladu se skutečným stavem.
- e) Provozovatel EPS je povinen předložit aktualizovanou dokumentaci řešící rychlou orientaci jednotek PO v objektu ke schválení orgánu státního požárního dozoru, pokud dojde k jakékoli změně údajů v ní uvedených, kromě změn počtu, jména, příjmení nebo telefonního čísla kontaktních osob.
- f) Provozovatel EPS je povinen udržovat EPS v provozuschopném stavu a zajišťovat její maximální spolehlivost, a tím v maximální míře předcházet nežádoucím planým poplachům.
- g) Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby se zástupce provozovatele EPS dostavil k převzetí objektu nejpozději do 30 minut od okamžiku, kdy je kontaktní osobě provozovatele EPS oznámen výjezd jednotek PO na signalizaci „VŠEOBECNÝ POPLACH“.
- h) Provozovatel EPS je povinen před nabytím účinnosti této smlouvy oznámit provozovateli PCO na e-mail:  nebo v listinné podobě prostřednictvím odpovědného zástupce provozovatele PCO seznam kontaktních osob provozovatele EPS pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy za účelem zajištění stálé dosažitelnosti k telefonickému převzetí informací podle bodu III. odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy. V seznamu musí být uvedeny informace v rozsahu jméno, příjmení a telefonního čísla kontaktních osob. Provozovatel EPS je dále po dobu účinnosti této smlouvy povinen neprodleně oznamovat změny týkající se kontaktních osob obsluze vyhodnocovací části PCO na dohledové pracoviště IBC na telefonní číslo 950 739 806 a následně je vždy nejpozději následující pracovní den potvrdit e-mailem na: [pco.ibc@hzsmk.cz](mailto:pco.ibc@hzsmk.cz), příp. písemným oznámením v listinné podobě zaslaným na adresu provozovatele PCO.
- i) V případě ukončení této smlouvy je provozovatel EPS povinen zabezpečit, aby ZDP bylo demontováno a aby nebylo využíváno na kmitočtech a komunikačních kanálech přidělených provozovateli ZDP.
- j) Provozovatel EPS prohlašuje, že uzavřel nebo nejpozději do okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy uzavře s provozovatelem ZDP smlouvu na provoz a servis ZDP, bude ji udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu připojení EPS podle této smlouvy a kdykoli na vyžádání ji předloží HZS MSK.

## 2. Povinnosti HZS MSK:

- a) HZS MSK je povinen obsluhovat a vyhodnocovat nepřetržitě 24 hodin denně informace poskytované na PCO prostřednictvím ZDP.
- b) Při přijetí hlášení „VŠEOBECNÝ POPLACH“ zajistí obsluha krajského operačního a informačního střediska HZS MSK neprodleně vyslání sil a prostředků dle Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje na střežený objekt a neprodleně informuje o této skutečnosti kontaktní osobu provozovatele EPS. Není-li kontaktní osoba dosažitelná, HZS MSK provede maximálně dva pokusy o telefonické informování všech kontaktních osob provozovatele EPS.
- c) Při přijetí hlášení „PORUCHA“ nebo při zjištění závady na PCO nebo ZDP neprodleně HZS MSK telefonicky informuje kontaktní osobu provozovatele EPS. Není-li kontaktní



osoba dosažitelná, HZS MSK provede maximálně dva pokusy o telefonické informování všech kontaktních osob provozovatele EPS.



- d) Zasadující předurčená jednotka PO je oprávněna vstoupit do všech prostor připojených objektů kromě prostor vymezených v příloze č. 1 této smlouvy, do nichž není technicky nebo organizačně možný vstup.
- e) Po celou dobu poruchy podle bodu III. odst. 2 písm. c) této smlouvy a rovněž po dobu provádění zkoušek, oprav, kontrol, servisu, revizí a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP a PCO nebudou vysílány síly a prostředky podle bodu III. odst. 2 písm. b) této smlouvy.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Provozovatel PCO neodpovídá za nefunkčnost nebo poruchový stav EPS připojené na PCO, je-li taková nefunkčnost nebo poruchový stav způsobena třetí osobou nebo neodbornými zásahy nebo nedodržením povinností pro provoz EPS ze strany provozovatele EPS.
2. Provozovatel PCO neodpovídá za důsledky pro požární bezpečnost objektu u provozovatele EPS, jež mohou nastat v souvislosti s nefunkčností EPS, ZDP a PCO po informování nebo pokusu o informování kontaktní osoby provozovatele EPS o stavu „PORUCHA“ popř. při zjištění závady na PCO popř. ZDP dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy.
3. Tato smlouva se vztahuje pouze na objekty, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Každá změna rozsahu nebo počtu objektů nebo prostor střežených EPS podle této smlouvy musí být po projednání oběma smluvními stranami upravena formou dodatku k této smlouvě.
4. Provozovatel PCO podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona o PO neodpovídá za škody, které vzniknou provozovateli EPS při zásahu jednotky PO.
5. Provozovatel EPS bere na vědomí, že v případě mimoprovozního stavu klíčového trezoru požární ochrany je zasahující jednotka PO oprávněna použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzamčených dveří do prostorů střežených připojenou EPS. Provozovatel PCO přitom neodpovídá za škody, které tímto postupem provozovateli EPS vzniknou.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
7. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8. Smlouva nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
10. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je tři měsíce a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
11. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků k této smlouvě, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Opava, dne ..... - 1 -04- 2021  
  
.....  
za provozovatele EPS  
  
ředitel Zemského archivu v Opavě


Ostrava, dne .....  
  
.....  
za provozovatele PCO  
  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

**Zemský archiv v Opavě**  
Sněmovní 2/1  
746 01 Opava  
IČO: 70979057 5


Příloha č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany

### Seznam objektů střežených EPS


#### Objekt poř. č. 1

Název objektu	<b>Státní okresní archiv Opava</b>
Adresa objektu	Březinova 779/6, Opava - Předměstí
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	Stanice Opava JPO I (815010)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení


#### Objekt poř. č. 2

Název objektu	<b>Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově</b>
Adresa objektu	Říční okruh 5/12, Krnov – Pod Bezručovým vrchem
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	Stanice Krnov JPO I (811011) Stanice Bruntál JPO I (811010)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení


#### Objekt poř. č. 3

Název objektu	<b>Státní okresní archiv Frýdek-Místek</b>
Adresa objektu	Bezručova 2145, Frýdek-Místek
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	Stanice Frýdek Místek JPO I (812010)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení

## Objekt poř. č. 4

Název objektu	<b>Státní okresní archiv Nový Jičín</b>
Adresa objektu	K Archivu 2095/1, Nový Jičín
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	Stanice Nový Jičín JPO I (814010)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení

## Objekt poř. č. 5

Název objektu	<b>Státní okresní archiv Karviná</b>
Adresa objektu	Fryštátská 55/17, Karviná-Fryštát
Provozovatel ZDP	ECHO alarm, s.r.o. IČO: 61946702
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	Stanice Karviná JPO I (813010)
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	Bez omezení



**SEZNAM****kontaktních osob provozovatele EPS**

<b>Státní okresní archiv Opava, Březinova 779/6, Opava - Předměstí</b>	
Mgr. Marek Skupien	553 607 281, 737 266 135
Jana Brigulová	553 607 282, 733 691 406
Libor Varyš	553 607 251, 602 749 110

<b>Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově, Říční okruh 5/12, Krnov – Pod Bezručovým vrchem</b>	
Mgr. Branislav Dorko, Ph.D.	554 625 460, 731 544 658
Gabriela Vinzenzová	554 625 460
Milan Dobrovodský	554 625 460, 603 212 277

<b>Státní okresní archiv Frýdek-Místek, Bezručova 2145, Frýdek-Místek</b>	
PhDr. Tomáš Adamec	558 431 845, 739 531 466
Jana Hencová	558 432 076, 731 450 390
Miroslav Polášek	558 432 076, 737 266 143

<b>Státní okresní archiv Státní okresní archiv Nový Jičín, K Archivu 2095/1, Nový Jičín</b>	
Mgr. Pavel Šustala	556 770 139, 734 265 613
Barbora Holubová	556 770 120
Daniel Glogar	556 770 131, 737 266 141

<b>Státní okresní archiv Karviná, Fryštátská 55/17, Karviná-Fryštát</b>	
Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D.	596 312 781, 737 266 159
Irena Ondrušíková	596 312 780, 737 266 151
Ladislav Škula	596 312 738, 737 266 157