



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

## Dodatek č. 4

20\_OB20\_113

ke kupní smlouvě č. S 335/20 ze dne 16.11. 2020.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### **Národní knihovna České republiky**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu:

(dále jako „**kupující**“ nebo „**NK ČR**“)

a

### **MERCI, s.r.o.**

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

(dále jako „**prodávající**“)

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817

(kupující a prodávající dále společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. XI. 6. kupní smlouvy č. S 335/20 ze dne 16.11. 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka laboratorního vybavení“, tento Dodatek č. 4.

### **I. Úvodní ustanovení**

1.1 Dne 16.11. 2020 byla mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva č. S 335/20 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka laboratorního vybavení“. Tato Smlouva byla následně modifikována Dodatkem č. 1 ze dne 13.1. 2021, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3.



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozuměla koupě laboratorního vybavení v druhu, množství a provedení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## II. Předmět Dodatku č. 4

- 2.1 Kupující a prodávající se tímto dohodli, že čl. II. odst. 1 kupní smlouvy č. S 335/20 ze dne 16.11. 2020 resp. Příloha č. 1 se doplňuje takto: „Předmětem koupě bude i dodávka a montáž redukcí v druhu, množství dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4“.
- 2.2 Současně s ohledem na výše uvedené se kupující a prodávající dohodli, že čl. IV. odst. 1 týkající se výše kupní ceny se pozměňuje takto: „Kupní cena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.347.787,- Kč bez DPH“.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení kupní smlouvy č. S 335/20 ze dne 16.11. 2020 modifikované Dodatkem č. 1 ze dne 13.1. 2021, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s povahou originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží kupující a 1 stejnopis prodávající.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 4, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.04.29 10:09:54  
.....

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.04.28 14:05:27  
.....

jednatel



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Příloha č. 1: specifikace redukcí

Redukce umožňující napojení odtahových boxů a digestoří ke stávající vzduchotechnické dráze. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu na zakázku po předchozím zaměření.

**Redukce do místnosti č. 003 (dezinfekce) – suterén 1 ks**

Redukce 160/320 – 160 mm je průměr pro připojení odtahového boxu, 320 mm je průměr vývodu stávající vzduchotechnické dráhy.

**Redukce do místnosti č. 004 (očista) – suterén 1 ks**

Redukce 160/200 – 160 mm je průměr pro připojení odtahového boxu, 200 mm je průměr vývodu stávající vzduchotechnické dráhy.

**Redukce do místnosti č. 035 (mikrobiologie) – suterén 1 ks**

Redukce 250/200 – 250 mm je průměr pro připojení digestoře, 200 mm je průměr vývodu stávající vzduchotechnické dráhy.

**Redukce do místnosti č. 254 (analytická laboratoř) – 2. patro 1 ks**

Redukce 250/320 – 250 mm je průměr pro připojení digestoře, 320 mm je průměr vývodu stávající vzduchotechnické dráhy.

**Redukce do místnosti č. 248 (OR laboratoř) – 2. patro 1 ks**

Redukce 250/200 – 250 mm je průměr pro připojení digestoře, 200 mm je průměr vývodu stávající vzduchotechnické dráhy.