

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 27.02.2019

Naše č.j.: MUUO/11022/2019/ŽP/Lin/37
Číslo spisu: 1199/2019
Spis. značka: ŽP-Vod/1199/2019
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum: 09.04.2019
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : I 2411

NPK, a.s. centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici, SO 07 areálová kanalizace, retence, ORL; SO 08 areálový vodovod – povolení stavby

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*) **uděluje**

Pardubickému kraji, IČ: 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

povolení

podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona **k provedení vodního díla „NPK, a.s. centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici, SO 07 areálová kanalizace, retence, ORL; SO 08 areálový vodovod“ (§ 55 vodního zákona)** a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona).

Předmětem stavby je výstavba nové areálové kanalizace, retence dešťových vod s regulovaným odtokem, odlučovače ropných látek a nového areálového vodovodu v areálu Orlickoústecké nemocnice.

Stavbu tvoří následující stavební objekty:

1. SO 07 - Areálová kanalizace, retence, ORL:

Areálová kanalizace Řad 1 z materiálu DN300-PP SN10 – 69,15 m, z materiálu DN200 –PP SN10-112,40 m, z materiálu DN150-PP SN10 – 2,35 m.

Areálová kanalizace Řad 2 z materiálu DN 200-PP SN10 – 3,35 m, z materiálu DN150-PP SN10 – 17,5m, na tomto kanalizačním řadu bude umístěn ORL.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.:
fax:

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Areálová kanalizace Řad 3 z materiálu DN200-PP SN10 – 36,90m, z materiálu DN150-PP SN10- 12,00 m.

Areálová kanalizace Řad 4 z materiálu DN150-PP SN10 – 30,40m.

Odlučovač ropných látek je navržen na odtok dešťových vod z plochy 1200 m² na průtok 15 l/s pro předčištění dešťových vod z parkoviště před napojením do retence.

Retenční nádrž s objemem zadržené vody 65,5 m³ je navržena jako betonová monolitická nádrž pod parkovištěm. Vnitřní rozměry retenční nádrže jsou 10,0 x 5,0 x 1,31 m. Požadovaný redukovaný odtok z nádrže bude zajištěn regulátorem odtoku umístěným vně retenční nádrže v revizní šachtě DN 1200.

Je navržen nový systém odvodnění území. Dešťové vody z nových objektů, vozovek a parkoviště se před napojením na jednotnou kanalizaci přivedou do retenční nádrže ze které budou odtékat regulovaně. Dešťové vody z parkovacích stání před napojením do retence budou přečištěny v odlučovači ropných látek. Pro odvedení odpadních vod z nového objektu urgentního příjmu společně s částí odpadních vod z pavilonu chirurgie je navržena nová jednotná kanalizace.

Dešťová kanalizace je navržena v profilech DN 100-300, jednotná kanalizace v profilu DN 300.

Orientační určení polohy kanalizačních stok:

počátek: Y = 603495.992, X = 1073404.916,20, konec: Y = 603412.237, X = 1073383.361

2. SO 09 – Areálový vodovod:

Areálový vodovod Větev V1 DN 100 v délce 34,85 m a DN 80 v délce 12,75 m od vodoměrné šachty k dětskému pavilonu.

Areálový vodovod Větev V2 DN v délce 14,55 m, včetně nadzemního hydrantu, pro napojení urgentního příjmu.

Potrubí DN 100 je navrženo z litiny, potrubí DN 80 z PE.

Orientační určení polohy vodovodních řadů:

počátek: Y = 603447.859, X = 1073353.18, konec: Y = 603449.541, X = 1073410.546

Stavba je situována na poz. parc. č. 1804/1 a stav. parc. č. 1562, 2175, 2708, 3035, k.ú. Ústí nad Orlicí, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0580-0-00, vodní útvar HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (zpracovala společnost EP Rožnov, a.s., IČ: 45193631, se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 01 Rožnov pod Radhoštěm, Kateřina Stratilová, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002524, v květnu 2018, číslo zak. K16824013).

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.:
fax:

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **TEPVOS, spol. s r.o.**, ze dne 22.06.2018 pod zn. TEP/681/2018/HL, společnosti **GridServices, s.r.o.**, ze dne 09.07.2018 pod zn. 5001741145, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 29.06.2018 pod zn. 1099065515, společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, ze dne 11.01.2018 pod č.j.: POS Li-006/18 a společnosti **České Radiokomunikace, a.s.**, ze dne 18.01.2018 pod zn. UPTS/OS/184855/2018. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí spisu vedeném v tomto vodoprávním řízení.
5. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření vydaném Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí ze dne 12.02.2018 pod č.j.: MUUO/2402/2018/ŽP/Vel. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí spisu vedeném v tomto vodoprávním řízení.
6. Budou splněny následující podmínky **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne ze dne 13.07.2018 pod č.j.: KHSPA 10317/2018/EPID-UO:
 - Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen rozbor pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný z nové vodovodní přípojky na oddělení JIP nebo ARO.
 - Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou KHS předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (nerez potrubí, šoupátka, vodoměr, těsnění, armatury...aj.)
 - Ve zkušebním provozu bude předložen výsledek rozboru teplé vody, odebraný ze sprchy z nejvzdálenějšího místa rozvodu teplé vody.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
8. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2020.**
10. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
11. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o doklady o výsledku zkoušky vodotěsnosti kanalizace, tlakovou zkoušku vodovodu, vyjádření KHS, vč. rozboru vody a výluhových testů na použité materiály, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona):

- Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. c) a d) stavebního zákona):

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - Pardubického kraje, IČ: 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, ze dne 27.02.2019, kterým požádal o povolení ke zřízení vodního díla „NPK, a.s. centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici, SO 07 areálová kanalizace, retence, ORL; SO 08 areálový vodovod“ (ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod č.j: MUUO/8353/2019/ŽP/Lin ze dne 15.03.2019 informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Okruh účastníků řízení byl vymezen takto:

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona):

- Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. c) a d) stavebního zákona):

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 
fax: 

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 30.08.2018 pod č.j. MUUO/11863/2018/SÚ/Ma,
- souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí ze dne 12.02.2018 pod č.j.: MUUO/2402/2018/ŽP/Vel,
- vyjádření Města Ústí nad Orlicí jako vlastníka dotčených a sousedních pozemků k projektové dokumentaci ze dne 18.01.2018 pod č.j.: MUUO/2046/2018/MPO/ur,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne ze dne 13.07.2018 pod č.j.: KHSPA 10317/2018/EPID-UO,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajského ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ze dne 19.11.2018 pod č.j.: HSPA-33-232/2018-ŠK,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 06.02.2018 pod č.j.: MUUO/2047/2018/SÚ/franz,
- vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, ze dne 16.01.2018 pod č.j. : 4.42-28/2018,
- Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 26.02.2018 pod č.j.: RMVM-4.42-121/2018,
- vyjádření jednotlivých správců sítí,
- stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace ze dne 20.03.2019 pod č.j.: MUUO/8844/2019/ŠKCP/klick.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 04.04.2019.


Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (viz ustanovení § 118 stavebního zákona).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 
fax: 

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Přílohy (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1 x štítek "Stavba povolena" (žadatel)
- 1 x ověřená projektová dokumentace (žadatel)

Na doručenkou do vlastních rukou obdrží účastníci řízení:


- Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Na vědomí:

- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 
fax: 

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg