



# BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

Adresa zákazníka: PLAVECKÝ BAZÉN CHRUDIM, V PŘÍKOPĚCH 503  
Datum: 2.12.2016

## Předávací protokol poskytnutých prací při opravě

Zjištěné závady: SERVIS UV LAMPY AXL2.1500 L3 v.č. 122618  
SERVIS O3 POOL ACTIVE PA 0111 v.č. 0013999  
TEST OK  
OPRAVEN VSAVAC MARINER 600 NA SERVIS

### Použité komponenty

Kód	Název	Cena/kus	Počet ks	Cena celkem
	UV ZÁRÍČÍ 01500	15000	2	30000,-
	KŘEMÍTOVÁ TRUBICE 366 mm	3400	2	6800,-
	ŠATA 1,0' KROUŽKŮ	214	2	428,-
	BUFERO STOPRE	550	1	550,-
	REŠASOVANÁ TRUBICE O3	620	1	620,-
	ZPĚTNÝ VENTILEK	509	2	1018,-
	KOLÍČKO PĚSTOVÉ	72	1	72,-
	HADIČKA	21	1m	21,-
	VEDUČHOVÝ FILTR	33	1	33,-
				1120,-
xxxxxxx	Doba servisu	480Kč/hod/os	8 <sup>00</sup> -10 <sup>20</sup> 7os	7os
xxxxxxx	Doba cesty k zákazníkovi	250Kč/hod/os	1,25h	438,-
xxxxxxx	Počet ujetých km	12Kč/km	80 km (TAK I ZPĚT)	960,-
xxxxxxx	Cena celkem	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	42060Kč
xxxxxxx	DPH 21%	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	+DPH
xxxxxxx	Cena včetně DPH celkem	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	

Závěrem bylo konstatováno, že zařízení dodané výše jmenovanou firmou je k dnešnímu dni bez závad a nedodělků. Případný servis je možno uplatnit na níže uvedené adrese, tel., faxovým čísle nebo e-mailu.

Za zhotovitele: [Signature]  
Podpis: .....  
Jméno: SKOPEK

Za objednatele: [Signature]  
Podpis: .....  
Jméno: PACÍK  
Funkce: .....

Bazenservis s.r.o.  
Čapkova 538  
517 21 Týniště nad Orlicí

e-mail: info@bazenservis.cz

tel. 494 37 20 10, fax: 494 37 20 09  
mobil: 604 737 847, 606 737 847

www.bazenservis.cz