

KOMPONENTY / ČINNOSTI SO.01	Interval údržby		
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně
Servis filtrační kazety			
dodávka vzduchových filtrů do VZT zařízení		X	
výměna vzduchových filtrů		X	
ekologická likvidace použitých vzduchových filtrů		X	

KOMPONENTY / ČINNOSTI SO.02	Interval údržby		
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně
Servis VZT			
kontrola funkčnosti zařízení		X	
kontrola ventilátorů		X	
stav klapek		X	
stav manžet a těsnost skříní		X	
stav ohřívače		X	
stav rekuperátoru		X	
stav vyústek		X	
stav krycích mřížek		X	
kontrolní měření proudění vzduchu		X	
Servis filtrů			
dodávka vzduchových filtrů do VZT zařízení		X	
výměna vzduchových filtrů		X	
ekologická likvidace použitých vzduchových filtrů		X	
Revize protipožárního zařízení – požárních klapek			
údržba a kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle vyhlášky č.246/2001 Sb.		X	
kontrola vnitřního prostoru klapky		X	
kontrola listu klapky		X	
kontrola dosedacích ploch listu		X	
kontrola silikonového těsnění		X	
kontrola tepelné tavné pojistky		X	
kontrola přestavení do polohy zavřeno		X	
kontrola pružiny a čepu u spouštěcího zařízení		X	
vystavení revizního protokolu a zápis do revizní knihy PPK		X	
Servis odvětrání			
kontrola ventilátorů			X
měření množství odváděného popř. přiváděného vzduchu			X
stav klapek			X
kontrola spouštění			X
kontrola ventilů			X
kontrola výfukové hlavice			X

KOMPONENTY / ČINNOSTI SO.03	Interval údržby		
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně
Servis VZT			
kontrola funkčnosti zařízení		X	
kontrola ventilátorů		X	
stav klapek		X	
stav manžet a těsnost skříní		X	
stav ohřívače		X	
stav rekuperátoru		X	
stav vyústek		X	
stav krycích mřížek		X	
kontrolní měření proudění vzduchu		X	
Servis filtrů			
dodávka vzduchových filtrů do VZT zařízení		X	
výměna vzduchových filtrů		X	
ekologická likvidace použitých vzduchových filtrů		X	
Servis odvětrání			
kontrola ventilátorů			X
měření množství odváděného popř. přiváděného vzduchu			X
stav klapek			X
kontrola spouštění			X
kontrola ventilů			X
kontrola výfukové hlavice			X
Servis klimatizačních jednotek			
a.) kontrola chladicího okruhu			
doplnění náplně chladiva (dodávka)		X	
těsnost spojů		X	
správná funkce exp. ventilu		X	
vyčištění lamel kondenzátoru		X	
kontrola upevnění mechanických částí		X	
b.) kontrola elektrických obvodů			
dotážení spojů		X	
optická kontrola kabelů a komponentů		X	
kontrola funkce čidel (kalibrace)		X	
kontrola funkce ochran		X	

KOMPONENTY / ČINNOSTI SO.04	Interval údržby		
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně
Servis odvětrání			
kontrola ventilátorů			X
měření množství odváděného popř. přiváděného vzduchu			X
stav klapek			X
kontrola spouštění			X
kontrola ventilů			X
kontrola výfukové hlavice			X
Servis klimatizačních jednotek			
a.) kontrola chladicího okruhu			
doplnění náplně chladiva (dodávka)		X	
těsnost spojů		X	
správná funkce exp. ventilu		X	
vyčištění lamel kondenzátoru		X	
kontrola upevnění mechanických částí		X	
b.) kontrola elektrických obvodů			
dotazení spojů		X	
optická kontrola kabelů a komponentů		X	
kontrola funkce čidel (kalibrace)		X	
kontrola funkce ochran		X	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1495222

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 897b90a3-d5d5-4825-b61b-71f87c405851

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora HORVÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2021 10:09:00



9f4f6310-2606-41e1-85b3-8ed37a3f4a05