

KOMPONENTY / ČINNOSTI	Interval údržby		
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně
Servis VZT			
kontrola funkčnosti zařízení		X	
kontrola ventilátorů		X	
stav klapek		X	
stav manžet a těsnost skříní		X	
stav ohříváče		X	
stav rekuperátoru		X	
stav vyústek		X	
stav krycích mřížek		X	
kontrolní měření proudění vzduchu		X	
Servis filtrů			
dodávka vzduchových filtrů do VZT zařízení		X	
výměna vzduchových filtrů		X	
ekologická likvidace použitých vzduchových filtrů		X	
Servis kondenzační jednotky			
kontrola chladicího okruhu		X	
doplnění náplně chladiva (dodávka)		X	
těsnost spojů		X	
správná funkce exp. ventilu		X	
vyčištění lamel kondenzátoru		X	
kontrola upevnění mechanických částí		X	
kontrola elektrických obvodů		X	
dotážení spojů		X	
optická kontrola kabelů a komponentů		X	
kontrola funkce čidel (kalibrace)		X	
kontrola funkce ochran		X	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1494797

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: acb2e442-7fce-4c58-adc6-7d4309455aae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora HORVÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2021 08:45:00



f1c1695d-7793-45f3-b695-7ff79700d184