

**DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUcí SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 17_SOBS01_4121305508**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 30. 10. 2019 zastupuje Radoslav Nový, pozice: Vedoucí oddělení Regionální obsluha

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	10045942			
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Město Sušice			
IČ	00256129	DIČ		
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI				
ULICE	náměstí Svobody	Č. P. / Č. O.	138	PSČ 342 01
OBEC	Sušice	MÍSTNÍ ČÁST	Sušice II	
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.				
ZASTOUPENÁ	Bc. Petr Mottl, starosta			
TELEFON	376540111	E-MAIL	vmarek@mususlce.cz	FAX 376540112

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121305508, uzavřené dne 31. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Původní termín na připojení Vašeho odběru se mění na nový s omezením do 1.7.2022. Další prodloužení termínu připojení již nebude možné.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopsech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 001 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Žadatel (příjemce návrhu Dodatku 001) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu Dodatku 001 vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh Dodatku 001 svůj podpis. Žadatel přijme návrh Dodatku 001 včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh Dodatku 001 doručen, jinak návrh Dodatku 001 zaniká.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZA ZÁKAZNÍKA
Město Sušice

Bc. Petr Mottl
starosta



ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.

Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální obsluha

SUŠICE
12/5/2021

22. 4. 2021
V Plzni

DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO PODPIS

SMLOUVA/DODATEK BYL SCHVÁLEN RADOU MĚSTA SUŠICE DNE 10/5/21 USN. Č. 302

F4P:00 RecType:H RecExtID:0010068907 ProcExtID:CS:20210422T224708-0002 DocExtID:0000000047249317
 BOID:0014441A091E1EDBA8E82275CB59FE9F BCNMIZSUSCSPRN DocType:CZ05WQC/5 SAPType:selákyrob-SMIL-DZP ZskID:0010045942
 DocID:0010407775426 IA:389 P22-111800241 Ver:2021011800241 Ver:15370541(0001)/h PSP str:333 list:167 zasa34

39476974-2-5 N



Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121305508

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121791135

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Sušice, 342 01 Sušice
- EAN: - pro data spotřeby 859182400801210511

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 125,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Klimatizace	0,000	22,000	22,000
Ostatní spotřebiče	0,000	50,000	50,000
Osvětlení	0,000	35,000	35,000

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Stávající zemní kabel NN AYKY 3x120+70mm bude u č.p.901 odkopán a po přerušení a naspojování nově zasmyčkován v novém kabelovém pilíři PSR402 12x400A. Zde pak bude připojeno cca 50m kabelu AYKY 3x120+70mm, který bude ukončen u vjezdu do Vašeho areálu v novém kabelovém pilíři PSR302 9x400A.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Z PSR302 připojte kabelem AYKY 4x50mm /max.5m/ nový elektroměrový pilíř /vybudovaný z vápenocementových cihel-vyspárováno- v oplocení/, jehož součástí bude elektroměrový rozvaděč pro Váš odběr v provedení dle platných Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a.s.

ZPŮSOB A PŘÍPRAVA MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: pilíř, oplocení
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřicích transformátorů proudu: 125/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřicích transformátorů proudu a měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako převodové měření. Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem, tak aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám s účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odstraňování měřicího zařízení. Před zkušební sestavou měřicího typu bude umístěn pojistkový odpínací prvek. Měření musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy, především s Vyhlašovacím předpisem o Připojovacích podmínkách NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

Otočte prosím