

Příloha č. 1 smlouvy 20_SOBS01_4121648706**Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121719108****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr**

- umístění zařízení: Nebesa, kat.území: Nebesa, parc.č.128/2, 352 01 Aš
- EAN: - pro data spotřeby 859182400801522751

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	0,000	5,500	5,500

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Na podpěrném bodu č.32 v lokalitě Nový Žďár vybudovat svod a rozpojovací skříň SV 100. Z RS pokračovat zemním kabelem AYKY 4x70 ukončeným v SS100+pilíř na rozhraní parcel 362/2 (pozemek železnice) a 321/1 (obecní cesta). Osadit výkonové pojistky.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Připojení bude z nově vybudované pojistkové skříň SS100 umístěné na rozhraní parcel 362/2 (pozemek železnice) a 321/1 (obecní cesta). Napojení elektroměrového rozvaděče si provede žadatel na vlastní náklady. Elektroměrový pilíř bude umístěn v těsné blízkosti místa připojení. Měření bude volně přístupné. Elektroměrový rozvaděč bude splňovat "Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí NN", které naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Pro klienty-Potřebuji vyřešit- Připojovací podmínky pro odběry C,D.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: pilíř, oplocení
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.



Správa
státní org.
Oblastní
Železničář
IČO: 709
[074]

