PRILOHA 3

ST. TRAFO BENZINA ME1313

LAMPA VO BUDE PŘESUNUTA

PŘESUNUTÁ LAMPA

SPORTOVNÍ AREÁL

stávající VŠ

stávající hřiště bude přesunuto na pozici A

přístup na stávající pozemek

přesunuté hřiště - pozice A

přístup na stávající pozemek

přístup na stávající pozemek

ST. TRAFO ME 0381 NAD LUDMILOU BUDE VYŘAZENO Z PROVOZU

NOVÉ TRAFO1

NOVÉ TRAFO2

NOVÉ TRAFO3

ST. TRAFO - ME0402 VE ZLABKÁCH

ST. TRAFO ZB 036

VO BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ TRAFO, KTERÉ BUDE OBNOVENO „(Viz. STANDARTY města Mělník), hlavní jistič charakteristiky „C"

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD PŘES UZAVÍRACÍ ARMATURU DN100 V PROVEDENÍ ZEMNÍ POJEZDNÁ PE DN100

NAPOJENÍ SÍTĚ CETIN PROJDNE TEM PŘESUNI FIRMY CETIN

SKŘÍŇ CETIN

SKŘÍŇ CETIN

ST. TRAFO ME1978

nová ATS - (ŽB KCE) automatická tlaková stanice

MOŽNÉ BUDOUCÍ NAPOJENÍ NA LOKALITU RÉVOVÁ

MOŽNÉ BUDOUCÍ NAPOJENÍ NA LOKALITU U LUDMILY

SO101 630m²

SO102 611m²

SO103 651m²

SO104 767m²

SO105 630m²

SO106 61m²

SO107 630m²

SO108 664m²

SO109 860m²

SO110 840m²

SO111 840m²

SO112 657m²

SO99 575m²

SO100 560m²

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ CHODNÍK - STÁVAJÍCÍ VJEZD NA POZEMEK
- NOVÝ ŠTĚRK
- NOVÝ ZELENÝ PRUH
- PARK + ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- NADZEMNÍ VEDENÍ HORKOVODU
- PODZEMNÍ VEDENÍ HORKOVODU
- STÁVAJÍCÍ ZELENÝ PRUH
- VLÁTOVÉ CHODNÍKY V PARKU
- NOVÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- BUDOUCÍ DĚLENÍ POZEMKŮ
- OSA KOMUNIKACE
- HRANICE POZEMKU INVESTORA
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- NOVÉ CHODNÍKY V MÍSTĚ VJEZDU - SNÍŽENÉ VIZ DETAIL V PD(BETON DLAŽBA)
- NOVÉ CHODNÍKY V MÍSTĚ VJEZDU - SNÍŽENÉ VIZ DETAIL V PD (ASFALTOVÉ)
- NOVÉ CHODNÍKY - ASFALTOVÉ
- NOVÉ CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA
- PARKOVACÍ PLOCHY PRO JEDNOTLIVÉ SO Z BETONOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY
- RŠS STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY VEŘEJNÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ kanal.splašk. grav. KT DN 300
- RŠn NOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY NOVÉ VEŘEJNÉ KANALIZACE
- NOVÁ kanal.splašk. grav. PP SN12 MASTER DN 300
- RŠK REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽNÍ SYSTÉM PVC DN200
- UVK NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ POJEZDOVÁ
- NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
- REFENCNÍ NÁDRŽ
- napojení na stávající vodovod PE DN100 na rozhraní zelené/ho pasu komunikace a hranice staveb.
- RŠ NOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY NA POZEMCÍCH BUDOUCÍCH SO
- NOVÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE NA POZEMCÍCH BUDOUCÍCH SO
- STÁVAJÍCÍ vodovod PE 100 110x6,6
- NOVÝ vodovod PE HD 100 110x6,6
- H požární hydrant podzemní (svorkovníkové uzávěry)
- VŠ0 NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA NA POZEMCÍCH BUDOUCÍCH SO
- NOVÁ VODOMĚRNÁ PŘÍPOJKA PE - HD 32x2,9
- stávající veřejné osvětlení - sloupy VO - 5 m se svítidlem
- S01 - S058 nové veřejné osvětlení - sloupy VO - výrobce ALPHA-LIGHTING - typ LED STREET 15 - 5000 (současně vyzdobný typu ZIV & LILA - výrobce elektro Brožovi)
- NOVÉ ROZVODY NN - PODZEMNÍ VEDENÍ s pažbičkou 2,5A
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (Pažbičky 10 jističů)
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- NOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NA NOVÝ ROZVOD NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV
- NOVÁ chráněná stezka / NOVÁ chráněná stezka
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- OCHRANNÉ PÁSMO VN 110kV
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN 110kV
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV BUDE PŘELOŽENO - Z_S14_12_B12079682
- NA POZEMKU INVESTORA, NA POZEMKU P. RYBAŘE A NA POZ. MĚSTA MĚLNÍK
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV (BUDE PŘELOŽENO - Z_S14_12_B12079682)
- NA POZEMKU P. LOBKOWICZOVÉ - VIZ LOKALITA RÉVOVA
- NOVÉ ROZVODY CETIN (PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ FIRMY CETIN)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY CETIN

POZNÁMKA:
NA KABELOVÉM VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SE NEBUDE VYSKYTOVAT ŽÁDNÉ ZEMNÍ SPOJKY
NOVÉ CHODNÍKY V PARCELÁCH BUDOU MLATOVÉ - VIZ REZ C-C
KOMUNIKACE A D.K. JSOU ŘEŠENY ZÓNA 30, OSTATNÍ KOMUNIKACE JSOU ŘEŠENY JAKO OBYTNÁ ZÓNA
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PROVÉST KASÁRDOVITOU ÚPRAVU DNA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ U POJEZDNÝCH ČÁSTÍ KOMUNIKACE JE NUTNO PROVÉST NA MODUL Edef.2 min. 45 MPa
VÝKOPEK BUDE ODVEZEN NA URČENOU SKLÁDKU. PŘÍPADNÉ JINOU SKLÁDKU DODAVATELE.
VÝHLEDOVÉ POUŽITÍ NY MATERIÁL (RECYKLAT, OPINICE) BUDE POUZE DLE POKYNU OU.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT JEJNOTLIVÉ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ VYTÍČENY SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ
PŘI REALIZACI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYŘEŠENY VŠECHNY PODMÍNKY DOSS A SPRÁVCŮ NEBO VLASTNÍKŮ ING. SÍTÍ

POZNÁMKA VNE
- PŘELOŽKA VVS(EHC NAPĚTÍ VN (dle podmínek ČEZ)
- BUDE PŘELOŽENO DO KOMUNIKACE - NA POZEMKU MĚLNICKÝCH STRAN A MĚSTA MĚLNÍK
- NOVÁ PŘELOŽKA VYSOKOPĚTÍ NAPĚTÍ VN
- BUDE PŘELOŽENO DO KOMUNIKACE
- NA POZEMKU MĚSTA A NA POZEMKU MĚSTA MĚLNÍK (BUDOU NS)
- NOVÁ PŘELOŽKA VYSOKOPĚTÍ NAPĚTÍ VN (BUDE PŘELOŽENO DO KOMUNIKACE
- NA POZEMKU MĚLNICKÝCH STRAN INVESTOREM BUDE P. LOBKOWICZOVÉ NA ZÁKLADĚ PODMÍNOUVY S MĚSTEM MĚLNÍK
- PŘELOŽKA VN OD BODU B1 K BODU B2 PŘES POZEMKY Č. PARC. 1640/3, 1640/2, 1640/16 (KTN 15371)
- VLASTNICI TĚCHTO POZEMKŮ: BETINNE LOBKOWICZ, MICHAL RYBAŘ, MĚLNICKÉ STRANĚ a.s.
- PŘELOŽKA VN OD BODU B2 K BODU B3 PŘES POZEMKY Č. PARC. 1640/1, 1640/2 (1640/16 A KTN 15371)
- VLASTNICI TĚCHTO POZEMKŮ: BETINNE LOBKOWICZ, MICHAL RYBAŘ, MĚLNICKÉ STRANĚ a.s. A MĚSTO MĚLNÍK
- NA CELOU PŘELOŽKU VN BUDE UDĚLANA SMLOUVA MEZI ČEZEM A MĚLNICKÝMI STRANĚMI KTERÁ BUDOU MÍT UDĚLANOU PODMÍNOUVU S P. LOBKOWICZOVOU

POZNÁMKA K VNE
- VYUŽITÍ UZEMÍ A UMÍSTĚNÍ PARKŮ A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY OSOB V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO PB 0,32 UNIE VN N 110kV
- VYVOLÁ POTŘEBU ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH UZEMNÍCH DLE PŘEDEPSANÝCH NORIEM NA SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA DOVOLENÉ DOTYKOVÁ NAPĚTÍ NADZEMNÍ ČÁSTI VEDENÍ VVN. TYTO ÚPRAVY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU V SOULADU S §47 ZÁKONA Č. 458/2000 Sb. O PODMÍNKÁCH ZÁŘENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
- U OBJEKTŮ RŠ, KTERÉ JSOU V OCHRANNÉM PASMU VVN 110 kV, JE NUTNÉ DODRŽET PODMÍNKY PRÁCE V OC-OHRANNÉM PÁSMU DLE POŽADAVKŮ ČEZ
- V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PODAT ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU S ČINNOSTÍ A UMÍSTĚNÍM STAVBY V BLÍZKOSTI ZÁŘENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, RESP. V OCHRANNÉM PÁSMU.

Stávající lampy VO budou demontovány a budou přeloženy a nahrazeny za nové včetně kotvení pro VO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTANT VE VYTVÁŘENÍ ÚČINNÉ	
OBYTNÝ SOUBOR MĚLNÍK - BRANOU	
KOORDINAČNÍ SITUACE - PŘÍLOHA 3	
96 - 19	C - 01

atelier geka