

EVIDENČNÍ LIST

Příloha č. 2 ke Smlouvě č.:

E654-S-13283/2016

Rozdělení ploch pro rozúčtování tepla podle vyhlášky 269/2015 Sb.

Zúčtovací jednotka:
Nemanická, vrátnice

Zakázka kotelny: **V750Z5400128**

Přepočtová výška stropu ve zúčtovací jednotce:

3,80 m

Číslo	Název místnosti	Uživatel místnosti, nájemce	Skutečná plocha m ²	Přepočet dle výšky stropu:			Pro vytápěné místnosti koeficient dle účelu využití	Pro nevytápěné místnosti				Pro nevytápěné místnosti výsledný koeficient	Započitatelná podlahová plocha	% z celku
				Výška stropu (m)	Koeficient stropu	Započitatelná plocha "A" dle výšky stropu (m ²)		Počet stěn vytáp. sousedních místností	Koeficient z vytápěných stěn	Rozvod potr. v nevytápěné místnosti	Koeficient z rozvodu potrubí			
1P1	Chodba + hala	Fa. SETERM CB	46,28	3,80	1,00	46,280	1						46,2800	34,80
1P2	kancelář	Fa. SETERM CB	15	3,80	1,00	15,000	1						15,0000	11,28
1P3	kotelna	Fa. SETERM CB	16,98	3,80	1,00	16,980	0						0,0000	0,00
1P4	kancelář	Fa. SETERM CB	23,36	3,80	1,00	23,360	1						23,3600	17,57
1P5	Wc + umývárna ženy	Fa. SETERM CB	3,66	3,80	1,00	3,660	1						3,6600	2,75
1P6	Wc + umývárna muži	Fa. SETERM CB	5,34	3,80	1,00	5,340	1						5,3400	4,02
1P7	úklid	Fa. SETERM CB	2,67	3,80	1,00	2,670		4	0,5			0,500	1,3350	1,00
1P8	kancelář	Fa. SETERM CB	14,3	3,80	1,00	14,300	1						14,3000	10,75
1P9	kancelář	Fa. SETERM CB	18,9	3,80	1,00	18,900	1						18,9000	14,21
1P10	umývárna	Fa. SETERM CB	4,81	3,80	1,00	4,810	1						4,8100	3,62
Celková skutečná plocha ZJ m²:			151,30					Celková započitatelná plocha ZJ m²:				132,9850	100,00	

SOUHRN UŽÍVÁNÍ PROSTOR:

Odběratelé tepla ve ZJ:

1. Fa. SETERM CB
celkem:

Jejich skutečná plocha (m²):

151,30
151,30

Jejich započitatelná plocha (m²): tj. podíl na nákladech (%):

132,99
132,99

100,00
100,00

V Plzni dne 11.1.2017

Dodavatel

Odběratel

ředitel OŘ Plzeň