




VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
29.4.2014

NAŠE ZNAČKA
PM021489/2014-203/Ho



MÍSTO/DATUM
Brno
21.5.2014

Využití části parcely p.č. 433 u polyfunkčního domu v Kuřimi

(k.ú. Kuřim; obecní úřad obce s rozšířenou působností Kuřim; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01-1420)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 29.4.2014 jsme byli požádáni o vyjádření k možnosti využití části parcely č. 433 v k.ú. Kuřim (vlastník Město Kuřim). Jedná se o parcelu mezi novostavbou polyfunkčního domu a vodním tokem Kuřimka. Záměrem je pronajmutí části předmětného pozemku v šíři 5 m od obvodového zdiva budovy za účelem jejího částečného využití jako zpevněné plochy pro venkovní posezení ke kavárně a také k umístění dětského pískoviště a petanque-hřiště. Pronajmutá část pozemku by měla být oplocena. Stolky a židle budou mobilní.

Významný vodní tok Kuřimka je ve správě Povodí Moravy, s.p., přímou správu toku vykonává závod Dvůr provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno, úsekový technik [redacted].
Pozemek leží v záplavovém území Kuřimky stanoveném v r.km 0,0 – 13,3 Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 2.1.2013 pod čj. JMK 84121/2012.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k uvedenému záměru toto stanovisko:

- Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem oblasti povodí.
- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

II. Vyjádření přímého správce vodního toku Kuřimka


Jako přímý správce významného vodního toku Kuřimka vydává Povodí Moravy, s.p., provoz Brno, k předložené dokumentaci následující **v y j á d ř e n í**:

Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné místo s přístupem ke korytu toku těžkou technikou v dané lokalitě, **souhlasíme** s využitím části předmětného pozemku **za těchto předpokladů**:

1. Oplocení bude lehce demontovatelné, včetně sloupků.
2. Plocha bude uzpůsobena pro pojezd těžké techniky správce toku do 25 t v celé šíři mezi domem a břehovou hranou toku (není možná zámková dlažba apod.).

Upozorňujeme, že stavba je umístěna v záplavovém území a investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod. Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku (viz § 85 a § 52 zákona o vodách).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.



Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., provoz Brno