

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DOD20200559

Číslo dodatku objednatele: DOD20200559 D02

Číslo smlouvy zhotovitele: NA230620

Příloha č. 2 k Dodatku č. 2 – Minimální technické požadavky klimatizací

## A. Areál tramvaje Moravská Ostrava -oddělení přepravní lontroly (IP 75\_2021)

Výrobce: SINCLAIR

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-18BIV, ASH12-BIV, ASH-24BIV

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-18BIV, ASH12-BIV, ASH-24BIV

Rok výroby: 2020

Komentář: Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče (příloha návrhu kupní smlouvy). Uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření, že daný bod splní (ANO), příp. nabídne lepší technické řešení, a současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, hodnotu, rozměr, technické řešení, apod.). U číselných údajů uvést konkrétní hodnoty.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. U hlučnosti jednotek požaduje objednatel doplnit hodnotu akustického tlaku (dB/A)

### Vnitřní nástěnné jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,6	ANO	ASH-18BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	min. 36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní nástěnné jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,2	ANO	ASH-12BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240

**Záruka na přístroje**

min. 36 měs.	ANO	36 měs.
--------------	-----	---------

**Vnitřní nástěnné jednotky - 1ks**

	<b>Místnost č.</b>	<b>ANO/NE</b>	<b>Bližší technická specifikace</b>
<b>Výkon chlazení (kW)</b>	6,2	ANO	ASH-24BIV
<b>Energetická třída chlazení</b>	min. A++	ANO	A++
<b>Výkon topení (kW)</b>		ANO	6,5
<b>Energetická třída topení (min)</b>	min. A+	ANO	A+
<b>Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení</b>	max. 65	ANO	57
<b>Záruka na přístroje</b>	min 36 měs.	ANO	36 měs.

## B. Prodejna jízdenek Poruba Vozovna (IP 5\_2018)

Výrobce: SINCLAIR

Typ, označení vnitřní jednotky: MV-H18BIF, MV-H18BIF

Typ, označení venkovní jednotky: MV-E36BI

Rok výroby: 2020

Komentář: Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče (příloha návrhu kupní smlouvy). Uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření, že daný bod splní (ANO), příp. nabídne lepší technické řešení, a současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, hodnotu, rozměr, technické řešení, apod.). U číselných údajů uvést konkrétní hodnoty.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. U hlučnosti jednotek požaduje objednatel doplnit hodnotu akustického tlaku (dB/A)

### Vnitřní jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	5,1	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	min 36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,6	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	min 36 měs.	ANO	36 měs.

**Venkovní jednotky - 1ks**

	<b>Místnost č.</b>	<b>ANO/NE</b>	<b>Bližší technická specifikace</b>
<b>Výkon chlazení (kW)</b>	10,5	ANO	MV-E36BI
<b>Energetická třída chlazení</b>	min. A++	ANO	A++
<b>Výkon topení (kW)</b>		ANO	12
<b>Energetická třída topení (min)</b>	min. A+	ANO	A+
<b>Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení</b>	max. 65	ANO	65
<b>Záruka na přístroje</b>	min 36 měs.	ANO	36 měs.

## C. Areál trolejbusy Ostrava - oddělení revize a technické kontroly (IP 74\_2021)

Výrobce: SINCLAIR

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-12BIV 2 KS

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-12BIV 2 KS

Rok výroby: 2020

Komentář: Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče (příloha návrhu kupní smlouvy). Uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření, že daný bod splní (ANO), příp. nabídne lepší technické řešení, a současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, hodnotu, rozměr, technické řešení, apod.). U číselných údajů uvést konkrétní hodnoty.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. U hlučnosti jednotek požaduje objednatel doplnit hodnotu akustického tlaku (dB/A)

### Vnitřní jednotky -1ks a 1ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,5	ANO	ASH-12BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	min 36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní jednotky - 1ks a 1ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,5	ANO	ASH-12BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	min 36 měs.	ANO	36 měs.

V Ostravě dne

Ing. Martin Kovalčuk  
jednatel společnosti