

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: zyai4b

V Olomouci 10.10.2019

Č.j. : KHSOC/32864/2019/OC/HP
Sp.zn.: KHSOC/32864/2019
Vyřizuje : Petra Krovová tel. 585719322
Počet listů: 2

Adresát :

Hřbitovy města Olomouc, p.o.
Tř. Míru 138/102
779 00 Olomouc

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k projektové dokumentaci k povolení odstranění stavby „Dům správce – Demolice objektu č. p. 209“, Samota 209, parc.č. 253, 219/3, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Hřbitovy města Olomouc, p.o., Tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc, IČO: 00534943.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc, (dále jen „KHS“) dne 8.10.2019 pod čj. KHSOC/32864/2019/OC/HP, o vydání závazného stanoviska k povolení odstranění stavby „Dům správce – Demolice objektu č. p. 209“, Samota 209, parc.č. 253, 219/3, k.ú. Nová Ulice, předložené stavebníkem Hřbitovy města Olomouc, p.o., Tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc, IČO: 00534943, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst.1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst.2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb v mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), v návaznosti na nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č.361/2007 Sb.“), a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“) vydává KHS dle § 4 odst.2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženo projektovou dokumentací k povolení odstranění stavby „Dům správce – Demolice objektu č. p. 209“, Samota 209, parc.č. 253, 219/3, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Hřbitovy města Olomouc, p.o., Tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc, IČO: 00534943, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z bouracích prací (§ 82 odst. 2 písm.t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), budou bourací práce probíhat pouze v denní době, a to v době od 07,00 – 21,00 hod.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí: Předložená projektová dokumentace byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Jedná se o demolici samostatně stojícího objektu, kde v minulosti bydlel správce místního hřbitova. V současné době je objekt nevyužívaný a je odpojen od infrastruktury. Jedná se o přízemní zděnou stavbu s dřevěným stropem. Strop a krov jsou dřevěné, střešní krytina je z azbestocementových šablon. Základy jsou betonové nebo kamenné. Objekt bude odstraněn do úrovně terénu, dále se provede vybourání základů a ploch se následně zarovná zeminou a oseje trávním semenem. V rámci demolice je nutné zachovat pilíř s elektropřípojkou pro výhledově nově budovaný objekt.

Orgán ochrany veřejného zdraví před započítím prací, upozorňuje v případě výskytu azbestu při demoličních pracích výše uvedené stavby, na povinnost zaměstnavatele: ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením prací, při níž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a současně předložit hodnocení zdravotního rizika dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení apod.

V případě, že stavební práce budou prováděny fyzickou osobou popř. fyzickou osobou podnikající bez zaměstnanců, a je předpoklad, že odstraňovaný materiál obsahuje azbest, je nutno z hlediska ochrany zdraví dodržovat minimální podmínky k ochraně veřejného zdraví, a to např.

- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahující azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem kolem celého objektu s označením zákaz vstupu (např. výstražnou páskou),

- v kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření, před zahájením demontáže musí být zabráněno uvolňování azbestového prachu do okolí, a to tím, že se provádí postřik demontovaného materiálu přípravkem – enkapsulační roztok (např. FIXO plus, Penetration Power apod.), osoby provádějící demontáž v kontrolovaném pásmu musí být vybaveny ochranným oděvem např. jednorázový oblek) a osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí. Použité a poškozené osobní ochranné pracovní prostředky a oděv je nutné ukládat do pytlů a následně zneškodnit jako kontaminovaný, nebezpečný odpad,
- technologické postupy používané při demolici by měly být neinvazivní, díly či šablony je nutno pokud možno demontovat vcelku, bez narušení celistvosti a opatřit je obalem co nejdříve po odstranění ze střechy,
- odpad obsahující azbest musí být odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu (popř. do uzamykatelného kontejneru) opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- označený odpad musí být odvezen na skládku určenou k likvidaci materiálu s obsahem azbestu – nebezpečný odpad.

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženou projektovou dokumentací, který však, z důvodu zajištění úplného souladu daného stavebního záměru s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínky týkající se určitých oblastí tohoto stavebního záměru, vyjádřených v jednotlivé výše uvedené podmínce. Lhůta pro splnění podmínky je vymezena v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Podmínka byla uvedena z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z bouracích prací (§ 82 odst. 2 písm.t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.),

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost k projektové dokumentaci k povolení odstranění stavby „Dům správce – Demolice objektu č. p. 209“, Samota 209, parc.č. 253, 219/3, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Hřbitovy města Olomouc, p.o., Tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc doručena dne 8.10.2019 pod čj. KHSOC/32864/2019/OC/HP,
- PD Ing. Robert Binar, OBRplan s.r.o., Polívkova 51, Olomouc, paré č. 5, 5.9.2019

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
oddělení hygieny práce

Petra Krovová
rada oddělení hygieny práce Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS - spis
 2. Hřbitovy města Olomouc, p.o., Tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc + příloha PD,
- DOPORUČENĚ