

SMLOUVA

o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) a servisu ZDP

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Provozovatel PCO, přenosových tras a vyhodnocovacího dílu ZDP:

PERSEID.CZ s.r.o.

Se sídlem : Jánská 123, Prachatice II, 383 01 Prachatice

Zastoupený : Ing. Václav Franz, Ph.D., MBA – jednatel společnosti

IČO : 26068656

DIČ : CZ26068656

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prachatice

Číslo účtu : 51-8943210237 /0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Č. Budějovice oddíl C, vložka 11970

jako provozovatel zařízení dálkového přenosu (ZDP - přenosová trasa) a vyhodnocovací části PCO („provozovatel PCO“)

2. Provozovatel elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a účastnického dílu (dále jen „ÚD“) zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“)

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín

zastoupený: Ing., Bc. Milan Timko - ředitel školy

ID DS: a3dh72q

IČO: 00583855

DIČ: CZ00583855

bankovní spojení: Moneta Money Bank České Budějovice

číslo účtu: 2504544/0600

jako provozovatel elektrické požární signalizace (EPS) a zařízení dálkového přenosu - účastnická část

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je připojení ústředny elektrické požární signalizace (dále jen "EPS") provozovatele EPS na Dohledové pracoviště pultu centralizované ochrany (dále jen "PCO") prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen "ZDP"). Účelem připojení je nepřetržitý 24 hodinový přenos požárně-taktických informací z ústředí EPS na Krajské

operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, které je vybaveno integrovanou nadstavbou PCO. Další podmínky střežení jsou ujednány ve Smlouvě o připojení elektrické požární signalizace s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

2.2 Předmětem této smlouvy je také mimozáruční servis ZDP v tomto rozsahu:

2.2.1 roční kontrola provozuschopnosti ZDP

2.2.2 půlroční kontrola ZDP

2.2.3 celoroční 24 hodinový servis ZDP

2.3 Servisní úkony budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a normou ČSN EN 54 (elektrická požární signalizace).

2.4 Roční kontrola provozuschopnosti zahrnuje všechny činnosti potřebné k posouzení a zajištění technického stavu zařízení ZDP v předepsaných technických parametrech.

2.5 Zkoušky činnosti při provozu zahrnují kontrolu činnosti včetně zařízení, které v souvislosti se ZDP Elektrická požární signalizace ovládá.

2.6 Oprava zahrnuje všechny činnosti potřebné k uvedení zařízení do předepsaných technických parametrů.

III.

Povinnosti provozovatele PCO

3.1 Udržovat nepřetržitě přenosové trasy PCO spolu s vyhodnocovací částí PCO v aktivním a provozuschopném stavu, včetně kvalifikované obsluhy.

3.2 V případě poruchy neprodleně informovat provozovatele EPS. Poruchou se rozumí nefunkčnost přenosové trasy, závada na vyhodnocovací části ZDP na straně provozovatele PCO, hlášení z objektu stav "Porucha EPS" nebo „Ztráta spojení s objektem“.

3.3 Protokolovat průběh poruchy od jejího vzniku až po její odstranění, včetně servisních zásahů provozovatele PCO.

3.4 Po informování provozovatele EPS o stavu EPS, ZDP a PCO v případě poruchy a zaprotokolování jejího začátku, nenese provozovatel PCO žádnou zodpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost objektu provozovatele EPS, jež mohou nastat jako následek nefunkčnosti EPS, ZDP a PCO.

3.5 Při hlášení stavu „Požár v objektu“:




- zajistit zpětný dotaz do objektu, případně na kontaktní osoby provozovatele EPS, zjistit zda se nejedná o planý poplach, v případě potvrzení, že se jedná o planý poplach zastavit výjezd jednotky HZS
- informovat KOPIS HZS o skutečnosti, že se nelze s objektem spojit
- informovat provozovatele EPS o výjezdu jednotky HZS

3.6 Provozovatel PCO odpovídá pouze za vady, které byly způsobeny porušením jeho povinností.


3.7 Provozovatel PCO se zavazuje dodržovat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se obchodní, provozní a technické činnosti provozovatele EPS, které budou poskytnuty, nebo o nichž se poskytovatel dozví v souvislosti s prováděním činností podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na dobu po ukončení platnosti této smlouvy. Výše uvedené skutečnosti, týkající se provozovatele EPS, nesmí zejména prozradit třetí osobě, použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby a ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby.

IV.

Povinnosti provozovatele EPS

- 4.1 Zajistit trvalé připojení k infrastruktuře lokální počítačové sítě (LAN) s možností zabezpečeného prostupu na internet.
- 4.2 Provozovatel EPS ručí za skutečnost, že dokumentace (projektová, podrobnější) EPS byla posouzena příslušným Územním odborem HZS Jihočeského kraje a má k dispozici platné kolaudační rozhodnutí nebo jiné obdobné rozhodnutí stavebního úřadu.
- 4.3 Připojení EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky, zejména ve smyslu ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace, (čl. 421 – 438, určením osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS) a ČSN 73 0875 PBS. Navrhování EPS, § 2,7 a 8 vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
- 4.4 V případech, kdy bude ústředna EPS připojena k ZDP a PCO dle článku II. této smlouvy, nemusí být trvale obsluhována. Ústředna EPS musí však být trvale obsluhována po celou dobu poruchy dle článku III., bodu 3.2 této smlouvy a po dobu zkušebního provozu. V případě poruchy EPS její provozovatel zajistí odborný servis EPS do 24 hodin od zjištění poruchy a přijme opatření v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
- 4.5 Provozovatel EPS poskytne provozovateli PCO na vyžádání kopie projektové dokumentace se všemi dodatky a technickou zprávou, poslední revizi EPS před připojením objektu na PCO.
- 4.6 Provozovatel EPS poskytne (nejpozději v den účinnosti této smlouvy) informace související s provedením hasebního zásahu:
- telefonní čísla provozovatele EPS, rozpis pracovní doby v objektu, seznam a telefonní čísla osob určených k předávání informací v pracovní i mimopracovní době. Tyto osoby musí být seznámeny se základními funkcemi a obsluhou ústředny EPS provozovatele EPS.
 - Provozovatel EPS: telefon: 
 - 1. Kontaktní osoba: Robert Šmejkal telefon: 
 - 2. Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Příbyl telefon: 
- 4.6 Jakékoli změny v těchto údajích je provozovatel EPS povinen nahlásit provozovateli PCO do 24 hodin. Změna údajů je účinná okamžikem doručení oznámení o změně provozovateli PCO.
- 4.7 Provozovatel EPS zpracuje dokumentaci zdolávání požáru minimálně v rozsahu operativní karty, která bude uložena v boxu na Dokumentaci zdolávání požáru v blízkosti

obslužného pole požární ochrany (OPPO). Zároveň zde musí být uložen pro zásahovou jednotku návod ke zjištění přesné identifikace místa vzniku požáru.

- 4.8 Provozovatel EPS se zavazuje, že případnou poruchu, planý poplach nebo manipulaci se zařízením EPS, ihned nahlásí na Dohledové pracoviště PCO FIRE (PERSEID.CZ) - telefonní číslo +420 388 311 333 nebo + Provozovatel EPS se zavazuje, že umožní přístup servisnímu technikovi k zařízení ZDP.
- 4.9 Provozovatel EPS musí udržovat EPS v provozuschopném stavu a zajišťovat její maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře nežádoucím planým poplachům. V případě většího počtu planých poplachů (2 a více za měsíc) je provozovatel EPS povinen provést technická, příp. organizační opatření k nápravě vzniklého stavu.

V. Zkušební provoz

- 5.1 Délka zkušebního provozu je stanovena HZS Jčk.
- 5.2 Během zkušebního provozu ZDP musí být u připojené ústředny EPS i nadále zajištěna trvalá obsluha.
- 5.3 V případě více než 5 planých poplachů během zkušebního provozu má provozovatel PCO právo, po dohodě s provozovatelem EPS, přerušit zkušební provoz. Opětovně zahájit zkušební provoz je možno po kontrole EPS, na žádost provozovatele EPS a po odsouhlasení provozovatelem PCO.
- 5.4 Po ukončení zkušebního provozu je automaticky zahájen běžný provoz, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI.

Doba plnění

- 6.1 Nepřetržitý 24 hodinový přenos požárně-taktických informací z ústředen EPS.
- 6.2 Mimozáruční servis započne po jednom roce od uvedení ZDP do provozu v souladu s článkem VII. této smlouvy.
- 6.3 Termíny plnění smlouvy podle čl. II. bod 2.2 jsou následující:
 - 6.3.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.1 jednou ročně
 - 6.3.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.2 jednou za půl roku
 - 6.3.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.3 do 24 hod. od nahlášení poruchy
- 6.4 Dodržení času plnění provozovatelem PCO je závislé na včasné součinnosti provozovatele EPS dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení provozovatele EPS s poskytnutím součinnosti není provozovatel PCO v prodloužení s plněním závazku.

VII.

Cena - poplatky

- 7.1 Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran následujícím způsobem:
- 7.2 Poplatek za střežení bude účtován po ukončení zkušebního provozu ZDP a činí měsíčně

1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

7.3 Cena za mimozáruční servis podle čl. II. je zdarma po celou dobu platnosti této smlouvy.

7.4 V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s prováděním kontrol, prohlídek a zkoušek. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a spotřební materiál použitý při opravách.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že paušální ceny za střežení a za mimozáruční servis se mohou každoročně upravit o výši indexu meziročního nárůstu průměrné hrubé nominální mzdy v české republice. Takto změněná cena bude zhotovitelem fakturovaná od následujícího měsíce po oficiálním zveřejnění indexu Českým statistickým úřadem. O této skutečnosti bude zhotovitel písemně informovat objednatele.

7.6 K ceně bude připočtena DPH podle platných předpisů.

VIII.

Platební podmínky

8.1 Poplatek za střežení a servis bude hrazen měsíčně na základě faktury vystavené provozovatelem PCO.

8.2 Cenu za materiál uhradí provozovatel EPS případ od případu podle druhu oprav.

8.3 Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od jejich doručení provozovateli EPS.

8.4 Platba bude provedena převodním příkazem.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1 Pokud provozovatel PCO nezačne odstraňovat poruchu v době podle článku V. bodu 6.3.3, zaplatí smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 300,-Kč.

9.2 Pro případ prodlení provozovatele EPS s řádně vyúčtovanou platbou, je stanoven úrok z prodlení ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Provozovatel PCO je vázán tímto návrhem smlouvy od doby jejího doručení objednateli.

10.2 Smlouva je uzavřena podpisem oběma smluvními stranami, nabývá platnosti dnem podpisu a zároveň dnem podepsání smlouvy provozovatelem EPS s HZS Jihočeského kraje a účinnosti ode dne zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

10.3. Provozovatel PCO výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., splní provozovatel EPS a splnění této povinnosti doloží provozovateli PCO. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 10.5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
- 10.6. Změna této smlouvy může být uskutečněna pouze písemným, očíslovaným dodatkem, oboustranně signovaným oběma smluvními stranami.
- 10.7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 10.8. Současně s touto smlouvou je provozovatel EPS povinen podepsat smlouvu o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s ČR-HZS Jihočeského kraje.

V Prachaticích dne: 18.5.2021

Ve Velešíně dne: 6.5.21



provozovatel PCO

