

Pracoviště OSTRAVA**Technický popis revidovaných zařízení a požadavky na elektropráce****1. Předmět plnění**

Předmět revizí:
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Kanceláře, JS, chodby)
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Údržba, kuchyně)
Budova A (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod
Budova B (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod
Budova C (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod
Budova C - kuchyně (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod
Budova D (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod
Budova E (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod
Rozvaděče NN VZT (1x Budova C-kuchyně, 3x Budova A - JS č.7 a spisovny)
Hromodvody budov (A, B, C, D, E)

Pozn.: * slaboproud, počítačová síť, EZS i EPS a výtahy nejsou předmětem revize u dané budovy

- 1.1. Zajištění pravidelných revizí dle platných norem výše uvedených elektrických rozvodů a zařízení v majetku objednatele.
- 1.2. Odstranění závad zjištěných při provádění výše uvedených revizí a kontrol.
- 1.3. Dohled nad dodržováním lhůt revizí výše uvedených zařízení dle platných ČSN norem.
- 1.4. Zpracování revizních zpráv, protokolů o provedených revizích;
- 1.5. Opatření veškerého kontrolovaného elektrozařízení štítkem s čárovým kódem;

2. Technický popis**2.1. Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody:**

a) které jsou v majetku KS v Ostravě, příp. je KS s nimi oprávněn hospodařit (zápůjčka)

b) soukromé elektrospotřebiče umístěné na pracovišti

- Běžné el. spotřebiče (např. kávovary, monitory, Pc, tiskárny, kopírky, hudební elektronika, videokonferenční zařízení, vysavače, čisticí stroj na podlahy, čističky vzduchu, skartovací stroje, elektronářadí, dílenské elektrozařízení atd.)
- Běžné prodlužovací přívody pro kancelářské použití

2.2. Rozvaděče NN systému měření a regulace

- Celkem 4 ks – umístěny v Budova C-kuchyně (1 ks) a v budově Budova A (1 ks JS č.7 a 2 ks spisovny)

3. Termíny revizí

Název	První termín	Perioda
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Kanceláře, JS, chodby)	5-6/2021	2x za 4 roky
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Údržba, kuchyně)	8/2021	1x ročně
Budova A (revize el. instalace a el. zařízení budovy) - revidovaný obvod	5/2021	2 x za 4 roky
Budova B (revize el. instalace a el. zařízení budovy) - revidovaný obvod	5/2021	2 x za 4 roky
Budova C (revize el. instalace a el. zařízení budovy) - revidovaný obvod	6/2021	2 x za 4 roky
Budova C - kuchyně (revize el. instalace a el. zařízení budovy)* - revidovaný obvod	8/2021	1x ročně
Budova D (revize el. instalace a el. zařízení budovy) - revidovaný obvod	6/2021	2 x za 4 roky
Budova E (revize el. instalace a el. zařízení budovy) - revidovaný obvod	6/2021	2 x za 4 roky
Rozvaděče NN VZT (1x Budova C-kuchyně, 3x Budova A - JS č.7 a spisovny)	5-6/2021	2 x za 4 roky
Hromodvody	8/2021	1x za 4 roky

Lhůty pravidelných revizí nepřípevněných elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600.