

Pobočka OLOMOUC

Technický popis revidovaných zařízení a požadavky na elektropráce**1. Předmět plnění**

Předmět revizí:
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Údržba, prodlužovací přívody)
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Kanceláře, JS, chodby)
Hromosvody
Elektrické obvody
Rozvaděče NN (MaR - VZT)
Osvětlení parkoviště

- 1.1. Zajištění pravidelných revizí dle platných norem výše uvedených elektrických rozvodů a zařízení v majetku objednatele.
- 1.2. Odstranění závad po revizích v objektech objednatele.
- 1.3. Dohled nad dodržováním lhůt revizí výše uvedených zařízení dle platných ČSN norem.
- 1.4. zpracování revizních zpráv, protokolů o provedených revizích;
- 1.5. opatření veškerého kontrolovaného elektrozařízení štítkem s čárovým kódem;
- 1.6. Zajištění drobných oprav, elektrikářských a elektromontážních prací na zařízení v majetku objednatele, vč. materiálu, na výzvu objednatele.

2. Technický popis**2.1. Stožárové venkovní osvětlení parkoviště**

- 12 ks sadový stožár osvětlení GUZZINI s výložníkem
- 1 ks sadový stožár – osvětlení LED s výložníkem

2.2. Rozvaděče NN systému měření a regulace

Revizní zpráva rozvaděčů NN z roku 2020 bude poskytnuta dodavateli při uzavření smlouvy.

2.3. Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody:

- a) které jsou v majetku KS v Ostravě, příp. je KS s nimi oprávněn hospodařit (zápůjčka)
- b) soukromé elektrospotřebiče umístěné na pracovišti

- Běžné el. spotřebiče (např. kávovary, monitory, Pc, tiskárny, kopírky, hudební elektronika, videokonferenční zařízení, vysavače, čisticí stroj na podlahy, čističky vzduchu, skartovací stroje, elektronářadí, dílenské elektrozařízení atd.)
- Běžné prodlužovací přívody pro kancelářské použití

3. Termíny revizí

Název	První termín	Perioda
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Údržba, prodlužovací přívody)	10/2021	1x ročně
Elektrický spotřebič - Třída I., II., III (Skupina E,D,C) (Kanceláře, JS, chodby)	11/2021	2x za 4 roky
Hromosvody	11/2021	1x za 4 roky
Elektrické obvody	11/2021	2x za 4 roky
Rozvaděče NN (MaR - VZT)	8/2022	2x za 4 roky
Osvětlení parkoviště	8/2024	1x za 4 roky

Lhůty pravidelných revizí nepřípevněných elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600.