



Od: [redacted]@[redacted]
Odesláno: čtvrtek 27. května 2021 13:00
Komu: [redacted]
Kopie: [redacted]
Předmět: kalkulace - havarijní úprava v TS, výměna odpínače VN
Přílohy: image003.wmz; SSHR [redacted] - úprava TS.PDF

Dobrý den pane [redacted]

V návaznosti na zjištěné skutečnosti a jednání s kolegou, Vám v příloze posílám cenovou kalkulaci na opravu v TS PB_4953 – výměnu odpínače VN.

Provedení této havarijní opravy je velmi urgentní, nefunkčnost odpínače může vést ke zkratu a prakticky tak hrozí vznik požáru.

Na bezodkladném provedení této opravy je také navázáno dokončení stavby ČEZu – výměna přívodních VN kabelů pro TS PB_4953.

Chtěl bych Vás tímto požádat o velmi rychlé projednání a případnou objednávku.

Dne 14.6. je naplánováno napojení a zkoušky nových VN kabelů, oprava v trafostanici by probíhala současně.

K tomu bychom, pro zajištění manipulací ČEZu, potřebovali Vaš písemný souhlas s odstávkou energie v této podobě: „Souhlasíme s odstávkou elektrické energie dne **14.6.2021 od 8,00hod do 17,00hod** z důvodu opravy odpínače VN a úprav v TS PB_4953. „

Věřím v pochopení závažnosti situace a předem děkuji za spolupráci a velmi rychlou reakci / projednání.

S pozdravem



Elektromontáže
Rozpočty, příprava staveb

Email: [redacted] Mobil: +420 [redacted]
ENERGON Dobruš, s.r.o. / Průmyslová 1665 / 263 01 Dobruš
IČO: 25727362 / DIČ: CZ25727362 / www.energon.cz



UPOZORNĚNÍ

Informace obsažené v tomto e-mailu a všech připojených souborech jsou důvěrné, mohou být chráněny zákonem a jsou určeny výlučně příjemci. Nejsíte-li zamýšleným příjemcem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací. Pokud jste obdrželi tento e-mail neoprávněně, informujte o tom prosím odesílatele a vymažte neprodleně všechny kopie tohoto e-mailu i všech jeho příloh.

NABÍDKOVÝ LIST

<p><i>Dodavatel:</i> ENERGON Dobříš, s.r.o. Průmyslová 1665 263 01 Dobříš IČ: 25727362 DIČ: CZ25727362</p> <p>OR: Měst. soud Praha odd. C, vlož. 64753 Telefon: +420 774 099 129</p>	<p><i>Objednatel:</i> Sklad státních hmotných rezerv p. E</p> <p>Telefon:  E-mail: </p>
---	---



Zakázka č.:	Smlouva o dílo č.:
-------------	--------------------


Název stavby:

 - sklad státních hmotných rezerv
 Úprava v transformační stanici PB_4953, odpínač 22kV


SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Č.	Položka	Počet	MJ	Kč/MJ	Celkem
1	Trafostanice - elektromateriál a montáže	1	kpl	88 905,00	88 905,00 Kč
	- demontáž stávajícího odpínače, pohonu, spojovacího vedení				
	- demontáž/montáž konstrukce pro nový odpínač, řezání, sváření				
	- nové spojovací vedení a uzemnění				
	- dodávka a montáž odpínače, montáž pohonu a táhel				
	- seřízení a uvedení odpínače do provozu				
4	Ostatní náklady	1	kpl	29 000,00	29 000,00 Kč
	- doprava materiálů a techniky; revize; koordinační činnost				
	- zajištění manipulací ČEZ				
Celkem dodávka stavby (bez DPH)					117 905,00 Kč
DPH 21%					24 760,05 Kč
Celkem dodávka stavby, včetně DPH					142 665,05 Kč

V Dobříši, dne 27.5.2021
 Vypracoval: 
 Telefon: 



Cena v místě a čase obvyklá

Správa	
Na	