



IČ: 68112050
DIČ: CZ7708283803

Dodavatel:
Pavel Smýkal
Ondráčkova 2780/22a
628 00 Brno-Líšeň

Provozovna:
Pavel Smýkal
Táborská 4313/149
615 00 Brno 15

Variabilní symbol: 2104236
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 216015 ze dne:

Odběratel: IČ: 00209775
DIČ: CZ00209775

Centrum kardiovaskulární a transplantační cí
Pekařská 664/53
602 00 Brno



Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 13.05.2021
Datum splatnosti: 27.05.2021
Datum uskutečnění plnění: 10.05.2021

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za zjištění závady a výměnu vnější klimatizační jednotky LG MU5M40 za nový model LG MU5R30 - genetická laboratoř Výstavní ul. Brno						
Dle servisního výkazu č. 187/21/PA	1	74 420,00		74 420,00 21%	0,00	74 420,00
Součet položek				74 420,00	0,00	74 420,00
CELKEM K ÚHRADĚ						74 420,00

Registrace: Živnostenský úřad města Brna, č.j. MMB/0403888/2010 a č.j. MMB/0403870/2010

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	74 420,00	21%	0,00	74 420,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:	74 420,00			

Převzal:

Razítko:



Pavel Smýkal
chladičí a klimatizační zařízení

Servisní list č.: **№ 187/21/Pa**

Servisní techník: [REDACTED] Faktura číslo: [REDACTED]

Zákazník Firma: <u>CKTCH</u> Ulice: <u>Poborňácká 53</u> PSČ, město: <u>BŘANOV</u> IČ: _____ DIČ: _____ Smlouva o dílo č.: _____ ze dne: _____ Zsílací adresa pro fakturu: _____ Plátce DPH: <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Zařízení Umístění: <u>Generální laborator Vystavni</u> Název: <u>Klimatizační jednotka</u> Typ: <u>LG MUR30</u> Výr.č.: _____ Evidenční kniha č.: _____
---	---

Popis práce: Zjištění závady vnější jednotky LG MUR30 - zadrhávání se motoru komprese - zadrhávání jednotky zadrháváním elektromotorem
 výměna vnější jednotky za nový model LG MUR30, vzhledem, doplnění chladiva, provzdušnění

Rozpis a vyúčtování pracovních úkonů	Datum	Technik	Počet h.	Datum	Technik	Počet h.	Datum	Technik	Počet h.	Celkem Kč
Teoretická a praktická příprava										
Zjištění závady										
Oprava zařízení										
Provozní zkouška zařízení										
Montáž zařízení										
Preventivní údržba a čištění										
Cestovní čas										

Dílnská oprava zařízení									
Práce dle dohody a předb. kalkulace									
Revize úniku chladiva									
			Počet ks:		Cena za ks:				

Dopravné	Datum	Technik	Počet km	Datum	Technik	Počet km	Celkem km	Kč/km	Celkem Kč

Rozpis a vyúčtování spotřeby materiálu						CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ	
Sklad	Materiál č.	Název materiálu	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Celkem Kč	
	FM-102	blm. jednotky MUR30	ks	1	69500	69500	Práce celkem: 4500,- Kč
		chladičo R32	kg	1	500,-	500,-	Dopravné celkem: 120,- Kč
							Materiál celkem: 40000 69800 Kč
							Cestovní náhr. celkem: / Kč
							Celkem bez DPH: 74420,- Kč
							DPH 21%: / Kč
							Celkem s DPH: / Kč

Podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je výši daně povinen doplnit a přiznat odběratel **ANO - NE**

Stvrženka pro platbu v hotovosti - daňový doklad Při opravě s nutným zásahem do el. instalace

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pavel Smýkal

Ondráčkova 2780/22a
628 00 Brno

OBJEDNÁVKA 216015

V Brně dne:04.01.2021

Vyřizuje :

Telefon :

Mobil :

E-mail :


Objednáváme u Vás

celoroční servis a opravy pro rok 2021

Jednotlivé požadavky budou upřesňovány telefonicky

Určeno pro středisko:

Děkujeme



**CKTCH**Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie**OBJEDNÁVKA 216015****Odběratel :** Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

656 91 Brno

Řada dokladu : 102

Číslo dokladu :

CODE :

Fakturu zasílejte na adresu:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Pekařská 664/53, 656 91 Brno

IČ: 00209775

DIČ: CZ00209775

ČNB , číslo účtu: 88634621/0710

Jsme plátcí DPH