

Ev. číslo objednatele:

VS 139/2010-13/02-1/571

Ev. číslo zhotovitele:

803/3194/10

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU TEPELNÉ PŘEDÁVACÍ STANICE

uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS 26/38/2010-50/Všeob/08

ze dne 3.5.2010 ředitel věznice Stráž pod Ralskem, [REDACTED]

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423, je plátcem DPH

Bankovní spojení:

[REDACTED]

č.ú:

[REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem

pošt. schránka 10

471 27 Stráž pod Ralskem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED], technický pracovník – energetik

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné a

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

za který jedná [REDACTED] ředitel odštěpného závodu

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513.

Licence pro podnikání §3 zákona 458/2000 Sb. udělená Energetickým regulačním úřadem ze dne 4. 1. 2010, sk. 31: 310101187 (výroba tepelné energie), sk. 32: 320101208 (rozvod tepelné energie)

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH

Bankovní spojení:

[REDACTED]

č.ú:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED], vedoucí střediska výroby a rozvodu tepla

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je zajištění řádné a spolehlivé zkoušky funkčnosti technologického vybavení předávací stanice v rozsahu: kontroly těsnosti armatur, chodu čerpadel, funkčnosti čidel a regulačních okruhů a armatur v předávací stanici VS Věznice Stráž pod Ralskem. Předmětná předávací stanice je majetkem spravovaným objednatelem, který smluvně specifikuje konkrétní podmínky provozu.

(2) Charakteristika provozu tepelné předávací stanice:

Při normálním provozu předávací stanice je zajišťován ohřev teplé vody v rozsahu 45 až 60 °C ve vstupním potrubí a cirkulace tak, aby byla zajištěna pohotovost dodávky teplé vody v připojené odběrné síti.

Při normálním provozu je zajišťován ohřev topné vody dle nastavené ekvitermní regulace a cirkulace TV přes spotřebiče (radiátorová topná tělesa, topné systémy) v připojené odběrné síti.

(3) Specifikace tepelné předávací stanice VS Věznice Stráž pod Ralskem:

Provozní označení předávací stanice	VS Věznice Stráž pod Ralskem
Umístění stanice	Máchova 260 (areál věznice)
Maximální současný tepelný výkon	2,809 MW _t
Maximální tepelný výkon ohřevu teplé vody	1,000 MW _t
Maximální výkon pro vytápění	2,509 MW _t
Vybavení předávací stanice:	
- ohřev topné vody	5 modulů deskových výměníků
- ohřev teplé vody	1 modul deskového výměníku + 2ks nabíjecí zásobník
- oběhová čerpadla topné vody	5 ks GRUNFOS
- oběhová čerpadla teplé vody	2 ks GRUNFOS
- expanzní systém	5 ks expanzomatů
- autonomní regulační systém	2 x RVD SIEMENS (RVD 245)
- stanovená měřidla	indukční měřič spotřeby tepla EESA, vodoměr vstupní vody pro ohřev teplé vody

Technický stav zařízení je plně funkční a vyhovující podmínkám provozu.

III.

Smluvní závazky a povinnosti objednatele

(1) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup do předmětné předávací stanice tak, že jim poskytnou klíče od příslušných vstupů, popř. umožní vstup stálou službou.

(2) Objednatel poskytne zhotoviteli technickou dokumentaci předmětné stanice, pasporty vyhrazených technických zařízení a dokumentaci povinné výstroje těchto vyhrazených technických zařízení. Dále objednatel poskytne zhotoviteli provozní předpisy pro provoz předávací stanice.

(3) Objednatel stanoví odpovědného zaměstnance, který bude spolupracovat při provádění funkčních zkoušek a oprav na technologickém zařízení předávací stanice.

(4) Objednatel umožní zhotoviteli v prostoru předávací stanice instalovat zařízení pro snímání a přenos parametrů potřebných pro řízení kvantitativní a kvalitativní regulace horkovodního přívaděče.

IV.

Smluvní závazky a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel, na výzvu objednatele, zajistí prostřednictvím vlastních odborných zaměstnanců provádění pravidelných funkčních zkoušek technologického vybavení předávací stanice v rozsahu: kontroly těsnosti armatur, kontrolu předtlaku expanderů, kontrolu chodu čerpadel, funkčnosti čidel a regulačních armatur, kontrolu funkčnosti a nastavení nulového kroku regulačních ventilů, provedení funkční topné zkoušky každého okruhu v nezbytném rozsahu v předávací stanici a to 2x ročně – při zahájení topné sezóny v měsíci září a po ukončení topné sezóny v měsíci květnu, a to v pracovních dnech.

(2) Revize, tlakové zkoušky a vnitřní revize TNS dle ČSN 690012 zhotovitel neprovádí ani nevede o nich dokumentaci.

(3) Zhotovitel vystaví o provedené zkoušce a seřízení Protokol o provedení prohlídky a zkoušky ve kterém bude uveden rozsah kontroly, výsledek kontroly a případný rozsah závad.

(4) Bude-li zhotovitel provádět opravu nebo odstranění závad, bude tak provedeno na základě položkově a finančně oboustranně odsouhlaseného rozsahu.

(5) V případě potřebných oprav na technologickém zařízení předávací stanice, které budou vyžadovat zásah odborné firmy nebo z důvodu nedostupnosti náhradních dílů, vyrozumí zhotovitel objednatele o této skutečnosti.

V.

Platební podmínky a způsob úhrady

(1) Zhotovitel bude za služby prováděné v rozsahu předmětu smlouvy fakturovat objednateli náklady ve výši:

a) za pravidelné zkoušky funkčnost **5.528,- Kč/rok** dle čl. IV., odst. 1. polovina částky za roční pravidelné zkoušky funkčnosti, tj. **2.764,- Kč** bude fakturována vždy po provedení každé jednotlivé pravidelné zkoušky.

b) základní hodinová sazba bude použita v případě provádění oprav zařízení nebo odstranění závad po zkouškách funkčnosti:

- v pracovní den	488,- Kč/hod.
- sobota, neděle	509,- Kč/hod.
- svátek	669,- Kč/hod.

K uvedeným cenám bude fakturována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

(2) Objednatel uhradí cenu za službu v české měně na základě faktury, která bude vystavena po odsouhlasení a podpisu Protokolu o provedení prohlídky a zkoušky zařízení. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen Protokol o provedení prohlídky a zkoušky zařízení podepsaný oprávněnou osobou objednatele. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádá o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.

(3) Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a musí být předložena objednateli ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

(4) V případě prodlení v úhradách za poskytované a vyfakturované služby je zhotovitel oprávněn vyfakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

(5) Zhotovitel si vyhrazuje právo upravení ceny o index inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to formou písemného dodatku.

VI.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany uvádějí, že jsou dostatečně seznámeny se současným technickým stavem předávací stanice, která je předmětem smlouvy, a uvádějí, že nebyly zjištěny zjevné závady, které mohou bránit provozu, popř. závady, které jsou v rozporu s náležitostmi bezpečnosti provozu.

(2) Touto smlouvou se ruší dosavadní smlouva o dílo uzavřená pod registračním č. objednatele 78/2004-V/501 a registračním č. zhotovitele 803/3002/04 ze dne 6. 1. 2004 včetně všech pozdějších změn a dodatků.

(3) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dne 1. 12. 2010.

(4) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.


(5) Smlouva může být zrušena na základě oboustranné dohody nebo jednostrannou výpovědí bez udání důvodů. Výpovědní lhůta se stanovuje na 1 měsíc a začíná 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

(6) Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost a hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

(7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že souhlasí s jejím obsahem, že je srozumitelná a určitá a že nebyla ujednána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne: 22. 11. 2010

Za objednatele:



ředitel věznice

Ve Stráži pod Ralskem dne: 16/11/2010

Za zhotovitele:



ředitel odštěpného závodu Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem