

## Nabídkový rozpočet

zakázka: **Oprava nefunkčních regulátorů  
průtoku vzduchu  
MŠ Velvarská**

objednatel: SNEO, a.s. splatnost: 14 dní  
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6  
IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112

zhotovitel: JR Tech, a.s. pozastávky: 0%  
Nesvačily 37, okr. Beroun, 267 27  
IČ: 29019605, DIČ: CZ29019605

popis položky	počet	mj	j. cena	cena /Kč bez DPH/
řídící jednotka OPT-R-SETUP-SERVO (LMV-D3-MP) - náhradní díl k regulátoru průtoku Systemair RPV				
200 ZN	8	ks		
Výměna řídicí jednotky regulátoru průtoku vč. připojení k napájení, ovládání a kalibrace	8	ks		
Napojení odtržené flexibilní hadice od koncového elementu VZT	4	ks		
<b>Cena celkem (Kč bez DPH)</b>				<b>53 340 Kč</b>

### Popis nabídky:

Během provádění vyhodnocení stavu vzduchotechniky v objektu MŠ Velvarská bylo zjištěno, že 8 z 12ks regulátorů průtoku, které rozdělují vzduch z centrálního potrubí za VZT jednotkou do jednotlivých regulačních celků, nefungují. Jedná se o klíčové komponenty systému. Výsledky analýzy systému by byly bez výměny těchto těchto komponent nepříznivě ovlivněny.

Oprava spočívá ve výměně řídicí jednotky, která v rámci jednoho celku kombinuje funkci měřicího prvku a pohonu klapky regulátoru.

v Praze dne 25.5.2021

