



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29534111

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-17727-9/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 9.června 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

„KŘP Kvk – sklady Doubí – výměna střešní krytiny“

Dne 10.5.2021 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-22001-12/ČJ-2021-1900VZ na výše uvedenou akci.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku budou vícepráce ve výši 86.602,50 Kč bez DPH (104.789,03 Kč s DPH). Cena víceprací je stanovena jako maximální. Termín dokončení se neprodlužuje.

Celková částka po navýšení činí 783.601,36 Kč bez DPH (948.157,65 Kč s DPH).

Odůvodnění :


Technické hledisko

– při odkrytí staré střešní krytiny nad přední částí obvodové zdi (římsa) byla zjištěna silná destrukce zdiva (viz přiložené foto). V této části byly kotveny držáky okapových žlabů a v podstatě držely pouze díky střešní krytině. Bylo zvoleno řešení – bednění okapových říms formou OSB desek, zakotvení držáků a oplechování. Je předpoklad, že vlivem zatékání vody do těchto částí je destrukce po celé straně okapové římsy (cca 90 m). Fakturováno bude dle skutečností.

- betonový podklad pro položení střešní krytiny vykazuje značné nerovnosti, kde ani při vyrovnávací vrstvě a položení nové krytiny nedojde k zmenšení nerovností. To znamená, že by na střeše v některých místech stála voda. Řešením je lokální použití povlakové krytiny na vyrovnání nerovností.

Přílohy : - foto obvodového zdiva
- cenová nabídka víceprací

Zpracováno



Schváleno

