

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10054221

## Přehled odběrných míst, charakteristiky dodávky, měřicí místa

Odběratel: Česká pošta, s.p.  
Variabilní symbol: 100542

### 1. Seznam odběrných míst

Odběrné místo (objekt/ID)	Konečný spotřebitel (byty/nebyty)	Plánované množství dodané TE/rok [GJ]	Výkon [kW]	Tlakový rozdíl [kPa]	Objemový průtok [m <sup>3</sup> /hod]
Teplárna JIH (S. Osovského 2; Třebíč)	nebyt	650	150	40	6,5

### 2. Teplota topného média (vody) na vstupu do předávací stanice

V topném období:

Venkovní teplota	15,0 a více °C	10,0 °C	5,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	-10,0 °C	-15,0 a méně °C
Teplota topného média	65,0 °C	65,0 °C	67,0 °C	72,0 °C	76,0 °C	80,0 °C	85,0 °C

### 3. Odběrový diagram

Dodávka TE v topné sezóně	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	celkem
ÚT (%)	20,5	16,5	13,5	9,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,5	11,5	19,0	100,0

### 4. Specifikace měřicích míst a měřicího zařízení

Měřicí místo TE (umístění měřiče tepla): na vstupu do objektu před předávací stanicí

Odběrné místo TE: totožné s měřicím místem

Specifikace měřicího zařízení je uvedena v montážním protokolu měřiče tepla, který je vyhotovený po instalaci a je přiložený ke smlouvě.

Vysvětlivky zkratk: TE = tepelná energie; ÚT = ústřední topení  
V Třebíči dne 7. července 2021