

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět plnění:

„Samostatný hasicí systém pro leteckou techniku“ Hasicí systém musí splňovat všechny příslušné požadavky **předpisu L14H** a relevantních předpisů.

Hasicí systém zabezpečí kategorii požární **ochrany heliportu H2**, hašenými prostory budou jedno **stání vrtulníků TLOF** a jedno provozní stání vrtulníku – viz příloha Situace heliportu.

Hasicí systém bude typu FMS (stabilní proudnicový hasicí systém) schopný se aktivovat automaticky a **s možností potvrzení aktivace manuálně z prostor hangáru LZS KHK (lokální obsluha na heliportu)**. Kromě možného manuálního potvrzení aktivace musí systém automaticky detekovat a hasit požár bez další obsluhy.

Doba činnosti hasicího systému musí být minimálně **3 minuty**.

Hasicí systém musí být nezávislý na vnějším zdroji vody. Lokalita je připojena na vodovodní řad, ale není vybavena požárním hydrantem.

Technologie hasicího systému nesmí zasahovat do ochranných pásem heliportu - viz přílohy překážkové plochy a zasahovat do již zkolaudované stavby heliportu.

Dále musí systém umožnit ruční deaktivace ze strany obsluhy na heliportu v případě falešného poplachu.