

Příloha č. 1

Číslo smlouvy u zhotovitele: 5001370770

A. Název a místo plnění dle článku I. Smlouvy:

název: Opařany - DPN

umístění: Opařany

k.ú.: Opařany

B. Kontaktními osobami za tyto společnosti jsou:

1. Za objednatele ve věcech technických:

MUDr. Iva Hodková – ředitelka DPN – 381 204 213

Ing. Josef Kubů – technik prov. tech. úseku – 602 317 873, e-mail: josef.kubu@dpnparany.cz

2. Za zhotovitele

a) Ing. Jan Pistulka - vedoucí RCDs Tábor – 602 425 905

Jiří Čikeš - koordinátor OPDs Tábor – 602 593 632

Stanislav Flígr - technik provozu a zakázek RCDs Tábor – 602 593 576

b) pro nahlášení poruchy: Poruchová služba, tel. 800 225 577

C. Seznam objektů s popisem energetického zařízení, které bude provozováno dle článku II.

Smlouvy, s uvedením způsobu přístupu k zařízení:

Vnitřní trafostanice 22/0,4kV- kiosková s transformátorem 250kVA, v.č. 40854 /bez PCB látek/,
propojovací vedení VN k transformátoru

Kabelové vedení VN – 3xAXEKVCEY-3x1x 70mm² v délce cca 45metrů

Předmětem provozování nejsou rozvaděče NN za přívodními svorkami hlavních jističů
transformátorů v rozvaděčích NN /0,4kV/

D. Na výše uvedeném energetickém zařízení bude prováděna následující preventivní údržba: dle přílohy č.2 Smlouvy

/ Součástí smlouvy je zapůjčení transformátoru v případě poruchy do velikosti max. 630kVA/

V Opařanech dne:

V Táboře dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice, statutární zástupce

.....
Ing. Radek Večeřa, vedoucí Provozu sítí VN, NN a ZP

.....
Ing. Jan Pistulka, vedoucí RCDs Tábor,

