

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
prokurista
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4

EVIDOVÁNO
v právním odd. TN
pod č. *060 600 213*

SMLOUVA

o poskytování služeb – servisu na vyhrazených plynových zařízeních

č. smlouvy dodavatele – PPSD/11/2006

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
jednající ředitelem
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení:

Zřizovací listina ze dne 31.12.1999 č.j. 48193/99
(dále jen objednatel)

a

Dodavatel:

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
se sídlem U Plynárny 1450/2a. 140 00 Praha 4 Michle
jednající paner.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1878
IČ: 47116471
DIČ: CZ47116471
Bankovní spojení:

(dále jen dodavatel)

dále též společně označování jako smluvní strany

t a k t o:

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1

Objednatel je provozovatelem vyhrazeného průmyslového rozvodu plynu a STL RS v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha Krč.

1.2

Dodavatel je dle živnostenského listu a zapsaného předmětu podnikání oprávněn m.j. k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení, elektrických zařízení a k výrobě, opravám a montážím měřidel.

Článek II. Předmět plnění smlouvy

2.1

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude po dobu platnosti této smlouvy poskytovat objednateli následující servisní služby:

a) Provozní kontroly STL RS

Tyto provozní kontroly budou prováděny 1x za 4 měsíce v tomto rozsahu:

- přezkoušení těsnosti strojního zařízení detektorem nebo pěnотvorným prostředkem,
- kontrola filtračního zařízení, popřípadě vyčištění nebo výměna filtrační vložky (kontrolu lze provádět sledováním údaje diferenčního tlakoměru filtru nebo dle návodu výrobce,
- kontrola funkce regulátoru - může se omezit na kontrolu zápisu registračních tlakoměrů (kontrola těsnosti při nulovém odběru musí být prováděna především tam, kde dojde k úplnému zastavení odběru plynu),
- kontrola funkce přehřevu,
- kontrola seřízení zabezpečovacích armatur (bezpečnostní rychlouzávěry, kontrolní pojistné ventily),
- kontrola stavu a funkce elektrického osvětlení, větrání, stavu stavební části a příjezdové cesty,
- kontrola stavu strojního zařízení a očištění strojního zařízení od prachu, dotažení všech ucpávek u armatur a namazání pohyblivých částí armatur,
- kontrola měřících a registračních přístrojů,
- odstranění netěsnosti strojního zařízení stanice a zajištění odstranění případných dalších závad,
- kontrola stavu a přístupnosti vstupních popř. výstupních uzávěrů.

Provozní kontrolu lze nahradit provozní revizí dle bodu c).

Kontrola STL RS bude prováděna dle ČSN EN 12 186, ČSN 386405, TPG 605 02 a dalších souvisejících předpisů.

b) Provozní plynová revize STL RS

Provozní plynová revize STL RS bude prováděna dle ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN 386405 (čl. 29) a dalších souvisejících předpisů 1x za 3 roky. Opatření navržená ve zprávě o revizi budou následně realizována v rámci údržby a oprav, případně při rekonstrukci regulační stanice.

c) Provozní plynová revize průmyslového plynovodu

Provozní plynová revize průmyslového plynovodu (areálový rozvod plynu) bude prováděna dle ČSN EN 1775, TPG 702 01, ČSN 386420, ČSN 386405 a dalších souvisejících předpisů 1x za 3 roky. Opatření navržená ve zprávě budou následně realizována v rámci údržby a oprav, případně při rekonstrukci plynových rozvodů v areálu provozovny.

d) Provozní revize zemnění nadzemního průmyslového rozvodu

Provozní revize zemnění nadzemního průmyslového rozvodu bude prováděna dle ČSN 331500 a ČSN 332000 a dalších souvisejících předpisů 1x za 2 roky.

e) Provozní revize el. instalace a hromosvodů STL RS

Provozní revize el. instalace a zemnění regulační stanice bude prováděna dle ČSN 331500 a ČSN 332000 a dalších souvisejících předpisů 1x za 2 roky.

f) Kontrolu těsnosti průmyslového plynovodu

Kontrola těsnosti bude prováděna dle ČSN 38 64 20 a dalších souvisejících předpisů 1x ročně

- g) **Komplexní kontrolu**
Komplexní kontrola bude prováděna dle ČSN 38 64 20 a dalších souvisejících předpisů 1x ročně.
- h) **Kontrolu ochrany proti korozi**
Kontrola ochrany proti korozi bude prováděna dle ČSN 38 64 20 a dalších souvisejících předpisů 1x ročně.
- i) **Kontrola domovních regulátorů**
Kontrola domovních regulátorů bude prováděna v souladu s TPG 704 01 a navazujícími předpisy.
- j) **Pohotovost – zajištění dodávky plynu**
- příjem hlášení poruch je zajištěno nepřetržitě 24 hod. denně na plynárenském dispečinku (tel. 1239), který v nejkratším možném termínu odstraní poruchu zařízení tak, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu, nebo k ohrožení bezpečnosti osob a ke škodám na majetku.
- vlastní opravu zařízení provede dodavatel.

2.2

O všech provedených provozních kontrolách, revizích a servisních činnostech vypracuje dodavatel písemný doklad (protokol, zápis apod.), který bude objednatelem založen do provozní dokumentace regulační stanice.

Článek III.

Cenová ujednání, platební podmínky

3.1

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude sjednaný předmět plnění dodávat za ceny dle ceníku prací a služeb platného v den podpisu smlouvy. Ceník je přílohou č.1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Změny cen prací a služeb mohou být provedeny pouze formou písemného, oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě. Smluvní strany se dohodli, že případné změny cen za jednotlivé výkony dodavatele bude možné počínaje rokem 2007 upravit v samostatném dodatku k této smlouvě, avšak pouze do výše indexu růstu spotřebitelských cen stanovených Českým statistickým úřadem a to maximálně o odpovídající procento ročního růstu inflace.

3.2

Objednatel se zavazuje uhradit cenu dodaných služeb (včetně DPH) proti faktuře (daňovému dokladu) za každou provedenou práci nebo službu dodavatele s 90 denní splatností od doručení faktury. Součástí faktury musí být vyúčtování jednotlivých služeb dle platného ceníku.

3.3

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle obecně platných právních předpisů, může objednatel takovou fakturu vrátit. Do doby doručení opravené faktury není objednatel v prodlení s úhradou s tím, že opravená faktura je splatná do 90 dnů od jejího doručení.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1

Dodavatel se touto smlouvou v rámci předmětu plnění zavazuje:

- poskytovat sjednané služby s péčí řádného dodavatele tak, aby objednatel mohl regulační stanici plně využívat k určeným účelům,
- o provedení periodických prohlídek či revizích informovat objednatele alespoň 3 dny předem,
- v případě havárie zajistit v nejkratším možném termínu odstranění havarijního stavu tak, aby byla zajištěna provozuschopnost regulační stanice. Při odstraňování havárií se dodavatel zavazuje postupovat v úzké součinnosti s objednatelem.

Dodavatel přejímá záruku za to, že jím poskytnutá plnění nejsou postižena vadami. Záruční doba činí 1 rok od provedení plnění. Dodavatel se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka, odstranit bezplatně v nejkratším možném termínu. Toto ustanovení se vztahuje také na případnou údržbu a opravy podle článku 5. 1 smlouvy.

4.2

Objednatel se zavazuje:

- umožnit přístup k zařízení,
- včas platit faktury za dodávku služeb,
- včas informovat dodavatele o event. poruchách či závadách v provozu regulační stanice,
- v případě nutnosti spolupracovat s dodavatelem při lokalizaci a odstraňování poruch a závad,
- vést provozní deník plynové regulační stanice, který dle TPG 605 02 čl. 6.2 písm. c) a dle ČSN 386405 čl. 45 až 47 musí obsahovat zejména:
 - a/ údaje o vstupu osob (datum, hodina příchodu a odchodu) a o jejich činnostech v regulační stanici,
 - b/ údaje o uvedení zařízení do provozu nebo jeho odstavení z provozu při opravách, haváriích a poruchách,
 - c/ záznamy o provedené údržbě dle TPG 605 02,
 - d/ záznamy o kontrole ovzduší (min. 1x za měsíc a vždy při podezření z úniku plynu – dle ČSN 386405 čl. 61) a zjišťování netěsností,
 - e/ záznamy potřebné pro posouzení provozu,
 - f/ záznamy o provedení provozních zkoušek a revizí,
 - g/ údaje o vzniklých závadách.

Článek V. Ostatní ujednání

5.1. Údržba a opravy

Údržba a opravy nejsou předmětem této smlouvy a budou prováděny dodavatelem na základě vyhotovení samostatné objednávky od objednatele a na podkladě zjištění při provozních kontrolách a revizích.

V rámci údržby a oprav bude dodavatel provádět zejména:

- kontrolu, výměnu těsnících prvků, zabroušení dosedacích ploch kuželek a sedel,
- prohlídku membrán, výměnu poškozených či zdeformovaných membrán,
- zjišťování stavu ucpávek u všech uzavíracích armatur a rychlouzávěrů,
- kontrolu, opravy a případně výměny armatur,
- kontrolu měřících a přenosných zařízení, jejich opravu příp. výměnu,
- nátěry technologických zařízení,
- údržbu a opravy stavební části.

Cena za údržbu a opravy bude stanovena individuálně – dohodou mezi objednatelem a dodavatelem.

Článek VI. Doba trvání smlouvy

6.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem **2.5.2006**. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1

Odpovědným zástupcem objednatele je pro účely plnění dle této smlouvy určen pan

Odpovědným zástupcem dodavatele: |

7.2

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemné dohody obou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

7.3

Ostatní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

7.4

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.5

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

1. Ceník prací a služeb Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
prokurista
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4

V Praze dne

2.2.05-2006
Fakultní nemocnice
140 59 Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
ředitel

.....
za objednatele

.....
za dodavatele

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Příloha č.1 ke smlouvě č. dodavatele PPSD/11/2006

Ceník prací a služeb

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

	CENA (bez DPH) Kč/ jednotky	PERIODA počet / jednotky
1. Revizní činnosti na vyhrazených plynových zařízeních		
revize STL RS plynová	5 500,- ks	1 3 roky
revize plynová průmyslového rozvodu	8 300,- ks	1 3 roky
revize zemnění nadzemního průmyslového rozvodu	13 000,- ks	1 2 roky
revize elektroinstalace a hromosvodů STL RS	6 800,- ks	1 2 roky
2. Inspekční činnosti na RS		
kontrola STL RS	4 500,- ks	1 4 měsíce
3. Ostatní činnosti na plynárenském zařízení		
Kontrola domovních regulátorů	950,- ks	2 1 ročně
Kontrola těsnosti	12 800,- ks	1 1 ročně
Komplexní kontrola	6 400,- ks	1 1 ročně
Kontrola ochrany proti korozi	7 800,- ks	1 1 ročně
3. Pohotovost		

Zajištění dodávky plynu

- příjem hlášení nepřetržitě 24 hod. denně na plynárenském dispečinku (tel. 12339)
- vyjezdů denně v nejbližším možném termínu
- pracovníci pohotovosti neprovedou opravu zařízení, ale zajistí pouze dodávku plynu odběrateli

bezúplatně

