

Specifikace materiálu na akci - mš u koupaliště čt

Pozice **název** **MJ** **Poč.** **Dodávka** **Montáž**

celkem **0** **0** **0**

Zařízení č.1 - teplovzdušné větrání nové herny mš včetně wc dětí a personálu

1,01	Vzt jednotka				
1,02	Digitální ovladač				
1,03	Prostorové čidlo CO2				
1,04	Prostorové čidlo vlhkosti		kpl	1	
1,05	Detektor kouře		ks	1	
1,06	Tlumič hluku	prům. 200/900	ks	5	
1,06a	Tlumič hluku	prům. 200/1200	ks	1	
1,07	Klapka uzavírací těsná	prům. 200	vč.servopohnu	ks	2
1,08	Klapka regulační	prům. 200	ruční	ks	2
1,09	Vyústka dvouřadá	625x80	R1	ks	5
1,10	Vyústka jednořadá	280x100	R1	ks	3
1,11	Talířový ventil	prům. 80	kovový, odvodní	ks	2
1,12	Talířový ventil	prům. 100	kovový, odvodní	ks	1
1,13	Stěnová mřížka	325x200		ks	4
1,14	Stěnová mřížka	825x200		ks	2
1,15	Protidešťová žaluzie	400x250/46		ks	1
1,16	Potrubi Spiro	prům. 80		bm	0,7
1,17	Potrubi Spiro	prům. 100		bm	0,7
1,18	Potrubi Spiro	prům. 125		bm	4,2
1,19	Potrubi Spiro	prům. 160		bm	4,2
1,20	Potrubi Spiro	prům. 180		bm	4,6
1,21	Potrubi Spiro	prům. 200		bm	9
1,22	Oblouk	prům. 125/45°		ks	1
1,23	Oblouk	prům. 180/90°		ks	1
1,25	Oblouk	prům. 200/45°		ks	5
1,26	Oblouk	prům. 200/90°		ks	11
1,28	Odbočka jednoduchá	prům. 100/80/90°		ks	1
1,29	Odbočka jednoduchá	prům. 125/80/90°		ks	1
1,30	Odbočka jednoduchá	prům. 200/125/45°		ks	1
1,31	Odbočka jednoduchá	prům. 125/dl 800/90°/625x80/dl 100/90° aty		ks	1

1,32	Odbočka	jednoduchá	prům. 160/dl 800/90°/625x80/dl 100/90° aty	ks	2
1,33	Odbočka	jednoduchá	prům. 200/dl 800/90°/625x80/dl 100/90° aty	ks	2
1,34	Odbočka	jednoduchá	prům. 125/dl 500/90°/280x100/dl 100/90° at	ks	1
1,35	Odbočka	jednoduchá	prům. 160/dl 500/90°/280x100/dl 100/90° at	ks	1
1,36	Odbočka	jednoduchá	prům. 180/dl 500/90°/280x100/dl 100/90° at	ks	1
1,37	Odbočka	jednoduchá	prům. 200/dl 250/90°/200 zkrácený díl at	ks	1
1,38	Přechod	pravoúhlý	prům. 100-125/150	ks	1
1,39	Přechod	pravoúhlý	prům. 125-160/150	ks	2
1,40	Přechod	pravoúhlý	prům. 160-180/150	ks	1
1,41	Přechod	pravoúhlý	prům. 160-200/150	ks	1
1,42	Přechod	pravoúhlý	prům. 180-200/150	ks	1
1,44	Vsuvka k zaslepení trub		prům. 125	ks	2
1,45	Zaslepení		prům. 200 s nátrubkem G1/2"	ks	1
1,47	Výfuková hlavice		prům. 200	ks	1
1,50	Nasávací komora		prům. 200/300-400x250 atyp při	ks	1
1,51	Potrubí Semivac		prům. 80	bm	1
1,52	Potrubí Semivac		prům. 100	bm	0,5
1,53	Potrubí Semivac		prům. 203	bm	1

Tepelná izolace

Tepelná izolace Kaiflex	tl. 25 mm	m2	10,5
Lamelové skružové pásy	tl. 30 mm s Al folií	m2	9
Lamelové skružové pásy	tl. 40 mm s Al folií	m2	2,5

Ostatní

Potřebné lešení pro montáž vzt výška do 1,2m

Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem

Provozní zkouška v rozsahu 8 hodin, vč.zaškolení obsluhy kpl 1

Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o re kpl 1

Dodávka technických podkladů instalovaných tech.zařízení, předání dokumentace

skutečného provedení a to jak papírově (2x), tak i v elektronické podobě kpl

formátu xls, doc, pdf a dwg. kpl 1

Montážní materiál

Doprava