

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 6440-0135-2021-015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]
- ve věcech provozních: Ing. Roman Javora, technik PS 0135 Stará Boleslav, [redacted]
Bc. Ondřej Böhm, Sk. specialistů OdP Praha, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0135 Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TERMOMONT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 105279

Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 45538875
DIČ: CZ45538875
Bankovní spojení: KB a.s., Litomyšl
Číslo účtu: 32805591/0100
Zastoupená: Petr Kubeš, jednatel
Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista, na základě plné moci ze dne 22.4.2013

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Čermák, ředitel a prokurista, [redacted] - ve věcech provozních: titul, Tomáš Kabrhel, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: scn6xk8

Adresa pro doručování: TERMOMONT s.r.o., Nedošín 128, 570 01 Litomyšl
dále také jen „poskytovatel“ na straně druhé

uzavírají podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „OZ“), na veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytování služeb (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu instalovaného technického zařízení v areálu, který je ve správě PS 0135 Stará Boleslav.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služby poskytovatelem objednateli.
- 2.2. Revizní služby budou spočívat v:
 - a) Provádění revizí, technických prohlídek a servisu rozvodu technologie vody a souvisejících zařízení, včetně provedení všech potřebných zkoušek prokazující bezpečný provoz.;
 - b) Zpracování revizních zpráv a protokolů z technických prohlídek o provedené kontrole zařízení (ke každému zařízení samostatně), ve dvou výtiscích v tištěné podobě;
- 2.3. Podrobná specifikace předmětu plnění podle čl. 2.1. smlouvy je stanovena v zadání výběrového řízení „PS 0135 - Revize, technické prohlídky, servis rozvodu technologie vody a souvisejících zařízení“, s.č. N006/21/V00007745, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4. Poskytovatel se za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a normami, záručními listy (návod, provozní manuály, pokyny výrobce) a touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli služby uvedené v tomto článku smlouvy.
- 2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost pro plnění smlouvy a za poskytnuté služby poskytovateli zaplatit cenu uvedenou v čl. 4 smlouvy.

Článek 3 Doba a místo plnění

- 3.1. Poskytovatel je povinen řádně zahájit poskytování služby do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy s ukončením do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli služby v dohodnutém termínu. Takto upřesněný termín je pro poskytovatele závazný.
- 3.3. Službu bude poskytovatel provádět pouze v pracovní dny v době:

Po - Čt	od 07:00 hod. do 16:00 hod.
Pá	od 07:00 hod. do 13:00 hod.
- 3.4. Místem poskytování služeb je areál ve správě PS 0135 Stará Boleslav
 - vojenský objekt: č. CE: 01-16-03 SLTM Hlavenec
 - stavební objekt: I.č. 001 - Zodolněný objekt, v k.ú. Hlavenec, parcel. č. 376/38 zapsáno na LV č. 248 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ.

Článek 4 Cena poskytnutých služeb

- 4.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky poskytovatele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za poskytované služby, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

639.381,- Kč bez DPH

(Slovy: Šestsetřicetdevět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých).
- 4.2. K celkové ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 134.270,01 Kč a celková cena včetně DPH tedy činí 773.651,01 Kč.
- 4.3. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o

DPH.

- 4.5. Podrobná skladba ceny za poskytované služby podle této smlouvy je uvedena v cenové nabídce poskytovatele v příloze č. 2 této smlouvy. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním této smlouvy (všechny činnosti, odstranění všech vad a splnění ostatních povinností poskytovatelem plynoucích z této smlouvy).
- 4.6. Celkovou cenu za služby bez DPH lze překročit pouze za předpokladu uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 5 Fakturační a platební podmínky

- 5.1. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) za dané období, kdy byla služba řádně poskytnuta, a to nejdéle do 15 dnů ode dne jejího protokolárního předání objednateli. Fakturovány budou pouze skutečně poskytnuté služby podle předloženého, objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací. Den odsouhlasení soupisu objednatelům se považuje za den protokolárního převzetí a den zdanitelného plnění.
- 5.2. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 5.3. Fakturu odešle poskytovatel objednateli doporučeně na adresu pro doručení uvedenou v záhlaví smlouvy, a to ve dvojnásobném vyhotovení.
Faktura podle ZDPH a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
- a) označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
 - b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
 - c) název a sídlo objednatele s uvedením IČO;
 - d) číslo této smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - e) rozsah a předmět plnění;
 - f) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - g) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za jednu hodinu poskytované služby);
 - h) základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH;
 - i) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - j) cena za službu celkem v Kč bez DPH a včetně DPH;
 - k) označení peněžního ústavu a číslo účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
 - l) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
- 5.4. K faktuře musí být připojen originál výkazu práce, odsouhlasený objednatelům.
- 5.5. Splátnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a směrováním na účet poskytovatele.
- 5.6. Objednatel je oprávněn fakturu poskytovateli vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v této smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
- 5.7. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.8. Poskytovatel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátané pohledávky.

Článek 6 Podmínky poskytování služeb

- 6.1. Poskytovatel je povinen dostavit se na místo poskytování služeb v dohodnutém termínu.
- 6.2. Řádně poskytnutá služba je služba dokončená včas a bez vad. O provedené službě bude sepsán předávací protokol, který odsouhlasí osoby oprávněné jednat ve věcech provozních a jenž bude obsahovat datum a místo předání služby.
- 6.3. Obě smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech nastalých skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytnutí služeb nebo plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.4. Poskytovatel je povinen vždy na svůj náklad po ukončení provádění každé jednotlivé činnosti v rámci poskytování služeb odstranit veškerý vzniklý odpad, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit úklid pracoviště, kde jednotlivé činnosti dle této smlouvy prováděl.
- 6.5. Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování služeb případnými pokyny objednatele a neprodleně řešit připomínky objednatele týkající se poskytování služeb. Na případnou nevhodnost pokynů je povinen objednatel upozornit.
- 6.6. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu poskytování služeb poskytovatele, kdy poskytovatel je povinen kontrolu objednateli umožnit.
- 6.7. Poskytovatel je povinen provádět revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 6.8. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při poskytování služby a zachovávat zásady utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“).
- 6.9. V případě poskytování služeb u objednatele je objednatel povinen toto místo poskytovateli zpřístupnit. Poskytovatel má právo vstupovat na místo poskytování služeb nacházející se u objednatele pouze v souvislosti s poskytováním služeb.
- 6.10. Objednatel je povinen zajistit poskytovateli podmínky potřebné k poskytování služeb a předat mu podklady potřebné k poskytování služeb.
- 6.11. Poskytovatel se zavazuje, že samostatně a ve vlastní režii bude zajišťovat proškolení a následnou kontrolu svých zaměstnanců ze všech platných předpisů a nařízení v oblasti PO, BOZP a hygieny. Dále proškolí před zahájením prací své zaměstnance podle interních předpisů PO a BOZP objednatele a bude kontrolovat jejich dodržování.
- 6.12. Vstup osob a vjezd vozidel do zabezpečené oblasti musí být předem povolen velitelem areálu. S ohledem na režim vstupu do uvedeného prostoru je nezbytné 4 pracovní dny před zahájením prací oznámit seznam osob, které budou službu provádět a budou vstupovat do vojenského objektu (jména osob, datum a místo narození, číslo OP a adresu trvalého bydliště osob) a seznam registračních značek dopravních prostředků). Vstup nebude povolen osobám cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
- 6.13. Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen. Služby budou realizovány ve střeženém vojenském objektu se zvláštním režimem fyzické bezpečnosti. Všichni pracovníci poskytovatele budou poučeni o podmínkách vstupů do objektu a pohybu na vyhrazeném místě na pracovišti a musí mít platné oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení „VYHRAZENÉ“ nebo osvědčení fyzické osoby platné po celou dobu poskytování služby. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. Vystavení takového zákazu vstupu nezbavuje poskytovatele povinnosti řádně a včas vykonat sjednané činnosti.
- 6.14. Poskytovatel je oprávněn realizovat plnění dle této smlouvy ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Poskytovatel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých

poddodavatelů. Poskytovatel je povinen, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím poskytovatel prokázal v rámci výběrového řízení kvalifikační předpoklady, není poskytovatel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je poskytovatel na požádání objednatele povinen předložit.

Článek 7

Odpovědnost za škodu a záruka za jakost služeb

- 7.1. Poskytovatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku poskytování služby objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 7.3. Každá jednotlivá poskytnutá služba podle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a nesplňuje požadavky na služby dle této smlouvy.
- 7.4. Objednatel může zvolit, zda požaduje odstranění vad provedením doplňujících prací, nebo zda požaduje přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby.
- 7.5. Poskytovatelem daná záruční doba je 12 měsíců. Pro otázky záruky za poskytnutou službu touto smlouvou neupravené platí přiměřeně ustanovení § 2161 až 2164 OZ.

Článek 8

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 8.1. V případě prodlení poskytovatele s provedením služby v daném termínu podle této smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.200,-Kč, za každý byt i započatý den prodlení.
- 8.2. Pokud poskytovatel nesplní povinnost odstranit vady poskytnuté služby ve stanovené lhůtě dle této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.200,-Kč, za každý den prodlení s odstraněním vad.
- 8.3. V případě, že poskytovatel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 6.13. smlouvy, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 8.4. V případě, že poskytovatel v rozporu s čl. 6.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím poskytovatel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci služby kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník poskytovatele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 128.000,- Kč.
- 8.5. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury – daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 8.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 8.8. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním služby (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstanou

zachováno právo uplatňovat smluvní pokuty nebo úrok z prodlení, na něž vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 9 Zánik závazků

- 9.1.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
- splněním závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů;
 - jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 9.2.** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ve smyslu § 1977 OZ se rozumí zejména:
- prodlení se zahájením a prováděním služeb v dohodnutém termínu dle této smlouvy o více než 10 pracovních dnů;
 - poskytnutí služby s více nebo opakujícími se vadami;
 - neodstranění vad poskytované služby ve sjednané době dle této smlouvy;
 - porušení režimových opatření vojenského areálu podle čl. 6.13. smlouvy.
- 9.3.** Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 až 2005 OZ.

Článek 10 Závěrečná ujednání

- 10.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 10.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 10.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 10.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 10.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Poskytovatel přitom bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se

- zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 10.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 10.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.9.** Tato smlouva o 7 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 8
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 1
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3
Příloha č. 4: Plná moc – počet listů: 1

**Ing.
Stanislav
Čermák**

Digitálně podepsal
Ing. Stanislav
Čermák
Datum: 2021.07.14
11:03:09 +02'00'

V Praze dne
za poskytovatele
Ing. Stanislav Čermák
Ředitel a prokurista

V Praze dne
za objednatele

**Ing.
Zdenko
Pohranc**

Digitálně podepsal
Ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2021.07.14
13:54:19 +02'00'

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Identifikační údaje:

Název akce: **PS 0135 - Revize, technické prohlídky, servis rozvodu technologie vody a souvisejících zařízení.**

Vojenský areál: CE: 01-16-03-Sklad LTM

Stavební objekt: I.č. 001 - zodolněný objekt

Uživatel: VÚ 695000

Popis prací:

Objednatel požaduje provést revize, technické prohlídky a servis rozvodu technologie vody a souvisejících zařízení: PS 0231 - průtoková voda, PS 0232 – chladicí a cirkulační voda, PS 0237 – teplá a technická voda, PS 0233 – strojní chlazení, PS 0138 – tlakovzdušná stanice, PS 0735 technologie mícháreny očištné propusti, PS 0431 chlazení dieselagregátu, PS 0234 – chemická úprava vody, PS 0235 tlaková stanice, SO 01 – ZTI, úprava vody Memsep dle platných ČSN. Provést funkční zkoušky, kontroly a revize v rozsahu a intervalech dle platných právních předpisů (nařízení vlády č.378/2001Sb.) a dle technologických postupů a požadavků stanovených výrobcem zařízení, pokud nelze některou ze stanovených činností provést, je nutné toto uvést do zápisu. U PS 0735 očištná propust provést kontrolu těsnosti ochranného obleku a tlakových a protiplynových uzávěrů a dveří. U PS 0234 úprava vody provést funkční zkoušku reverzní osmózy v automatickém režimu. Provést kontrolu tlakových cest, včetně spojek a kompenzačních prvků. V případě zjištění vážné závady, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost nebo hrozí materiální škoda, firma neprodleně nahlásí uživateli a následně na PS 0135 Stará Boleslav. Kontrolní a servisní činnost dle smlouvy zaznamenat do provozních deníků zařízení. Po provedené práci bude vystaven „Protokol“ o technických prohlídkách a revizní zprávy. Jednotlivé položky jsou specifikovány v příloze č. 2 - Cenová nabídka.

Bezpečnost práce:

Při provádění prací plynoucích z předmětu veřejné zakázky musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. **Poskytovatel předloží u všech zaměstnanců vstupujících do vojenských objektů prohlášení o negativním testu na COVID ne starší než 7 dní. To se týká i účasti na prohlídkách zájemců o VZ.**

Specifická organizační opatření:

Práce budou prováděny za provozu s co nejmenším dopadem na uživatele objektu. Poskytovatel je povinen řídit se organizačními pokyny určeným zástupcem uživatele objektu, a to zejména pokyny ke vstupu a vjezdu do areálu, pohybu osob po areálu. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných velitelem objektu na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka poskytovatele. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou tyto povinni podrobit se kontrole ostrahou objektu.

Zpracoval: Roman Javora

Seznam spotřebičů a zařízení podléhajícím revizím, technických prohlídkám a servisu.

Označení spotřebiče	Název spotřebiče	Příslušnost k provoznímu souboru	Umístění - číslo objektu	Umístění - m.č.	Důležitost napájení	Systém el. napájení	Jmenovité napětí (V)	Druh napětí	Jmenovitý výkon (kW)	Typ pohonu	Poznámka	Napojeno z rozvaděče	Ovládání - deblokační skříň	Ovládání centrální velim - hlavní pracoviště	Ovládání centrální velim - nouzové pracoviště
TLAKOVZDUŠNÁ STANICE - PS0138															
01KMP01KK001	Kompresor	0138	01	347b	II	NA	400	AC	15,00	PSI 680 E	ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34	lokální ovládání součást kompresoru, dálkové ovládání MAR	MAR	0
01KMP02KK001	Kompresor	0138	01	347b	II	NA	400	AC	15,00	PSI 680 E	ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34	lokální ovládání součást kompresoru, dálkové ovládání MAR	MAR	0
01KMP03KK001	Kompresor	0138	01	347b	II	NA	400	AC	15,00	PSI 680 E	ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34	lokální ovládání součást kompresoru, dálkové ovládání MAR	MAR	0
01KMP07KS001	Sušička SECCANT	0138	01	347b	II	NA	400	AC	0,50		ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34		0	0
01KMP08KS001	Sušička SECCANT	0138	01	347b	II	NA	230	AC	0,50		ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34		0	0
01KMP09KV001	Automatický odvadeč kondenzátu	0138	01	347b	II	NA	230	AC	0,10		ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34		0	0
01KMP10KV001	Automatický odvadeč kondenzátu	0138	01	347b	II	NA	230	AC	0,10		ovládání na panelu zařízení, pouze jistý přívod	03RCA34		0	0
01KMP019AR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	246	I	A	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-246	03RNA33	01KMP019AR001-MNS1	1	1
01KMP019AR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	246	I	B	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-247	03RNA33	01KMP019AR001-MNS1	1	1
01KMP02AR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	246	I	A	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-246	03RNA33	01KMP02AR001-MNS1	1	1
01KMP02AR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	246	I	B	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-247	03RNA33	01KMP02AR001-MNS1	1	1
01KMP02ZAR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	246	I	A	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-246	03RNA33	01KMP02ZAR001-MNS1	1	1
01KMP02ZAR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	246	I	B	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-247	03RNA33	01KMP02ZAR001-MNS1	1	1
01KMP024AR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	347b	I	A	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-246	03RNA33	01KMP024AR001-MNS1	1	1
01KMP024AR002	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	347b	I	B	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-247	03RNA33	01KMP024AR002-MNS1	1	1
01KMP025AR001	Uzavírací ventily s elektropohonem	0138	01	347b	I	B	230	AC	0,37	servo	viz. výkres ET-247	03RNA33	01KMP025AR001-MNS1	1	1
PRŮTOKOVÁ CHLADICÍ VODA - PS0231															
02AHX01AU001	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	252	II	A	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření přívodu ze zásobní vody E.1	03RCA22	02AHX01AU001-MNS1	1	1
02AHX01AU002	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	252	II	B	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření přívodu ze zásobní vody E.1	03RCA22	02AHX01AU002-MNS1	1	1
02AHX02AU003	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	249	II	A	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření přívodu ze zásobní vody E.2	03RCA23	02AHX02AU003-MNS1	1	1
02AHX02AU004	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	249	II	B	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření přívodu ze zásobní vody E.2	03RCA23	02AHX02AU004-MNS1	1	1
02AHX01AU005	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	252	II	A	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření odpadu chl. vody na vsakovací pole E.1	03RCA22	02AHX01AU005-MNS1	1	1
02AHX01AU006	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	252	II	B	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření odpadu chl. vody na vsakovací pole E.1	03RCA22	02AHX01AU006-MNS1	1	1
02AHX03AU007	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	252	II	A	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření odpadu chl. vody do kanalizace	03RCA22	02AHX03AU007-MNS1	1	1
02AHX03AU008	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	252	II	B	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření odpadu chl. vody do kanalizace	03RCA22	02AHX03AU008-MNS1	1	1
02AHX02AU009	Šoupatko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	249	II	A	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření odpadu chl. vody na vsakovací pole E.2	03RCA23	02AHX02AU009-MNS1	1	1

Označení spotřebiče	Název spotřebiče	Průslušnost k provoznímu souboru	Umístění - číslo objektu	Umístění - m.č.	Důležitost napájení	Systém el. napájení	Jmenovité napětí (V)	Druh napětí	Jmenovitý výkon (kW)	Typ pohonu	Poznámka	Napojeno z rozvaděče	Ovládání - deblokační skřín	Ovládání centrální velim - hlavní pracoviště	Ovládání centrální velim - nouzové pracoviště
02AHX02AU010	Šoupátko s el. pohonem DN250, PN16	0231	01	249	II B	A	400	AC	0,75	servo	otevření, uzavření odpadní potrubí na varšavské nábřeží č.2	03RCB23	02AHX02AU010 - MNS1	1	1
02AHX01AU011	Šoupátko s el. pohonem DN50, PN16	0231	01	249	II A	B	400	AC	0,40	servo	otevření, uzavření přívodu surové pitné vody ze zdždže č.1	03RCA23	02AHX01AU011 - MNS1	1	1
02AHX02AU012	Šoupátko s el. pohonem DN50, PN16	0231	01	249	II B	A	400	AC	0,40	servo	otevření, uzavření přívodu surové pitné vody ze zdždže č.2	03RCB23	02AHX02AU012 - MNS1	1	1
02AEX01AU021	Uzavírací armatura se senopohonem	0231	01	164	II A	B	230	AC	0,02	BELIMO GR230	otevření, uzavření přívodu ze zdždže vody č.3	03RCA13	02AEX01AU021 - MNS1	1	0
02AEX01AU022	Uzavírací armatura se senopohonem	0231	01	164	II B	A	230	AC	0,02	BELIMO GR230	otevření, uzavření přívodu ze zdždže vody č.3	03RCB13	02AEX01AU022 - MNS1	1	0

PITNÁ VODA - PS0234, ÚPRAVNA VODY - PS0235

02RM1	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II A	A	400	AC	6,00			03RCA35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RM2	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II B	B	400	AC	6,00			03RCB35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RM3	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II NA	NA	400	AC	6,00			03RCA35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RM4	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II A	A	400	AC	6,00			03RCA35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RM5	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II B	B	400	AC	6,00			03RCB35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RM6	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	343	II NA	NA	400	AC	16,00			03RCA33	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02DT1	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II A	A	400	AC	10,10			03RCA33	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02DT2	Rozvaděč úpravny vody	0235	01	350	II B	B	400	AC	10,10			03RCB33	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RUV203	Rozvaděč úpravny vody	0235	01		II A	A	400	AC	3,00			03RCA35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR
02RUV253	Rozvaděč úpravny vody	0235	01		II B	B	400	AC	3,00			03RCB35	lokální ovládání součást dodávky zařízení, dálkové ovládaní MAR	MAR	MAR

PRŮTOKOVÁ CHLADIČÍ VODA - PS0231, CÍRKULAČNÍ CHLADIČÍ VODA - PS0232, TEPLÁ TECHNICKÁ VODA - PS0237

02UBX20EC001	02HCA10EC001	02HCD10EC002	02HCA10CK001	02HCB10CK001	02UBD20CM001	02UBD20CM002	02UBE20CM001	02UBE20CM002	02UBE31CM001	02UBE31CM002	02UBE32CM001	02UGX30CK001	02UGX30CK002	02UAX20AU001	02UAX20AU002	02UAX10AU001	02UAX10AU002	02HCA04AE001	02HCA04AE002	02HCA04AE003	02HCA04AE004	02HCA04AE005		
Expanzni zařízení	Expanzni zařízení	Expanzni zařízení	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Oběhové čerpadlo	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	Uzavírací armatura se senovopohonnem	
0231	0232	0232	0232	0232	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237	0237
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
345	249	249	249	249	345	345	345	345	345	265	265	158	158	164	164	164	164	346	346	346	346	346	346	346
II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A
230	230	230	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
1,10	1,10	1,10	2,20	2,20	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
servitec vp 60	servitec vp 60	servitec vp 60	WILO IPL	WILO IPL	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	WILO TOP-S	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1	REGADA SP1
vlastní řídicí panel, zásuvka 230V/16A	vlastní řídicí panel, zásuvka 230V/16A	vlastní řídicí panel, zásuvka 230V/16A			oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo na větší pro ohřev TUV	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace	oběhové čerpadlo glykolové rekuperace
03RCA33	03RCA23	03RCA23	03RCA23	03RCA23	03RCA33	03RCA33	03RCA33	03RCA33	03RCA33	03RCA22	03RCA22	03RCA12	03RCA12	03RCA13	03RCA13	03RCA13	03RCA13	03RCA36	03RCA36	03RCA36	03RCA36	03RCA36	03RCA36	03RCA36
lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar	lokalní ovládací součást dodávky zařízení, dálkové ovládací Mar
MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Označení spotřebiče	Název spotřebiče	Příslušnost k provoznímu souboru	Umístění - číslo objektu	Umístění - m.č.	Důležitost napájení	Systém el. napájení	Jmenovité napětí (V)	Druh napětí	Jmenovitý výkon (kW)	Typ pohonu	Poznámka	Napojeno z rozvaděče	Ovládání - deblokační skříň	Ovládání centrální velim - hlavní pracoviště	Ovládání centrální velim - nouzové pracoviště
02HK04AE006	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	A	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE007	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	A	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE008	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	A	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE009	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	B	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE010	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	B	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE011	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	B	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE012	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	B	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0
02HK04AE013	Uzavírací armatura se servopohonem	0237_01	346	II	B	230	AC	0,02	REGADA SP1			03RC336		1	0

STROJNÍ CHLAZENÍ - PS0233

02LED01BC001	Blocková chladicí jednotka	0233	01	346	II	A	400	AC	54,60	motor	zařízení na vlnění ovládací panel	03RCA01	lokální ovládání součástí dodávky jednotky, dálkové ovládání MaR	MaR	0
02LED02BC001	Blocková chladicí jednotka	0233	01	346	II	B	400	AC	54,60	motor	zařízení na vlnění ovládací panel	03RCB01	lokální ovládání součástí dodávky jednotky, dálkové ovládání MaR	MaR	0
02LED03BC001	Blocková chladicí jednotka	0233	01	346	II	B	400	AC	54,60	motor	zařízení na vlnění ovládací panel	03RCB01	lokální ovládání součástí dodávky jednotky, dálkové ovládání MaR	MaR	0
02LED01CM001	Čerpadlo ledové vody	0233	01	346	II	A	400	AC	3,00	WILLO BL 40/130-3/2		03RCA36	02LED01CM001-MS1	1	0
02LED02CM001	Čerpadlo ledové vody	0233	01	346	II	B	400	AC	3,00	WILLO BL 40/130-3/2		03RCB36	02LED02CM001-MS1	1	0
02HCB01CM001	Čerpadlo cirkulační vody	0233	01	346	II	A	400	AC	3,00	WILLO BL 40/130-3/2		03RCA36	02HCB01CM001-MS1	1	0
02HCB02CM001	Čerpadlo cirkulační vody	0233	01	346	II	B	400	AC	3,00	WILLO BL 40/130-3/2		03RCB36	02HCB02CM001-MS1	1	0
02LED06CM001	Čerpadlo ledové vody 1, 1.PP	0233	01	342	II	A	400	AC	0,75	WILLO PL 50/115-0,75/2		03RCA36	02LED06CM001-MS1	1	0
02LED06CM002	Čerpadlo ledové vody 1, 1.PP	0233	01	342	II	B	400	AC	0,75	WILLO PL 50/115-0,75/2		03RCB36	02LED06CM002-MS1	1	0
02LED07CM001	Čerpadlo ledové vody 2, 2.PP	0233	01	342	II	A	400	AC	0,55	WILLO PL 40/115-0,55/2		03RCA36	02LED07CM001-MS1	1	0
02LED07CM002	Čerpadlo ledové vody 2, 2.PP	0233	01	342	II	B	400	AC	0,55	WILLO PL 40/115-0,55/2		03RCB36	02LED07CM002-MS1	1	0
02LED08CM001	Čerpadlo ledové vody 3, 3.PP	0233	01	342	II	A	400	AC	2,20	WILLO TP 65/120-2,2/2		03RCA36	02LED08CM001-MS1	1	0
02LED08CM002	Čerpadlo ledové vody 3, 3.PP	0233	01	342	II	B	400	AC	2,20	WILLO TP 65/120-2,2/2		03RCB36	02LED08CM002-MS1	1	0
02LED10CM001	Čerpadlo ledové vody přepínače	0233	01	342	I	A	400	AC	0,40	WILLO TOP-S 30/10 DM PN10		03RCA36	02LED10CM001-MS1	1	0
02LED10CM002	Čerpadlo ledové vody přepínače	0233	01	342	I	B	400	AC	0,40	WILLO TOP-S 30/10 DM PN10		03RCB36	02LED10CM002-MS1	1	0

Označení spotřebiče	Název spotřebiče	Příslušnost k provoznímu souboru	Umístění - číslo objektu	Umístění - m.č.	Důležitost napájení	Systém el. napájení	Jmenovité napětí (V)	Druh napětí	Jmenovitý výkon (kW)	Typ pohonu	Poznámka	Napojeno z rozvaděče	Ovládání - deblokační skřín	Ovládání centrální velim - hlavní pracoviště	Ovládání centrální velim - nouzové pracoviště
02LED041TP001	Automatická tlaková stanice s odpj/řváváním	0233	01	342	II	A	230	AC	1,10	servisec typ 60	zařízení má vlastní ovládací panel zasuška přes okénko	03RCA36	lokalní ovládání součást dodávký zařízení, dálkové ovládání MaR	MaR	0
02LED51CM001	Čerpadlo ledové vody	0233	01	346	II	A	400	AC	7,50	WILLO BL 55/140-7,5/2		03RCA36	02LED51CM001-MS1	1	0
02LED52CM001	Čerpadlo ledové vody	0233	01	346	II	B	400	AC	7,50	WILLO BL 55/140-7,5/2		03RCA36	02LED52CM001-MS1	1	0
02HCBS1CM001	Čerpadlo cirkulační vody	0233	01	346	II	A	400	AC	7,50	WILLO BL 55/140-7,5/2		03RCA36	02HCBS1CM001-MS1	1	0
02HCBS2CM001	Čerpadlo cirkulační vody	0233	01	346	II	B	400	AC	7,50	WILLO BL 55/140-7,5/2		03RCA36	02HCBS2CM001-MS1	1	0
TECHNOLOGIE MÍCHÁRNÝ OČISTNÉ PROPUSTI - PS0735															
07ZPA01AP001	Dávkovací čerpadlo 1	0735	01	146j	II	NA	400	AC	0,25	SIEMENS 1LA7070-4AB14	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZPA01AP001-MS1	0	0
07ZPA02AP001	Dávkovací čerpadlo 2	0735	01	146j	II	N	400	AC	0,25	SIEMENS 1LA7070-4AB14	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZPA02AP001-MS1	0	0
07ZDA01AP001	Posilovací stanice	0735	01	146j	II	N	400	AC	0,55	GRUNDFOS		03RCA13	lokální ovládání součást dodávký zařízení, dálkové ovládání MaR	0	0
07ZAA01AM001	Michradio A1	0735	01	146j	II	N	400	AC	0,37	SIEMENS 1LA7073-4AB11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA01AM001-MS1	0	0
07ZAA02AM001	Michradio A2	0735	01	146j	II	N	400	AC	0,37	SIEMENS 1LA7073-4AB11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA02AM001-MS1	0	0
07ZBA01AM001	Michradio B1	0735	01	146j	II	N	400	AC	0,37	SIEMENS 1LA7073-4AB11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZBA01AM001-MS1	0	0
07ZBA02AM001	Michradio B2	0735	01	146j	II	N	400	AC	0,37	SIEMENS 1LA7073-4AB11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZBA02AM001-MS1	0	0
07ZAA01AP001	Podávací čerpadlo A1	0735	01	146j	II	N	400	AC	2,20	SIEMENS 1LA7096-2AA11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA01AP001-MS1	0	0
07ZAA02AP001	Podávací čerpadlo A2	0735	01	146j	II	N	400	AC	2,20	SIEMENS 1LA7096-2AA11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA02AP001-MS1	0	0
07ZBA01AP001	Podávací čerpadlo B1	0735	01	146j	II	N	400	AC	2,20	SIEMENS 1LA7096-2AA11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZBA01AP001-MS1	0	0
07ZBA02AP001	Podávací čerpadlo B2	0735	01	146j	II	N	400	AC	2,20	SIEMENS 1LA7096-2AA11	Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZBA02AP001-MS1	0	0
07ZAA01AA001	Ruční pumpa do zkuševky	0735	01	146j	II	N	230	AC	0,37	SIEMENS	samostatná lištná zásuvka	03RCA13	07ZAA01AA001-MS1	0	0
07ZAA02AA001	Kulový kohout s pohonem el. A1	0735	01	146j	II	N	230	AC	0,01		Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA02AA001-MS1	0	0
07ZAA03AA001	Kulový kohout s pohonem el. A2	0735	01	146j	II	N	230	AC	0,01		Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA03AA001-MS1	0	0
07ZAA04AA001	Kulový kohout s pohonem el. A3-1	0735	01	146j	II	N	230	AC	0,01		Ovládání z OP odstátné propustí - 05CBP-O	03RCA13	07ZAA04AA001-MS1	0	0

07ZBA02AA001	Kulový kohout s pohonem el. B2	0735	01	146j	II	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZBA02AA001-MS1	0	0
07ZBA03AA001	Kulový kohout s pohonem el. B3-1	0735	01	146j	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O</td> <td>03RCA13</td> <td>07ZBA03AA001-MS1</td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZBA03AA001-MS1	0	0
07ZBA03AA002	Kulový kohout s pohonem el. B3-2	0735	01	146j	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O</td> <td>03RCA13</td> <td>07ZBA03AA002-MS1</td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZBA03AA002-MS1	0	0
07ZBA03AA003	Kulový kohout s pohonem el. B3-3	0735	01	146j	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O</td> <td>03RCA13</td> <td>07ZBA03AA003-MS1</td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZBA03AA003-MS1	0	0
07ZBA03AA004	Kulový kohout s pohonem el. B3-4	0735	01	146j	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O</td> <td>03RCA13</td> <td>07ZBA03AA004-MS1</td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZBA03AA004-MS1	0	0
07ZDA01AA001	Kulový kohout s pohonem el. V1	0735	01	146j	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O</td> <td>03RCA13</td> <td>07ZDA01AA001-MS1</td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZDA01AA001-MS1	0	0
07ZAA03AA002	Kulový kohout s pohonem el. A3-2	0735	01	146j	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>0,01</td> <td></td> <td>Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O</td> <td>03RCA13</td> <td>07ZAA03AA002-MS1</td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	0,01		Ovládní z OP odstátní propusti - 05C6Bp-O	03RCA13	07ZAA03AA002-MS1	0	0
07ZSA01AH001	WYÍ a sušící skřínku	0735	01	146h	II <td>N</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>2,20</td> <td></td> <td></td> <td>03RCA13</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	N	230	AC	2,20			03RCA13		0	0
STAVEBNÍ ČÁST - SO01 - KANALIZACE, ZTI															
10VOD127-1	Vaníl se servopohonem	VOD	01	240	II <td>A</td> <td>400</td> <td>AC</td> <td>0,25</td> <td></td> <td>Vývod pitné vody do areálu</td> <td>03RCA21</td> <td>10VOD127-1-MS1</td> <td>1</td> <td>1</td>	A	400	AC	0,25		Vývod pitné vody do areálu	03RCA21	10VOD127-1-MS1	1	1
10VOD127-2	Vaníl se servopohonem	VOD	01	240	II <td>B</td> <td>400</td> <td>AC</td> <td>0,25</td> <td></td> <td>Vývod pitné vody do areálu</td> <td>03RCA21</td> <td>10VOD127-2-MS1</td> <td>1</td> <td>1</td>	B	400	AC	0,25		Vývod pitné vody do areálu	03RCA21	10VOD127-2-MS1	1	1
10VOD126	Senzorová baterie	VOD	01	323	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD125	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	152c	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS13</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS13		0	0
10VOD124	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	137a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS12</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS12		0	0
10VOD123	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	137a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS12</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS12		0	0
10VOD122	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	137a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS12</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS12		0	0
10VOD121	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	137a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS12</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS12		0	0
10VOD220	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	236a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS22</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS22		0	0
10VOD219	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	236a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS22</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS22		0	0
10VOD218	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	236a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS22</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS22		0	0
10VOD217	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	236a	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS22</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS22		0	0
10VOD316	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD315	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD314	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD313	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD312	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD311	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD310	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD309	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD308	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD307	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD306	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD305	Pisotár - zdroj ZAC/120	VOD	01	337	II <td>NA</td> <td>12</td> <td>AG</td> <td>0,02</td> <td></td> <td></td> <td>03RCS32</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	12	AG	0,02			03RCS32		0	0
10VOD304	Cirkulační šarpanie	VOD	01	345	II <td>NA</td> <td>400</td> <td>AC</td> <td>1,15</td> <td>WILLO TOP 265</td> <td></td> <td>03RCA33</td> <td>10VOD304-MS1</td> <td>1</td> <td>0</td>	NA	400	AC	1,15	WILLO TOP 265		03RCA33	10VOD304-MS1	1	0
10VOD303	Cirkulační šarpanie	VOD	01	345	II <td>NA</td> <td>400</td> <td>AC</td> <td>1,15</td> <td>WILLO TOP 265</td> <td></td> <td>03RCA33</td> <td>10VOD303-MS1</td> <td>1</td> <td>0</td>	NA	400	AC	1,15	WILLO TOP 265		03RCA33	10VOD303-MS1	1	0
10VOD302	Trakový zásobník TUV	VOD	01	321h	II <td>NA</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>Zásuvka 230V/16A</td> <td>03RCS31</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	230	AC	2,00		Zásuvka 230V/16A	03RCS31		0	0
10VOD130	Trakový zásobník TUV	VOD	01	113d	II <td>NA</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>Zásuvka 230V/16A</td> <td>03RCS11</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	230	AC	2,00		Zásuvka 230V/16A	03RCS11		0	0
10VOD129	Trakový zásobník TUV	VOD	01	113c	II <td>NA</td> <td>230</td> <td>AC</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>Zásuvka 230V/16A</td> <td>03RCS11</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	NA	230	AC	2,00		Zásuvka 230V/16A	03RCS11		0	0

Označení spotřebiče	Název spotřebiče	Prislušenost k provoznímu souboru	Umístění - číslo objektu	Umístění - m.č.	Důležitost napájení	Systém el. napájení	Jmenovité napětí (V)	Druh napětí	Jmenovitý výkon (kW)	Typ pohonu	Poznámka	Napojeno z rozvaděče	Ovládání - deblokační skříň	Ovládání centrální velin - hlavní pracoviště	Ovládání centrální velin - nouzové pracoviště
10VOD128	Tlakový zásobník TUV	VOD	01	113a	II	NA	230	AC	2,00		zásuvka 230V/16A	03RCS11		0	0
10KAN301	Jímka V1 / Čerpadl. stanice CS1 - čerpadlo	KAN	01	309a	II		400	AC	2,90	WIL0 DRAIN TP 65E 132/22	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANV1	03RCA31		0	0
10KAN302	Jímka V1 / Čerpadl. stanice CS1 - čerpadlo	KAN	01	309a	II		400	AC	2,90	WIL0 DRAIN TP 65E 132/22	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANV1	03RCB31		0	0
10KAN303	Jímka V3 / Čerpadl. stanice CS2 - čerpadlo	KAN	01	335a	II		400	AC	2,90	WIL0 DRAIN TP 65E 132/22	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANV3	03RCA33		0	0
10KAN304	Jímka V3 / Čerpadl. stanice CS2 - čerpadlo	KAN	01	335a	II		400	AC	2,90	WIL0 DRAIN TP 65E 132/22	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANV3	03RCB33		0	0
10KAN305	Čerpadl. stanice CS2a - zařízení na čerpání splaškové a odpadní vody	KAN	01	366	II		400	AC	3,80	WIL0 DRAIN LEFT L2/15	zařízení s vlninovým ovládacím + biotvrdým provozem z 03KANVC1	03RCA33		0	0
10KAN306	Čerpadl. stanice CS2a - čerpadlo	KAN	01	366	II		230	AC	0,55	WIL0 DRAIN TMM 32/11	vstřední hladinový senzor s biotvrdým provozem z 03KANVC1	03RCA33		0	0
10KAN307	Hlavní přečerpávací jímka VC - čerpadlo	KAN	01	352	II		400	AC	10,00	WIL0 EMU FA 10.34-258E /T 17-2-4/24H	start V-D, kabel HO/RN-F 10G3-15 10.34-258E /T ozn. 03KANVC1	03RCA33		0	0
10KAN308	Hlavní přečerpávací jímka VC - čerpadlo	KAN	01	352	II		400	AC	10,00	WIL0 EMU FA 10.34-258E /T 17-2-4/24H	start V-D, kabel HO/RN-F 10G3-15 10.34-258E /T ozn. 03KANVC1	03RCB33		0	0
10KAN309	Jímka OP pro vody ze vstupní propusti - čerpadlo	KAN	01	352	II		230	AC	0,90	WIL0 DRAIN TS40 H90/5,5	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANOP	03RCA33		0	0
10KAN310	Jímka OP pro vody ze vstupní propusti - čerpadlo	KAN	01	352	II		230	AC	0,90	WIL0 DRAIN TS40 H90/5,5	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANOP	03RCB33		0	0
10KAN311	Jímka V4 / Čerpadl. stanice CS3 - čerpadlo	KAN	01	350	II		400	AC	1,10	WIL0 DRAIN TP50E 107/7,5	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANV4	03RCA35		0	0
10KAN312	Jímka V4 / Čerpadl. stanice CS3 - čerpadlo	KAN	01	350	II		400	AC	1,10	WIL0 DRAIN TP50E 107/7,5	ovládání z ovládací skříně u jímky ozn. 03KANV4	03RCB35		0	0
10KAN313	Lokální přečerpávací zařízení	KAN	01	321h	II		230	AC	0,50	WIL0 OPTI DRAIN BOX TMP	automatické zařízení s vlninovým ovládacím, zásuvka 230V	03RCS31		0	0
10KAN314	Lokální přečerpávací zařízení	KAN	01	321i	II		230	AC	0,50	WIL0 OPTI DRAIN BOX TMP	automatické zařízení s vlninovým ovládacím, zásuvka 230V	03RCS31		0	0
10KAN315	Výtlak z objektu -VC1 - uzavírací šoupě	KAN	01	252	II		400	AC	0,25	senzopohon HAWLE č. 9920	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCA22	10KAN315-MS1	0	0
10KAN316	Výtlak z objektu -VC1 - uzavírací šoupě	KAN	01	252	II		400	AC	0,25	senzopohon HAWLE č. 9920	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCB22	10KAN316-MS1	0	0
10KAN317	Výtlak z objektu -VC2 - uzavírací šoupě	KAN	01	249	II		400	AC	0,25	senzopohon HAWLE č. 9920	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCA23	10KAN317-MS1	0	0
10KAN318	Výtlak z objektu -VC2 - uzavírací šoupě	KAN	01	249	II		400	AC	0,25	senzopohon HAWLE č. 9920	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCB23	10KAN318-MS1	0	0
Z-EV61	Jímka Z-N28 - uzavírací šoupě	KAN	14		II		400	AC	0,25	senzopohon	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCA13.1	místní ovládání z panelu rozvaděče	0	0
Z-EV62	Jímka Z-N28 - uzavírací šoupě	KAN	14		II		400	AC	0,25	senzopohon	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCA13.1	místní ovládání z panelu rozvaděče	0	0
Z-EV63	Jímka Z-N28 - uzavírací šoupě	KAN	14		II		400	AC	0,25	senzopohon	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCA13.1	místní ovládání z panelu rozvaděče	0	0
Z-EV64	Jímka Z-N28 - uzavírací šoupě	KAN	14		II		400	AC	0,25	senzopohon	ovládání z ovládací skříně u hlavní jímky 03KANVC1	03RCA13.1	místní ovládání z panelu rozvaděče	0	0

CENOVÁ NABÍDKA

Veřejná zakázka: Revize, technické prohlídky, servis rozvodu technologie vody a souvisejících zařízení.				
SOUPIS REVIZNÍCH A SERVISNÍCH PRACÍ	MJ	počet	jednotková cena	celková cena
Úprava vody Memsep				
Výměna oleje (1 litr do každého kompresoru)	soubor			
Kontrola náplně PF a AU filtrů	soubor			
Kontrolní spuštění stanice RO, kontrola chodu, čištění seřízení pracovních hodnot	soubor			
Chemikálie - PT 191	soubor			
Chemikálie - disifícitan sodný	soubor			
Chemikálie - savo	soubor			
PS 0231 - Průtoková chladicí voda				
Šoupat a pohony - kontrola funkčnosti	ks			
Vyčištění mechanických filtrů	ks			
Kontrola tlaku systému a těsnosti systému při provozním tlaku	soubor			
PS 0232 - Chladicí a cirkulační voda, PS 0237 - Teplá a technická voda				
Deskové výměníky - kontrola funkčnosti, těsnosti, čištění	ks			
Doplňovací zařízení Reflex - kontrola funkčnosti	ks			
Vyčištění mechanických filtrů	ks			
Odvzdušnění systému	soubor			
Kontrola a revize tlakových nádob	ks			
Kontrola čerpadel	ks			
PS 0233 - Strojní chlazení, tepelné čerpadlo				
Kontrola funkčnosti chladicí jednotky, náplně, tlaku, těsnosti	soubor			
Doplňovací zařízení Reflex - kontrola funkčnosti	ks			
Vyčištění mechanických filtrů	ks			
Kontrola a revize tlakových nádob	ks			
Kontrola čerpadel	ks			
Kontrola tlaku systému a těsnosti systému při provozním tlaku	soubor			
SO 01 - ZTI				
Zápachové uzávěrky - kontrola funkčnost, zalití	soubor			
Vyčištění mechanických filtrů	kus			
Desinfekce potrubí	soubor			
Kontrola a těsnosti systému při provozním tlaku	soubor			
Kontrola čerpadel	kus			
PS 0138 - Tlakovzdušná stanice				
Kontrola funkčnosti a předepsaného tlaku stanice a regulátorů	soubor			
Vyčištění mechanických filtrů	kus			
Kontrola pojistného zařízení systému	kus			
Kontrola vysokotlakých ventilů	kus			
PS 0735 - Technologie míchárny očistné propusti				
Kontrola funkčnosti a předepsaného tlaku míchárny	soubor			
Vyčištění mechanických filtrů	kus			
Kontrola pojistného zařízení posilovací stanice	kus			
Kontrola a těsnosti systému při provozním tlaku	soubor			
PS 0431 - Dieselagregáty (chlazení)				
Kontrola funkčnosti výměníku a chladiče a předepsaného tlaku	soubor			
Vyčištění mechanických filtrů	kus			
Odvzdušnění systému	soubor			
Kontrola a těsnosti systému při provozním tlaku	soubor			
PS 0234 - chemická úprava vody, PS 0235 Tlaková stanice				
Vyhodnocení pracovních parametrů a bloků	soubor			
Kontrola linek bloků	soubor			
Cena celkem bez DPH:				639.381,-
DPH 21 %				134.270,01,-
Cena celkem s DPH 21 %				773.651,01,-

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a stavenišť (pracovišť), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech stavenišť, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveništi (pracovišti) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

PLNÁ MOC

Jednatel společnosti TERMOMONT s.r.o. pan Petr Kubeš, [REDACTED]
[REDACTED]

uděluje plnou moc

panu Ing. Stanislavu Čermákovi, [REDACTED]
řediteli společnosti TERMOMONT s.r.o.

k uzavírání obchodních a kupních smluv, včetně všeobecných obchodních podmínek do celkové výše každé smlouvy max. 10.000.000,--Kč bez DPH a podání cenových nabídek do výběrových řízení za společnost TERMOMONT s.r.o.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou a může být zmocnitelem kdykoli odvolána.

V Litomyšli dne 22.4.2013

Petr Kubeš
jednatel společnosti

Zplnomocnění přijímám:
Ing. Stanislav Čermák
ředitel společnosti