

Zdravím Vás pane řediteli,  
posílám CN na odstranění havárie na Slavkovské 42 v Bučovicích. Došlo bohužel k té horší variantě.  
Ohřívač, který by mohl být náhradou za stávající bohužel nesplňuje normy stávajícího komínu. Tedy  
se musí osadit OTV kondenzační a musí se vyvložkovat komín.

Ceny:

1. OTV kondenzační.....	130000,- viz příložený typový list
2. Úprava odkouření vč. revize	30000,-
3. Hydroexpanzomat	4000,-
4. Montážní práce	10000,-
5. Dopojovací a montážní mat.	7000,-
6. Uvedení do provozu	2000,-
7. Dopravné	2000,-
8. CELKEM	185000,- Kč bez DPH

Termín provedení: 21.7. výměna OTV starý za nový +připojení

22.7. vyvložkování komínu

Vzhledem k naléhavosti situace Vás chci požádat o brzkou odpověď. Předem děkuji za odpověď.

Lubomír Lízal

ERDING, a.s.

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno-Líšeň

IČO: 25512455, DIČ: CZ 25512455

W: [www.erding.cz](http://www.erding.cz)

DS: rkucee5

T: +420 511 190 015

M: +420 603 809 569

E: [lizal@erding.cz](mailto:lizal@erding.cz)