



Popis a minimální technické požadavky:

Zadavatel požaduje vytvoření návrhu rozmístění chlazení podkrovních místností v pavilonu A7 včetně dodávky, instalace a plného zprovoznění. Půdorys a prostorový řez prostoru, kde má být předmět plnění realizován je součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 3.

Technická specifikace a Požadavky zadavatele

2.1. Technická specifikace

2.1.1. Celková klimatizovaná plocha 114 m².

2.1.2. Místnosti, účel a plocha:

- a) zasedací místnost 30 m², 10 osob, místnost č. 3.40
- b) pracovna 18 m², 1 osoba, místnost č. 3.39
- c) serverovna cca 10 m², místnost č. 3.40a; v místnosti bude umístěno zařízení o příkonu 1500 Watů
- d) čtyři kanceláře po 14 m² a 1 osobě, místnosti č. 3.32, 3.34, 3.36, 3.38.

2.1.3. Požadavky na systém chlazení:

- a) systém VRV nebo jiný kvalitativně vyšší technologický systém s chladícím výkonem min. 25 kW pro dosažení vnitřní teploty 22°C, v systému 7+1 (tj. 1 venkovní jednotka a 7 vnitřních jednotek)
- b) chlazení každé místnosti, viz přehled místností v kapitole 2.1.2., tzn. 7 vnitřních jednotek včetně stropní kazetové jednotky umístěné v zasedací místnosti,
- c) blokace chodu (funkce) topení,
- d) venkovní jednotka bude umístěna u paty pavilonu A 7,
- e) výtlač chladiwa do 3. patra (15 m).

2.1.4. Způsob regulace systému:

dálkové ovládání ke každé vnitřní jednotce.

2.1.5. Technická dokumentace:

- a) manuály a technické dokumenty výrobce a obdobné dokumenty dodavatele nezbytné pro zajištění řádného provozu předmětu VZ,
- b) dokumentace skutečného provedení a dokumentace skutečného provedení napájení venkovní jednotky včetně dokumentace jejího umístění bude předána nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu plnění
- c) dokumentace bude předána v následujícím formátu:
 - 1. digitální verze 1x na CD nebo DVD,
 - 2. textové dokumenty ve formátu .pdf, .doc., .xls,
 - 3. grafické podklady a výkresová část v .dwg., .pdf,
 - 4. v tištěné (papírové) verzi ve 3 vyhotoveních.



2.1.6. Součinnost zadavatele:

Zadavatel zednické a SDK práce realizuje podle požadavku vybraného dodavatele.

Prodávající zajistí ve spolupráci (součinnosti) se zadavatelem napojení a instalaci napájecího kabelu k řídicí klimatizační jednotce.

2.1.7. Další části zadávací dokumentace – přílohy:


Nákres prostorové situace klimatizovaného prostoru podle bodu 2.1.2 technické specifikace

Datum: 15.7. 2021

Martin Štěpánek, prokurista

Jméno a příjmení/razítko/ podpis

Osob/y oprávněné jednat jménem či za účastníka



Účastník svým podpisem stvrzuje, že se věcně, právně a srozumitelně seznámil s požadavky zadavatele.

Záruční servis:

Prodávající poskytne kupujícímu po celou dobu záruky v délce (24 měsíců) bezplatné provádění veškerých servisních úkonů zařízení (v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy; výrobcem).

BTK-bezpečnostně technické kontroly provede prodávající nejpozději 30 dnů před skončením záruční doby, pokud jejich provedení podmiňuje výrobce podmiňuje platnost záruky v souladu s pokyny výrobce, a jinými právními předpisy, pravidelný update/upgrade software, oprava zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, veškeré náhradní díly musí být nové, nerepasované, bez vad, originální;

reakční doba:

- a) na nástup servisního technika na opravu je max. do - **24 hodin**,
- b) odstranění závady bez použití náhradních dílů max. do - **48 hodin**,
- c) odstranění závady s použitím náhradních dílů max. do - **7 dnů**,

bezplatné zapůjčení náhradního zařízení:

- a) doba opravy zařízení překročí 7 dnů od nahlášení závady
- b) jde o závadu, na kterou se vztahuje záruka,
- c) závada byla nahlášena v záruční době.

Datum:

15.7.2021

Martin Něpáček, prokurista

Jméno a příjmení/razítko/ podpis

Osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka



Účastník svým podpisem stvrzuje, že se věcně, právně a srozumitelně seznámil s požadavky zadavatele.

Harmonogram prací : Pořízení chlazení podkrovních místností v pavilonu A7 pro potřeby ÚVN

ÚKONY	1. den	2.den	3.den	4.den	5.den	6.den	7.den	8.den	9.den
Vedení trasy Cu potrubí									
Stoupací vedení Cu a komunikačních kabelů po									
Montáž vnitřních jednotek									
Montáž venkovních jednotek									
Elektro									
Zprovoznění, zaregulování, tlaková zkouška,									

Vypracoval : Ivana Vávrová
M-tech, s.r.o.







Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- **M-tech, s.r.o.**
- IČO: 60108550
- adresa sídla: Průmyslová 526, 530 03 Pardubice, Česká republika

uzavřeli pojistnou smlouvu [REDACTED]

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 22.6.2020 do 21.6.2023.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: [REDACTED]

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: [REDAKCE]

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: [REDAKCE]

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: [REDAKCE]


Připojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Pardubicích dne 14. července 2021





**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice PrahaPříloha č. 6 Zadávací dokumentace
č.j.8957/2021 - ÚVN
Pořízení chlazení podkrovních místností
v pavilonu A7 pro potřeby ÚVN**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

Dodavatel:	M-tech, s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice
IČ:	60108550
Název veřejné zakázky:	Pořízení chlazení podkrovních místností v pavilonu A7 pro potřeby ÚVN

Účastník zvolí jednu z možností 1) či 2), dle skutečnosti:


- 1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám **následující seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy):	XXX
Sídlo / místo podnikání:	XXX
IČO / DIČ:	XXX
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	

**Pozn.: tabulku použije účastník dle počtu poddodavatelů.*

- 2) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována za pomoci poddodavatelů**.

V místě:	V Praze
Dne:	15.7.2021
Osobou (osobami):	Mar 
Razítko, podpis(y):	