

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019	10
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	
název ZL:	hygienické zázemí ve 2.NP severního křídla	
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s Banketním sálem	

předmět změny:

Předmětem změny je záměna materiálu svislých konstrukcí z plynosilikátu na SDK stěny opatřené stěrkou a štukovou omítkou.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po odkrytí nosných prvků stropu bylo zjištěno, že nově budovaná příčka z plynosilikátu zatíží strop nadměrným průhybem. Z tohoto důvodu objednatel v souladu s AD rozhodl o změně materiálu nově budované příčky na SDK stěnu, tak aby strop nebyl zbytečně zatížen.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V době zpracování PD nebylo možno podrobně prozkoumat nosnost skrytých prvků, teprve při stavebních pracích byly konstrukce odhaleny a nově staticky posouzeny.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku severního křídla realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	-138 154,64	Kč
	21%DPH	-29 012,47	Kč
	celkem	-167 167,11	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	202 011,89	Kč
	21%DPH	42 422,50	Kč
	celkem	244 434,39	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	63 857,25	Kč
	21%DPH	13 410,02	Kč
	celkem	77 267,27	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:

Výše popsané řešení umožní provést požadovanou dispozici bez dodatečně vkládaných nosných konstrukcí pro vyvěšení stropu.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

vyjádření orgánů památkové péče:

Při provedení štukové povrchové úpravy není změna v kolizi se zájmy památkové péče.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL10MP
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL10VCP
Podklad č.1	fotodokumentace
Podklad č.2	vyjádření statika

za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za AD:	xxx	Datum	<input type="text"/>
za TDI:	xxxxx	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	xxxxxx	Datum	<input type="text"/>