

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 27. 8. 2019, čj. RML/9672/19/K1-160

(dále jen servisní smlouva)

č. 19 001- R

Servis klimatizačního zařízení a revize zařízení obsahující chladivo dle nařízení č. 517/2014

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Regionální muzeum v Litomyšli**
Adresa: Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
IČO: 71191283
DIČ: CZ71191283
Obch. rejstřík: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 828

a

Zhotovitel:

Název: **Vladislav Škeřík - VŠ SERVIS**
Adresa: Voděradý 26, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 74477919
DIČ: CZ5612252096
Č.ú. [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Za *objednavatele* jednájí:

Ve věcech smlouvy: Mgr. René Klimeš, ředitel
Ve věcech provádění díla: Jiří Mrázek, správce budov

Za *zhotovitele* jednájí:

Ve věcech smlouvy
a provádění díla: Vladislav Škeřík

Tímto dodatkem č. 1 se mění výše uvedená smlouva takto:

Čl. II. a III. zní nově takto:

II. Místem plnění je:

pracoviště **Regionální muzeum v Litomyšli - hlavní budova: Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl**

pracoviště **Portmoneum – Museum Josefa Váchala: T. Novákové 75, 570 01 Litomyšl**

III. Předmět plnění smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli servisní služby i opravy klimatizačních jednotek *TOSHIBA RAVSP1104AT8-E* 2x sestava, *CARRIER 42HVS-18/38YVS-18* 2x a

sestava klimatizace RAS M13U2/ NJ v rozsahu provozních předpisů výrobce včetně periodických revizí zařízení – klimatizací.

KJ jednotky jsou umístěny v hlavní budově – **Regionální muzeum Litomyšl** a v budově **Portmonea**.

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu za služby v podmínkách stanovených touto smlouvou.

Periodická servisní služba včetně revizí zařízení poskytovaná dodavatelem obsahuje:

- Kontrola stavu filtrů jednotek, včetně čištění.
- Test funkce klimatizační jednotky ve všech provozních režimech a výkonových stupních.
- Test funkce řídicího termostatu ve vztahu k požadovaným teplotním ukazatelům klimatizovaného prostoru.
- Kontrola rotačního invertor kompresoru.
- Kontrola funkce programu chlazení.
- Měření odběru el. proudu kompresoru při jeho startu a za provozu při různých režimech.
- Zkouška těsnosti okruhů detektorem D – Tek Selekt
- Měření teploty vystupujícího chlazeného vzduchu, kontrola výkonu celého zařízení.
- Dle diagnostické techniky (TESTO 557) - zjištění hodnot kondenzační a vypařovací teploty chladiva. Případně potřebné doplnění chladiva do chladicího okruhu – R 410a R 32 (není v ceně servisu)
- Kontrola čistoty teplosměnných ploch výměníků, vyčištění a desinfekce
- Prověření elektrické části zařízení.
- Revize chladivových okruhů dle nařízení EU č. 517/2014, vylepení evidenčních štítků a zápisem do evidenční knihy zařízení a to v rozsahu a termínu provedení.

Dále se mění znění přílohy č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změn.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom náleží každé ze smluvních stran. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění v registru smluv.

V Litomyšli dne 29. 7. 2021

zhotovitel
Vladislav Škeřík

objednatel
Mgr. René Klimeš