

Č.Ú. (STANOVKA)	Č.Ú. (PROJEKT)	NÁZEV	VMĚRA (M ²) (M ²)
-	A.0.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	49,077 3,62
-	A.0.02	VŘAŇICE	9,96 3,62
-	A.0.04	VSTUP	23,99 3,62
-	A.0.05	PASÁŽ	65,70 3,62
-	A.0.06	SÁL S VÝHĚNOVOU EXPOZICI	200,68 3,60
-	-	-	-
-	-	-	-
-	A.0.09	KANCELÁŘ	24,36 3,60
-	A.0.10	WC - MUŽI	4,67 2,82
-	A.0.11	WC - ŽENY	4,65 2,82
-	A.0.12	OKLADOVÁ KOMORA	0,99 2,82
-	-	-	-
-	A.0.14	WC	2,23 2,90
-	A.0.15	WC	5,68 3,60
-	A.0.16	VSTUP - STALA VÝSTAVA A PŘEDNÁŠKY	56,65 3,60
-	A.0.17	KANCELÁŘ	41,71 3,60
-	A.0.18	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,10 3,61
-	A.0.20	STALA VÝSTAVA A PŘEDNÁŠKY	63,89 4,26
-	C.0.09	HALA RECEPCE	35,46 3,65

světla SV7 jsou rozmístěna v řadách LS1 a LS2 dle potřeby po celém prostoru
 světla SV8 jsou rozmístěna v řadách LS1 a LS2 dle potřeby po celém prostoru

BEŽKOVÝ POKRYV P107
 látková vopávaná cementová výrobková a opětný vopav s minerálním vláknem
 přívalem s přírodního betonu, povrch v tlaku min. 22 N/m² (což 50t plochy)
 po vopávaní v celé ploše opatřit pevnostním nátěrem

LEGENDA SVÍTIDEL
 část IPR:

- SV4 - směrové svítidlo do napějecí 3ř listy, 2000 lm, LED, P=23W, 3000K
- SV5 - směrové svítidlo s DALI řízením do napějecí 3ř listy, 2000 lm, LED, P=23W, 3000K
- SV6 - podhledové svítidlo s DALI řízením, LED P=10W, 3000K
- SV7 - směrové svítidlo do napějecí 3ř listy, 2000 lm, LED, P=23W, 3000K
- SV8 - směrové svítidlo do napějecí 3ř listy, 2000 lm, LED, P=23W, 3000K
- SV9 - směrové svítidlo s DALI řízením do napějecí 3ř listy, 2000 lm, LED, P=23W, 3000K
- LS1 - napějecí lišta se třemi samostatnými ovládacími okruhy a DALI linkou (7 vodičů) l=4000mm
- LS2 - napějecí lišta se třemi samostatnými ovládacími okruhy a DALI linkou (7 vodičů) l=2000mm
- S8 - orientační zápusťné svítidlo do stěny 1W LED, 24Vdc, P=1,2W, 3000K
- D - napějecí zdroj 230Voc/24Vdc, 20W, DALI


LEGENDA SVÍTIDEL
 část MHMP:

- RA5/S11 - zářivkové svítidlo s krytem a reflektorem 2x54W, T5, 3000K, P=124W
- S14 - lineární závěsné svítidlo s mřížkou 14W, T5, DALI, 3000K, P=16W
- S15 - lineární závěsné svítidlo s mřížkou 21W, T5, DALI, 3000K, P=24W
- S16 - lineární závěsné svítidlo s mřížkou 28W, T5, DALI, 3000K, P=32W
- S17 - lineární prachočistné svítidlo 24W, T5, 3000K, P=26W
- L1 - napějecí lišta se třemi samostatnými ovládacími okruhy a DALI linkou l=3000mm

TABULKA SVÍTIDEL NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ část MHMP

ozn.	značka	popis	popis
NP1	LED 3W SA AT 1h	prisozené samostatné svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení	
S15N	T5 21W SE AT 1h	zavěšené kombinované svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení	
S16N	T5 28W SE AT 1h	zavěšené kombinované svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení	
RA5/S11N	T5 54W SE AT 1h	prisozené kombinované svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení	

INVESTOR:
 Institut plánování a rozvoje
 hlavního města Prahy
 Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

GEN. PROJEKTANT:
 PROJEKTANT ČÁSTI:


ČÁST: SILNOPROUD - OSVĚTLENÍ, AV TECHNIKA D.4.3
 DATUM: 24.1.2017

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRA ARCHITEKTURY A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ (CAMP)
 MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV VÝKRESU: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 1.NP (strop)
 Č.PÁŘE:

INDEX: PP SO00 N201
 PROJEKT FAZE DUKLKT ČÁST KÓD VÝKRESU
 ČÍSLO VÝKRESU: D.4.3.2