





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 31

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Doplnění čidla koncentrace O2	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, bylo během realizace medicinálních plynů zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje v místnosti skladu tlakových lahví čidlo koncentrace O2. Jelikož se jedná o vysoce výbušný plyn, je toto čidlo pro zprovoznění objektu nezbytné.	
Technické řešení změny:	Doplnění čidla koncentrace O2	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	37.152Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 15.7.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 15.7.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 15.7.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZMĚNOVÝ LIST 31 - DOPLNĚNÍ ČIDLA KONCENTRACE O2

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Snímač koncentrace plynů O2	1	ks	6 912,00 Kč	6 912,00 Kč
2	Vyhodnocovací skříň s akustickou signalizací	1	ks	17 784,00 Kč	17 784,00 Kč
3	Optická signalizace - venkovní provedení	1	ks	4 146,00 Kč	4 146,00 Kč
4	Elektroinstalace	1	ks	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
5	Montáž a zprovoznění	1	ks	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
6	Nacenení výkazu výměř	1	ks	750,00 Kč	750,00 Kč
CENA CELKEM					37 152,00 Kč