

ZÁPIS Z PROVEDENÉ PROHLÍDKY STAVBY 30.10.2020

Stavba: **Stráž pod Ralskem – zateplení objektu č. 14 – EED**

Přítomni: [REDACTED] TDI

[REDACTED] stavbyvedoucí

1. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období s teplotami pod +5st. doporučuji omezit práce na stavbě. Při veškerých mokrých procesech je požadavek výrobce na zaručenou teplotu nad +5st., jinak nelze garantovat požadované vlastnosti materiálů.

Doporučuji zapisování teplot do stavebního deníku a přerušení prací po dobu trvání nízkých teplot. O tyto dny bude následně prodloužena doba dokončení díla.

Zapsal [REDACTED]

Za TDS: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED]