

Příloha č. 3/D3- Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	četnost	
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola výměňkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
hangár F	výměníková stanice	kontroly KPS, kontrola tlaků a teplot vody v jednotlivých okruzích	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola chodu oběh.čerpadel	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	odvzdušnění rozvodů	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	zkouška průchodnosti poj.ventilů	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola funkce ručních armatur	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti potrubních rozvodů	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice	kontrola manometrů na tl.nádobě	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice	kontrola provozních manometrů,teploměrů	1x za 2 roky
hangár F	výměníková stanice	odkalení,vyčištění všech filtrů	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	kontrola tlaku vzduchu v exp.nádobě,komplexní zkouška řídicího systému a funkce čerpadel	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	protáčení neběžících čerpadel a regulačních ventilů s pohony (30 sec.)	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	revize MaR	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola se zaměřením na těsnost zařízení a rozvodů potrubí	1x týdně
hangár F	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	čištění všech vložek filtrů na přímeru a sekunderu	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	chemické čištění deskových výměníků pro ohřev UT,TV	1x za 2 roky
hangár F	výměníková stanice	servis MaR pro regul.ventily na potrubí	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	kontrola tlaku a teplot vody v jednotlivých okruzích	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur popř.dotažení při netěsnostech	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice	úprava vody euroclean, vizuální kontrola	1x týdně
hangár F	výměníková stanice	revize úpravny vody aquina	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	kontrola napájení proudem	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice	kontrola vody v nádrži roztoku	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola množství soli v nádrži roztoku	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti rozvodu	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola vstupního potrubí na vápník	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola průchodnosti vedení zpětného proplachu/odtoku	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola tlaku vody	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti ventilů	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola funkčnosti vstupního mechanického filtru	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola vodní těsnosti instalace a neporušenosti el.kabelů	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice	dopřování regenerační soli ,kontrola kvality výstupní vody	1x týdně
hangár F	výměníková stanice	kontrola odkalení akumulčních nádob pro TV	4x ročně
hangár F	dílenská hala	kontrola přečerpávacích stanic a ohřivačů vody	1x za 14 dní
hangár F	UT	vizuální kontrola rozvodů potrubí pro podlahové vytápění v technic.kanále vč.armatur	1x měsíčně
hangár F	UT	kontrola sálavých pasů vč.uzav.armatur	1x měsíčně
hangár F	stlačený vzduch	vizuální kontrola a odkalení potrubí pro technický vzduch vč. přezkoušení uzavíracích armatur	1x měsíčně
hangár F	strojovna SHZ	vizuální kontrola stroje SHZ	1x denně
hangár F	SHZ	vizuální kontrola těsnosti rozvodů potrubí vč.uzav.armatur	1x za 14 dní
hangár F	VZT	kontrola motorů,oběžných kol,klapek,ložisek	6x ročně
hangár F	VZT	čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola klínových femenů, servopohonů	4x ročně
hangár F	VZT	čištění ventilátorových komor při výměně vzd.filtrů	3x ročně
hangár F	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár F	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
hangár F	VZT	měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
hangár F	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
hangár F	VZT	kontrola termokontaktů elektromotorů	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola součinnosti MaR	2x ročně
hangár F	VZT	seřízení a napnutí femenů	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
hangár F	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
hangár F	VZT	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola směšovací jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/ vyčištění a naplnění	4x ročně
hangár F	VZT	přezkoušení jednotky na těsnostna straně voda-vzduch/	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola spojů,relé	2x ročně
hangár F	VZT	ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek,hlučnost a krytu	1x měsíčně
hangár F	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
hangár F	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
hangár F	VZT	čištění odtahových ventilátorů,výústky na WC,chodeb,umývárky	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
hangár F	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola tepelné izolace na jednotkách VZT	1x měsíčně
hangár F	Gastroprovoz	vyčištění odtahových ptylů,čištění mřížek a výustek	4x ročně
hangár F	teplovzdušné jednotky	kontrola teplovz. jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár F	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně
hangár F	MaR	kontrola systému	2x ročně
hangár F	chladicí jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2 měsíce
hangár F	chladicí jednotky	kontrola silového napojení,útažení svorek,izolačních stavů	1x ročně
hangár F	chladicí jednotky	kontrola tlaků sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu	2x ročně
hangár F	chladicí jednotky	čištění filtrů a výparníků	1x měsíčně
hangár F	chladicí jednotky	ošetření lamel	4x ročně
hangár F	chladicí jednotky	kontrola a čištění kondenzátorů	4x ročně
hangár F	chladicí jednotky	vizuální kontrola venkovních jednotek chodu zařízení a těsnosti zařízení	1x týdně
hangár F	chladicí jednotky	kontrola těsnosti okruhu,sacího tlaku,výstupního tlaku	2x ročně
hangár F	chladicí jednotky	kontrola ochrany kompresorů	2x ročně
hangár F	chladicí jednotky	kontrola frekv.zdroje vyhřívacího kompresoru	2x ročně
hangár F	hangárová vrata	čištění odtokových kanálů na stojáncích v hale a kolejnic pro pojezdová vrata	1x za 2 měsíce
hangár F	strojovny chlazení a VZT	vizuální kontrola, kontrola stavu manometrů,teploměrů a chodu zařízení	5x týdně
hangár F	dílenská hala	kontrola bezpečnostních sprch	1x týdně

Příloha č. 3/D3- Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
hangár B	VZT	kontrola motorů,oběžných kol,klapek,ložisek	6x ročně
hangár B	VZT	čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola klínových řemenů, servopohonů	4x ročně
hangár B	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár B	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
hangár B	VZT	měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
hangár B	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
hangár B	VZT	kontrola termokontaktů elektromotorů	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
hangár B	VZT	seřízení a napnutí řemenů	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
hangár B	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
hangár B	VZT	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola směšovacích jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola a ovzdušnění výměníku	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
hangár B	VZT	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola spojů,relé	2x ročně
hangár B	VZT	ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek,hlučnost a krytu	1x měsíčně
hangár B	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
hangár B	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
hangár B	VZT	čištění odtahových ventilátorů,výústky na WC,chodbách a sociálkách	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
hangár B	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár B	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár B	teplovzdušné jednotky	Kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár B	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně
hangár B	simulátory	kontrola přívodního vzduchu pro simulátory včetně VZT	5x týdně
hangár B	simulátory	vizuální kontrola VZT počítačových sálů pro simulátory	5x týdně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2 měsíce
hangár B	chladicí jednotky	kontrola silového napojení,utažení svorek,izolačních stavů	1x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola tlaků sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	čištění filtrů a výparníků	1x měsíčně
hangár B	chladicí jednotky	ošetření lamel	4x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola a čištění kondenzátorů	4x ročně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola venkovních jednotek chodu zařízení a těsnosti zařízení	1x týdně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola těsnosti okruhu,sacího tlaku,výstupního tlaku	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	ochrana ochrany kompresorů	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola frekv.zdroje vyhřívacího kompresoru	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola jednotek Uniflair pro PC simulátorů	5x týdně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola rozvodů chladicího potrubí pro HPU	1x týdně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola přívodního potrubí média pro Uniflair	1x měsíčně
hangár B	chladicí jednotky	přezkoušení uzavíracích armatur Uniflair	1x měsíčně
hangár B	centrální chlazení	kontrola stavu znečištění filtrů	2x měsíčně
hangár B	centrální chlazení	vizuální kontrola zařízení, kontrola teploměrů,manometrů	5x týdně
hangár B	centrální chlazení	vizuální kontrola těsnosti rozvodů na střeše a ve strojovnách	5x týdně
hangár B	ÚT	kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár B	ÚT	kontrola sálavých pasů - východní hala	2x ročně
hangár B	ÚT	kontrola dopravních a oběhových čerpadel	2x ročně
hangár B	ÚT	tlakové čištění teplovzdušných jednotek	2x ročně
hangár B	ÚT	vizuální kontrola rozvodů ÚT	2x měsíčně
hangár B	ÚT	kontrola uzavíracích armatur	4x ročně
hangár B	ÚT	kontrola sběrače a rozdělovače východní hala	1x měsíčně
hangár B	TV	odkalení akumulačních nádob pro TV	4x ročně
hangár B	TV	čištění akumulačních nádob pro TV	1x ročně
hangár B	stlačený vzduch	kontrola rozvodů a přívodu potrubí	1x měsíčně
hangár B		kontrola průchodnosti pojistných ventilů	1x za 3 měsíce
hangár B		nulování manometrů	1x za měsíc
hangár B		odkalování rozvodů RTCH	4x ročně
hangár B	MaR	kontrola systému	2x ročně

Příloha č. 3/D3- Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
Chadraba	výměníková stanice	vizuální kontrola výměňkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
Chadraba	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
Chadraba	výměníková stanice	kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
Chadraba	MaR	kontrola systému, tj. periferních zařízení, kromě automatu AB	2x ročně