

Příloha č. 4/D3 - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, neobsažené v paušálních platbách a účtované dle skutečnosti

Hangár F

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	očekávaná četnost
hangár F	výměnková stanice	revize měřících -regulačních a pojist.armatur	1x za 5 let
hangár F	VZT	výměna vzduchových filtrů	4x- 12x ročně
hangár F	Lakovna	výměna podlahových a stropních vzduchových filtrů vč. vyčištění záchytného kanálu a podlah. roštů	5x ročně
hangár F	Brousící kabína	výměna podlahových a stropních vzduchových filtrů vč. vyčištění záchytného kanálu a podlah.roštů	5x ročně
hangár F	chladicí jednotky	servis chladících jednotek	2x ročně

Hangár B

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	očekávaná četnost
hangár B	VZT	výměna vzduchových filtrů	3x ročně
hangár B	VZT	čištění ventilátorových komor při výměně vzd.filtrů	3x ročně
hangár B	VZT	kontrola součinnosti MaR	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	servis chladících jednotek	2x ročně
hangár B		rozbor oleje centrálních chladících jednotek (Carrier)	1x ročně
hangár B		Přezkoušení nebo výměna pojistných ventilů na chladicím okruhu (Centální chlazení Carrier)dle ČSN EN 378 – 4 a nařízení TIČR	1x za 2 roky

Přesuny a úpravy technologií a rozvodů v prostorech při provádění rekonstrukcí a úpravách objektů. Jedná se např. o přesun těles ÚT, rozvodů vody a odpadů, prostorových ovladačů v kancelářích, elektroinstalace, FCU a související stavební práce apod.	dle potřeby
---	-------------

Četnost výměny vzduchových filtrů v hangáru F a hangáru B je individuální u každé VZT jednotky. Výměnu je nutné řešit operativně po dohodě s pracovníky daného provozu.

Při údržbě FCU je ve většině případů nutné přestěhovat kancelářský nábytek a po provedení práce ho vrátit zpět na místo.