

Příloha č.2 – Specifikace pravidelné preventivní prohlídky

K servisní smlouvě č. 279

a/ Pravidelná preventivní prohlídka vzduchotechnických jednotek a KJ

- Kontrola stavu klínových řemenů ventilátorů
- Kontrola stavu elektromotorů
- Kontrola stavu ložisek elektromotorů
- Kontrola těsnosti pružných vložek
- Kontrola funkce tlumičů chvění
- Vyčištění ventilátorových komor
- Kontrola stavu znečištění koncových elementů
- Kontrola stavu znečištění protidešťových žaluzií
- Kontrola stavu teplosměnné plochy výměníků, případné vyčištění
- Kontrola filtračních vložek, vyčištění, eventuálně výměna
- Vyčištění filtračních komor
- Měření proudu elektromotorů
- Dotažení svorek el. rozvodnic
- Kontrola a nastavení MaR

b/ Pravidelná preventivní prohlídka venkovních jednotek klimatizace

- celkové vyčištění pláště i vnitřních prostor zařízení od prachu a nečistot (zvláště v prostoru el. výzbroje)
- kontrola elektrické regulace
- kontrola silové části elektroinstalace
- kontrola a dotažení elektrických spojů
- základní čištění vzduchových registrů jednotky
- celková prohlídka a kontrola regulačních obvodů
- kontrola stability a chodu ventilátorů
- kontrola těsnosti rozvodu chladiva a parotěsné izolace
- kontrola usazení a upevnění zařízení
- kontrola stavu kompresorové jednotky a chodu
- provedení kompletní diagnostiky elektronických regulačních obvodů
- kontrola a seřízení požadovaných parametrů uvedených výrobcem
- kontrola stavu chladiva

Vypracoval:



V Praze dne 1.7.2021
