

Příloha č. 1 Smlouvy - rozsah pravidelného servisu

PROHLÍDKA VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK – 1 x ROČNĚ

- Vyčištění filtrů
- Vyčištění lamel výparníků
- Seřízení ventilačních klapek
- Omytí vnějšího panelu jednotky
- Kontrola sběrné vany kondenzátu
- Kontrola ložiskového uložení motoru ventilátoru
- Kontrola čerpadla kondenzátu a odvodu kondenzátu (pokud je jednotka čerpadlem osazena)
- Kontrola vnitřní jednotky pomocí ovladače

PROHLÍDKA VNĚJŠÍCH JEDNOTEK – 1 x ROČNĚ VČETNĚ REVIZÍ

- Sejmutí kapotáže jednotky
- Vyčištění kondenzátoru venkovních jednotek
- Vyčištění jednotky kompresorem příp. vodou – dle znečištění
- Kontrola pružného uložení kompresorů
- Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic
- Kontrola zapojení konektorů řídicích desek
- Kontrola připojení potrubí a uzavíracích ventilů, izolace
- Kontrola uložení a vibrací venkovní jednotky
- Kontrola provozních parametrů pomocí diagnostiky
- Revize úniku chladiva dle platné legislativy