ČÁST C – 2.NP			
C 201	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,1	SDK1
C 202	SKLAD	31,3	RPM3
C 203	ZÁZEMÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ	27,1	RPM1
C 204a	WC – MUŽI VEŘEJNOST	7,5	SDK2
C 204b	WC – OSSP	4,6	SDK2
C 205	MÍSTNOST ZRUŠENA, SLOUČENA S MÍSTNOSTÍ Č. C 206		
C 206	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	57,5	RPM1
C 207	PRACOVNA TECHNIKŮ	15,7	RPM1
C 208	SKLAD	15,7	RPM3
C 209	CHODBA	60,5	RPM2

ČÁST D – 2.NP			
D 201	PORODNICKÉ	22,6	RPM1
D 202	NEONATOLOGIE + JIP PEDIATRIE	22,5	RPM1
D 203	ENDOSKOPICKÝ SÁLEK	20,3	RPM1
D 204	NEMOCNIČNÍ POKOJ	19,9	RPM1
D 205	MÍSTNOST ZRUŠENA, SLOUČENA S MÍSTNOSTÍ Č. D 206		
D 206	CHIRURGICKÉ SIMULAČNÍ STŘEDISKO	54,1	RPM1
D 207	MINIINVAZIVNÍ SIMULAČNÍ STŘEDISKO	64,6	RPM1
D 208	MÍSTNOST ZRUŠENA, SLOUČENA S MÍSTNOSTÍ Č. D 207		
D 209	WC ŽENY	10,5	SDK2
D 210	CHODBA	42,0	RPM1

ČÁST E – 2.NP			
E 201	WC + SPRCHA – OSSP	7,5	SDK2
E 202	WC – MUŽI	9,2	SDK2
E 203	ERGOTERAPIE	14,9	RPM1
E 204	MÍSTNOST ZRUŠENA, SLOUČENA S MÍSTNOSTÍ Č. D 205		
E 205	REHABILITACE – CVIČEBNA	44,9	RPM1
E 206	SKLAD REHABILITACE	11,7	RPM3
E 207	WC – ŽENY	12,2	SDK2
E 208	CHODBA	60,7	RPM2
E 209	SCHODIŠTĚ DO 3NP	23,6	–
E 210	REHABILITACE – CVIČEBNA	21,9	RPM1
E 211	REHABILITACE – CVIČEBNA	20,2	RPM1
E 212	REHABILITACE – CVIČEBNA	36,0	RPM1
E 213	SERVER	9,2	PVC-ANTIS. RPM3
E 214	PŘÍRUČNÍ SKLAD	1,1	
E 215	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	–

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7, 230V, 10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20
- Ž — ŽALUZIOVÝ OVLADAČ, IP20, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU

POZNÁMKA:

PAS – PŘÍPOJNICE DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ V KRABICE KT250 VE ZDI+SVORKOVNICE – EPS2+EPS3

ZÁSUVKY V PROVOZNÍCH MÍSTNOSTECH UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.
V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU. VYPÍNAČE UMÍSTIT 1,2m NAD PODLAHOU.
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS V PODHLEDECH JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTI).
SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO NENÍ PROPOJENÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK.
KABELY BUDOU VEDENY SOUBĚŽNĚ S POTRUBÍM.
KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLŮM V CHÓC. VÉST MIN. 10MM POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STA A EZS ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU.

LEGENDA SVÍTIDEL:

A– Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu P= 33 W, ϕ= 3800 lm, V(λ): 115 lm/W , 4000k, 596 x 596 x 14 mm
A1– Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu, P=25 W, ϕ= 3000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, 596 x 596 x 14 mm
A2– Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu, stmívatelný DALI LED předřadník P= 33 W, ϕ= 3800 lm, V(λ): 115 lm/W , 4000k, 596 x 596 x 14 mm
A3– Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu, stmívatelný DALI LED předřadník, P=25 W, ϕ= 3000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, 596 x 596 x 14 mm
A3– Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu, stmívatelný DALI LED předřadník, P=25 W, ϕ= 3000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, 596 x 596 x 14 mm
B– LED svítidlo IP66, P= 42,6 W, ϕ=5200 lm, V(λ): 122 lm/W, Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm
C– Liniové LED svítidlo, opálový akrylát, P=54 W, ϕ= 6800 lm, V(λ): 126 lm/W, 4000k Rozměry: 1728 x 60 x 74 mm
CN– Liniové LED svítidlo, opálový akrylát, Bateriový modul 3h ,P=54 W, ϕ= 6800 lm, V(λ): 126 lm/W, 4000k, Rozměry: 1728 x 60 x 74 mm
C1– Liniové LED svítidlo, opálový akrylát, P=35,6 W, ϕ= 4650 lm, V(λ): 131 lm/W, 4000k Rozměry: 1168 x 60 x 74 mm
D– LED svítidlo typu downlight, IP44, P=19,6 W, ϕ= 2050 lm, V(λ): 104 lm/W, 4000k, rozměr Ø215 x 88 mm
D1– LED svítidlo typu downlight, P=19,6 W, ϕ= 1950 lm, V(λ): 99 lm/W, 3000k, Rozměry: Ø215 x 88 mm
E– čtvercové přisazené LED svítidlo, opálový polykarbonát, P=18,3 W, ϕ= 1950 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, IP65, Rozměry: 277 x 277 x 58 mm
E1– čtvercové přisazené LED svítidlo, opálový polykarbonát, P=8,3 W, ϕ= 1000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, IP65, Rozměry: 277 x 277 x 58 mm
F– Nástěnné svítidlo IP65, P=24,6 W, ϕ= 2736 lm, V(λ): 111 lm/W, 3000k
N1– LED svítidlo se značkou únikové cesty , přisazené, Bat 3h, P=5W I > 500 cd/m²; IP43, Rozměry: 341 x 37 x 230 mm;
N2– LED svítidlo se značkou únikové cesty , závěsné, Bat.–3h,P=5W I > 500 cd/m²; IP40, Rozměry: 265 x 37 x 57 mm

OZNAČENÍ ŠIPKY PIKTOGRAMU

P –PRAVÁ
L –LEVÁ
D –DOLU
LP –OBOUSTRANNÁ – PRAVÁ+LEVÁ

N3– vestavné nouzové svítidlo LED, nouzový modul 3h, protipanické , ϕ= 200 lm , T=6500K., IP40, Rozměry: Ø51 x 94 mm
N4– vestavné nouzové svítidlo LED, nouzový modul 3h,char.únikové cesta, Ppoh.=0,6W, ϕ= 200 lm , T=6500K., IP40, Rozměry: Ø51 x 94 mm
N5– LED nouzové svítidlo pro osvětlení hasicí techniky ,Bat–3h, Pi= 4,7 W; Rozměry:146 x 146 x 35 mm;
N6– Nouzové protipanické svítidlo pro osvětlení únikových východů z venkovní strany budovy. Pi= 5W, ϕ= 351 lm, baterie na 1h, IP65, IK08. rozměr 269 x 144 x 44 mm.

POZNÁMKA:

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v technických specifikacích použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o.
HRABÁKOVA 1780/5, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
TEL,FAX : 599 527 839 E-MAIL : arkos@arkos-ova.cz

PROJEKTANT PROFESE:
ING. MILAN ČERNOCKÝ
RESSLOVA 1042
708 00 OSTRAVA-PORUBA
milan.cernocky@centrum.cz

zodpovědný projektant: Ing.Pavel Obroučka
kontroloval: Ing.Arch. Vít Klimeš
zodpovědný projektant: Milan Černocký
vypracoval: Milan Černocký

ARKOS

INVESTOR:	**Ostravská univerzita v Ostravě,** Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ: 61988987	Č.ZAKÁZKY	A.238.3
MÍSTO STAVBY :	Ostrava-Zábřeh VŽ	STUP.P.D.	PROVÁDĚCÍ
STAVBA:	Rekonstrukce budovy ZZ - částí C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice	DATUM	3/2020
		ARCHIV :	
		MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST P.D. :	D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ D1.4 Technika prostředí staveb D1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Č.VÝKRESU	D1.4.4-03
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ		