

PROJEKT / PROJECT		
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI DISPOZICE V 5.NP NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU</b>		
STAVEBNÍK / CLIENT		
<b>Národní bezpečnostní úřad</b> Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5 - Košře, IČ: 68 40 35 69		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY	
David Kupčik	VK projekt cz s.r.o. sídl: Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou <a href="http://www.vkprojekt.cz">www.vkprojekt.cz</a> , IČ: 025 95 826 tel.: 002 445 286; e-mail: <a href="mailto:volman@seznam.cz">volman@seznam.cz</a>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY		
Daniel Volman		
HIP / HIP	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	
Vladimír Matějka	 VMS projekt s.r.o. sídl: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čechánská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
AUTOR / ARCHITECT		
Ing. Barbora Bayerová		
STUPĚŇ / PHASE	DATUM / DATE	05/2021
Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘITKO / SCALE	-
ČÁST / PART	D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky (EPS, EZS, SK)	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE EPS</b>	
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.	KOPIE / COPY
2020-42	02	

Název	Množství	Jedn.
<b>EPS - elektrická požární signalizace</b>		
Optickokouřový hlásič IQ8Quad, s oddělovačem	12	ks
Standardní patice hlásičů IQ8Quad	12	ks
IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	1	ks
Kryt se sklem, červený, odstín obdobný RAL 3020	1	ks
Signalizační zařízení s nízkou paticí, červené (siréna)	1	ks

Název	Množství
Kabelová část :	
Kabel PRAFla Com 1x2x0,8	80 m
Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8	25 m
Trasa s pož. odolností 30 min.- příchytky	100 ks
Trubka šedá neohebná, prům. 20mm + příchytky, spojky atd.	60 m
Trubka šedá ohebná, prům. 20mm + příchytky, spojky atd.	20 m
Lišta vkladací 15x15	10 m
Drobný montážní materiál (texy, zdrhovací pásy, vruty hmoždinky atd.)	1 kpl
Demontáž stávajících čidel EPS včetně kabeláže	1 kpl
Úprava softwaru systému EPS	1 kpl
Montáž	1 kpl
Protipožární ucpávky	6 ks
Revize a funkční zkouška systému EPS	1 kpl